

台中高工新實習大樓 新建工程

編 號	圖 序 圖 名
AC-01	空調索引及圖例說明
AC-02	空調設備及空壓機設備規範
AC-03	空調設備及空壓機設備電力單線圖
AC-04	空調冷媒系統圖(一)
AC-05	空調冷媒系統圖(二)
AC-06	空調監控系統圖(一)
AC-07	空調監控系統圖(二)
AC-08	一層~二層空調設備及配管平面圖
AC-09	三層~四層空調設備及配管平面圖
AC-10	屋突層空調設備及配管平面圖
AC-11	一層~二層空調設備及排水平面圖
AC-12	三層~四層空調設備及排水平面圖
AC-13	屋突層空調設備及排水平面圖
AC-14	一層~二層空調設備及配電平面圖
AC-15	三層~四層空調設備及配電平面圖
AC-16	屋突層空調設備及配電平面圖
AC-17	一層~二層空壓機配管及配電平面圖
AC-18	三層~四層空壓機配管平面圖
AC-19	施工大樣圖一
AC-20	施工大樣圖二

圖 例											
符號	縮寫	說 明	符號	縮寫	說 明	符號	縮寫	說 明	符號	縮寫	說 明
	SAD	送風管		GV	閘閥		MP	配電盤		TS	溫度附三速開關
	RAD	回風管		OV	球閥		SP	分電盤		TH	壁掛型溫度開關
	EAD	排氣管		FV	蝶閥		SB	開關箱		TW	溫度開關附套管
	FAD	新鮮空氣風管		CV	逆止閥		KWH	瓦時 計		3S	三速開關
	FAI	新鮮空氣入口附網		BC	平衡考克		CT	比流器		WPS	水差壓開關
	SAG	出風格柵附導風片		BV	平衡凡而		Y-Δ	啓動器		WFS	水流動開關
	RAG	回風格柵		AV	自動釋氣閥附凡而		AM	安培表		TF	防火開關
	4-WAY CD	四向擴散出風口		S	過濾器		VM	電壓表		BTUM	熱量表
	FD	防火風門		P	水壓表附考克		AS	電流選擇開關		WLS	水位開關
	VD	手動風門		SC	水污垢控制器		VS	電壓選擇開關			電動二通閥
	CD	圓型擴散出風口		FJ	防震軟管		SS	選擇開關			電動三通閥
	LI	內襯保溫內徑尺寸		EJ	膨脹接頭		MS	電磁開關		COD	一氧化碳感應開關
	TV	方型彎頭附順風片		SV	電磁閥		NFB	無熔線斷路器		APS	氣流差壓開關
	TV	圓型彎頭附順風片		DN	水管轉向下		ACB	空氣斷路器		API	氣流差壓指示器
	SD	分風門		UP	水管向上		PB	按鈕開關		AFS	氣流流動開關
	AD	維護門		SLV	套管		PL	指示燈		STC	分段控制器
	DL	門百葉		T	溫度計		TR	時間繼電器		WM	水流量計
	CJ	帆布接頭		MUW	補給水管		TR	變壓器			集中型控制器
	UDC	門下切割作回風		D	排水管		CR	繼電器			
	SS	消音箱		CHS	冰冰送水管		E	接地線			
	RAG	多孔回風花板		CHR	冰冰回水管		ELCB	漏電型無熔線斷路器			
		線型出風口									

- 本期工程施作部分:
1. 相關電源及控制開關箱, 管線, 接線盒.
 2. 相關主機設備, 風管位置預留, 含必要穿梁(壁) 套管.
 3. 空調室內, 外機之排水管路.

備 註
REMARKS

日期 DATE	
核准 APPROVED BY	
校對 CHECKED BY	
設計 DESIGNED BY	
繪圖 DRAWN BY	

業 主
CLIENT

臺中市立臺中工業高級中等學校

工程名稱
CLIENT

新實習大樓新建工程

圖 名
DRAWING

空調索引及圖例說明

比例尺
SCALE
NO SCALE

萬邦建築師事務所
台北市羅斯福路二段50號9F
TEL: 02-23948135
FAX: 02-23948139
e-mail: wanbang@ms16.hinet.net

簽 章
SIGNATURE



業務編號
JOB NO.

圖 號
DRAWING NO. AC-01

張 號
SHEET NO.

/