

日期
DATE

核准
APPROVED BY

校對
CHECKED BY

設計
DESIGNED BY

繪圖
DRAWN BY

張 號
SHEET NO.

變冷媒容量(VRF)系統流程圖

附註1:空調機圖面尺寸及位置為參考依據，冷媒管尺寸僅供參考，依實際送客通過後之設備為準。
2:由業主及監造單位依現場實際位置確認後繪製施工圖送審後為施工依據。
3:變頻可調冷媒容量空調系統之設備安裝及配管施工均須由原廠商或原廠商指定之代理廠商施作，且完工後須由原廠商或原廠商指定之代理廠商出具合格證明文件並負連帶保固責任。

(※1) 室內機側：250型室內機不能接在端管之後。