

備註
REMARKS

日期 DATE	
核准 APPROVED BY	
校對 CHECKED BY	
設計 DESIGNED BY	
繪圖 DRAWN BY	

業主
CLIENT

臺中市立臺中工業高級中等學校

工程名稱
CLIENT

新賓習大樓新建工程

圖名
DRAWING

空調冷媒系統圖(二)

比例尺
SCALE
NO SCALE

萬邦建築師事務所

台北市羅斯福路二段50號9F
TEL: 02-23948135
FAX: 02-23948139
e-mail: wanbang@ms16.hinet.net

簽章
SIGNATURE



業務編號
JOB NO.

圖號
DRAWING NO. AC-05

張號
SHEET NO.

/

冷媒管徑分歧頭端管對照表 (R410A)

冷媒銅管尺寸表		分歧頭尺寸表		端管尺寸表	
序	代碼	冷媒銅管尺寸	序	代碼	端管尺寸表
1	TR1	ø6.4/12.7	1	TJ1	KH-RJ26A22T
2	TR2	ø9.5/15.9	2	TJ2	KH-RJ26A33T
3	TR3	ø9.5/19.1	3	TJ3	KH-RJ26A72T
4	TR4	ø9.5/22.2	4	TJ4	KH-RJ26A73T+KH-RJ26M73TP
5	TR5	ø12.7/28.6	5	TM2	BHFP22P100
6	TR6	ø15.9/34.9	6	TM3	BHFP22P151
7	TR7	ø15.9/34.9			
8	TR8	ø19.1/41.3			
9	TR9	ø19.1/41.3			

(※1)室內機：250型室內機不能接在端管之後。

變冷媒容量(VRF)系統流程圖

- 附註1:空調機圖面尺寸及位置為參考依據，冷媒配管尺寸僅供參考依實際送管通後之設備為準。
2:由業主及監造單位依現場實際位置確認後繪製施工圖送管後為施工依據。
3:變頻可調冷媒容量空調系統之設備安裝及配管施工均須由原廠商或原廠商指定之代理商施作，且完工後須由原廠商或原廠商指定之代理商出具合格證明文件並負連帶保固責任。