

透空立體構架檢討(東向)

透空立體構架面積 $3 \times 3.7 + 13.1 \times 2.7 = 46.47 \text{ m}^2$

透空面積 $(1.5 + 5.5 + 3.7) \times 1.9 = 20.33 \text{ m}^2$

故 $20.33 \text{ m}^2 > 46.47 \times 1/3 = 15.49 \text{ m}^2$ (OK)

透空立體構架檢討(西向)

透空立體構架面積 $25.8 \times 1.7 = 43.86 \text{ m}^2$

透空面積 $(3.7 + 1.6 + 5.8 \times 2 + 4.2) \times 1.9 = 40.09 \text{ m}^2$

故 $40.09 \text{ m}^2 > 43.86 \times 1/3 = 14.62 \text{ m}^2$ (OK)

圖例

■ 抵石子
■ 馬賽克

1
A3-02 東向立面圖

UNIT=CM

2
A3-02 西向立面圖

UNIT=CM

- 本工程外牆抵石子採用抵宜蘭石(黑色灰色及白色混合),粒徑1.2分~1.5分
提送施工計畫時一併檢送樣品及分割圖,經監造單位及業主同意後,方得施工。
- 參考分割線採水平分割以梁底及窗台線,樓板面線上5cm分割為原則。
- 馬賽克採用釉面馬賽克,施工廠商選擇適當顏色及尺寸,施工前應做樣品
送經監造單位及業主認可後方得施工

備註
REMARKS

日期

DATE

核准

APPROVED BY

校對

CHECKED BY

設計

DESIGNED BY

繪圖

DRAWN BY

業主

CLIENT

臺中市立臺中工業高級中等學校

工程名稱

CLIENT

新實習大樓新建工程

圖名

DRAWING

東向,西向立面圖

比例尺

SCALE

A1=S:1/150

A3=S:1/300

萬邦建築師事務所

台北市羅斯福路二段50號9F

TEL: 02-23948135

FAX: 02-23948139

e-mail: wanbang@ms16.hinet.net

簽章

SIGNATURE



業務編號

JOB NO.

圖號

DRAWING NO.

A3-02

張號

SHEET NO.

/