

備註  
REMARKS

|                   |  |
|-------------------|--|
| 日期<br>DATE        |  |
| 核准<br>APPROVED BY |  |
| 校對<br>CHECKED BY  |  |
| 設計<br>DESIGNED BY |  |
| 繪圖<br>DRAWN BY    |  |

業主  
CLIENT

臺中市立臺中工業高級中等學校

工程名稱  
CLIENT

新黃習大樓新建工程

圖名  
DRAWING

三層~四層空調設備  
及配管平面圖

比例尺  
SCALE  
A1=S:1/150 A3=S:1/300

萬邦建築師事務所

台北市羅斯福路二段50號9F  
TEL: 02-23948135  
FAX: 02-23948139  
e-mail: wanbang@ms16.hinet.net

簽章  
SIGNATURE



業務編號  
JOB NO.

圖號  
DRAWING NO. AC-09

張號  
SHEET NO.

四層平面圖

冷煤管徑分歧頭端管對照表 (R410A)

| 冷煤銅管尺寸表 |     | 分歧頭尺寸表 |     | 端管尺寸表 |     |
|---------|-----|--------|-----|-------|-----|
| 序       | 代碼  | 序      | 代碼  | 序     | 代碼  |
| 1       | TR1 | 1      | TJ1 | 1     | TH1 |
| 2       | TR2 | 2      | TJ2 | 2     | TH2 |
| 3       | TR3 | 3      | TJ3 | 3     | TH3 |
| 4       | TR4 | 4      | TJ4 | 4     | TH4 |
| 5       | TR5 | 5      | TM2 |       |     |
| 6       | TR6 | 6      | TM3 |       |     |
| 7       | TR7 |        |     |       |     |
| 8       | TR8 |        |     |       |     |
| 9       | TR9 |        |     |       |     |

(\*) 室內機：250型室內機不能裝在端管之後。

- 附註1: 空調機圖面尺寸及位置為參考依據，冷煤配管尺寸僅供參考，依實際送管通過後之設備為準。  
2: 由業主及監造單位依現場實際位置確認後繪製施工圖送審後為施工依據。  
3: 變頻可調冷煤容量空調系統之設備安裝及配管施工均須由原廠商或原廠商指定之代理商商施作，且完工後須由原廠商或原廠商指定之代理商商出具合格證明文件並負連帶保固責任。

三層平面圖