

編號		200 QB01	160 QB02	130 QB03	180 QB04	110 QB05	130 QB06	180 QB07	140 QB08	180 QB09	160 QB10	250 QB11	
		立面											
		門窗											
		FL											
		名 稱											
尺寸W*H	200*210	160*210	130*210	180*210	110*210	130*210	180*200	140*210	180*210	160*210	250*210		
用 料													
玻璃厚度													
附 件	天地自由鉸鏈*4 分離式水平鎖*1 門弓器*2 電磁扣*2 天地栓*1	天地自由鉸鏈*4 分離式水平鎖*1 門弓器*2 天地栓*1	天地自由鉸鏈*2 平推防火鎖*1 門弓器*1	天地自由鉸鏈*4 分離式水平鎖*1 門弓器*2 天地栓*1	天地自由鉸鏈*2 平推防火鎖*1 門弓器*1	天地自由鉸鏈*2 分離式水平鎖*1 門弓器*1	臺電配電室專用五金	天地自由鉸鏈*2 分離式水平鎖*1 門弓器*1	天地自由鉸鏈*4 分離式水平鎖*1 門弓器*2 天地栓*1	天地自由鉸鏈*4 分離式水平鎖*1 門弓器*2 天地栓*1	天地自由鉸鏈*4 平推防火鎖*2 門弓器*2 電磁扣*2		
使用區位	梯廳	排氣機房,電力機房,弱電機房,消防機房,雨水機房,儲藏室	甲、乙、丙梯	弱電機室,R1梯廳	丙梯、己梯	電梯機房,7F會議室機房	B1F 台電配電室	電扶梯間,甲梯,丙梯,丁梯	2F,3F,4F梯廳	B1商場,2F辦公室	B1電扶梯間,乙梯		
備 註	具一小時防火時效,一小時阻熱性,具有遮煙性能	具一小時防火時效,一小時阻熱性	具一小時防火時效,一小時阻熱性,具有遮煙性能	具一小時防火時效	具一小時防火時效,一小時阻熱性,具有遮煙性能	具一小時防火時效	防火時效依台電法規設置辦理	具一小時防火時效,一小時阻熱性,具有遮煙性能	具一小時防火時效,一小時阻熱性,具有遮煙性能	具一小時防火時效,一小時阻熱性	具一小時防火時效,一小時阻熱性,具有遮煙性能		
編號		130 QB12	180 QB13	355 QB14		300 QB15		60 QB16	180 QB17	100 QB18	120 QB19	110 QB20	
		立面											
		門窗											
		名 稱											
		尺寸W*H	130*210	180*210	355*210	300*210	60*120	180*210	100*210	120*210	110*210		
用 料													
玻璃厚度													
附 件	天地自由鉸鏈*2 分離式水平鎖*1 門弓器*1	天地自由鉸鏈*4 平推防火鎖*2 門弓器*2	天地自由鉸鏈*8 分離式水平鎖*2 門弓器*4 天地栓*2	天地自由鉸鏈*8 分離式水平鎖*2 門弓器*4 天地栓*2 電磁扣*4	不銹鋼鉸鏈*2 斜舌鎖+把手*1	天地自由鉸鏈*4 分離式水平鎖*1 門弓器*2 天地栓*1	天地自由鉸鏈*2 分離式水平鎖*1 門弓器*1	天地自由鉸鏈*2 分離式水平鎖*1 門弓器*1	天地自由鉸鏈*2 分離式水平鎖*1 門弓器*1	天地自由鉸鏈*2 分離式水平鎖*1 門弓器*1			
使用區位	停車空間,水箱室,電錶室,3F走廊	乙梯,丁梯,戊梯	乙梯	電扶梯間	管道間維修口	辦公室,檔案室B3B2水箱室	電力機房,中控室	2~4F梯廳	汗水機房,儲藏室,電信室				
備 註	具一小時防火時效,一小時阻熱性	具一小時防火時效,一小時阻熱性,具有遮煙性能	具一小時防火時效,一小時阻熱性,具有遮煙性能	具一小時防火時效,一小時阻熱性,具有遮煙性能	具一小時防火時效,具有遮煙性能	具一小時防火時效,一小時阻熱性	具一小時防火時效	具一小時防火時效,一小時阻熱性,具有遮煙性能	具一小時防火時效,一小時阻熱性				
<<玻璃強化門工程說明>> 1. 門框與門扇凡符合(行政院公共工程委員會)[公共工程施工綱要規範](以下簡稱[施工規範])第08228章,且圖說及樣品、色樣經送審合格者均可採用。 2. 本規範若涉及專利及綁標者,承包廠商可不予採用,唯須符合[施工規範]及下述規定,本說明未訂部份,由承包商自訂規範,本說明未訂部份,由承包商自訂,並經設計監造單位造單位審核通過。 2.1. 所有門框門扇須同一品牌原廠生產製造,並附原廠成品出廠證明。 2.2. 所有門框: 依門窗立面圖示採用PVC框材。 2.3. 門框、門扇製作前設計監造單位得要求廠驗以確保材料生產品質。 2.4. 門扇: A. 玻璃門扇內灌注環保水性發泡PU。 B. 門扇樣式,承包商除了依門窗立面圖送審,須至少另外提供5種門扇樣式及顏色供設計監造單位選樣及選色。 2.5. 物理特性: A. 硬度: 40 B. 彎曲強度(抗折強度試驗): 600Kg$\cdot$m C. 耐衝擊強度: 20Kg$\cdot$cm/cm D. 抗張強度(抗拉試驗): 180Kg$\cdot$/cm E. 熱變形溫度: >200℃ 3. 工程驗收前,須檢附製造廠商[出廠證明]、[五年保固書],由監造單位轉交使用單位。													
<<節能塑鋼門窗工程說明>> 1. 凡符合中華民國國家標準(CNS—6400—A2081)並有經濟部標準檢驗局正字標記證書及(行政院公共工程委員會)[公共工程施工綱要規範](以下簡稱[施工規範])第08569章。 2. 本規範若涉及專利及綁標者,承包廠商可不予採用,唯須符合[施工規範]及下述規定,本說明未訂部份,由承包商自訂,惟其性能標準須優於設計單位所訂定之規範,並經設計監造單位審核通過。 3. 為避免表面色澤的處理,因施工現場的碰撞而掉色,所有塑鋼料均採用內外同色的透心框材處理,原則採用銀灰色,惟因設計單元配合外牆裝修色色,要求提供3—5種不同顏色另行選色,並依最後選擇的色澤製作。餘須外露之金屬或補強零件,亦須依設計監造單位要求,作必要的顏色處理。承包廠商不得拒絕,且一切費用皆包含於原工程金額內,不得巧立名目藉以追加費用。 4. 橫拉窗下框須為高低階設計,開關把手長度至少12公分(含)以上之金屬製品,且小鉤一律須附有消音迴緊墊片以確保品質。橫拉窗及推射窗把手一律為銀灰色。 5. 推(射)開窗框窗扇的內部須採用永不生鏽的非鐵金屬補強。承商須截取30cm樣品供設計監造單位審核。推射或推開窗附摺紗時,窗簾盒不能鎖在窗框上。 6. 門窗生產廠商得設置風雨試驗室,設計監造單位得以作廠驗後始可以加速製作。所有門窗均須附原廠成品出廠證明。 7. 框材須通過隔音性、無毒性、無石棉、建材活度濃度指數(I)值(輻射性能)值等測試,並附正式測試報告。 8. 橫拉窗、固定窗及推開窗之外框框材厚度皆須同一尺寸,以配合設計監造工程司之外牆磁磚計劃設計採用。所有塑鋼窗外框深度(D$\geq$10cm),以達到最好的水泥砂漿嵌縫及泥作打底分刷洩水坡度的防水效果。 9. 本工程須符合☉字標記6400規定之 氣密性 2m³/hr. m²以下, 水密性 50kgf/m²以上, 風壓 360kgf/m², 隔音性 30dB (橫拉窗附5mm玻璃) 35dB (橫拉窗附5mm+5mm膠合玻璃) 以上性能要求承商皆須於施工送審時提供試體至少150cm*150cm的試驗報告以茲證明。 門窗框材平均熱傳導率U值<1.6 塑鋼窗和門工程驗收前,須檢附[五年保固書],由監造單位轉交使用單位。													
工程業主： 中華民國農會 National Farmers' Association, R.O.C			工程名稱： 中華民國農會 總部大樓新建工程			圖名： 門窗圖(一)			許商嘉聯合建築師事務所 Y.C.Hsu Architect and Associate Co. T(04)2337-5151 F(04)2337-6651			圖號	建築師簽證
									繪圖 林美惠	複核	1 A6		
									設計	核准			
									初核	日期 112.05.09			

<<玻璃防火門工程說明>>

1. 門框與門扇凡符合(行政院公共工程委員會)[公共工程施工綱要規範](以下簡稱[施工規範])第08228章,且圖說及樣品、色樣經送審合格者均可採用,屬於60A的防火門扇則須符合CNS 11227-1所規定60分鐘耐火試驗標準且有合格證書。

2. 本規範若涉及專利及綁標者,承包廠商可不予採用,唯須符合[施工規範]及下述規定,本說明未訂部份,由承包商自訂規範,本說明未訂部份,由承包商自訂,並經設計監造單位造單位審核通過。

2.1. 所有門框門扇須同一品牌原廠生產製造,並附原廠成品出廠證明。

2.2. 所有門框: 依門窗立面圖示金屬框材。

2.3. 門框、門扇製作前設計監造單位得要求廠驗以確保材料生產品質。

2.4. 門扇:

A. 60A防火門扇芯材以防火材珍珠岩複合板為核心,門鎖處預埋鍍鉻鋼鐵盒增強鎖體強度,五金配件,門鎖、鉸鏈須為通過防火測試製品。

B. 防火門扇表皮厚度須為2mm,厚薄誤差不得超過5%。

C. 門扇樣式,承包商除了依門窗立面圖送審,須至少另外提供5種門扇樣式及顏色供設計監造單位選樣及選色。

3. 工程驗收前,須檢附製造廠商[出廠證明]、[五年保固書],由監造單位轉交使用單位。

<<節能塑鋼門窗工程說明>>

1. 凡符合中華民國國家標準(CNS-6400-A2081)並有經濟部標準檢驗局正字標記證書及(行政院公共工程委員會)[公共工程施工綱要規範](以上簡稱[施工規範])第08569章。

2. 本規範若涉及專利及綁標者,承包廠商可不予採用,唯須符合[施工規範]及下述規定,本說明未訂部份,由承包商自訂,惟其性能標準須優於設計單位所訂定之規範,並經設計監造單位審核通過。

3. 為避免表面色澤的處理,因施工現場的碰撞而掉色,所有塑鋼料均採用內外同色的透心框材處理,原則採用銀灰色,惟因設計單元配合外牆裝修色采,要求提供3-5種不同顏色另行選色,並依最後選擇之色澤製作。餘須外露之金屬或補強零件,亦須依設計監造單位要求,作必要的顏色處理。承包廠商不得拒絕,且一切費用皆包含於原工程金額內,不得巧立名目藉以追加費用。

4. 橫拉窗下框須為高低階設計,開關把手長度至少12公分(含)以上之金屬製品,且小鉤一律須附有消音逆緊墊片以確保品質。橫拉窗及推射窗把手一律為銀灰色。

5. 推(射)開窗窗框窗扇的內部須採用永不生鏽的非鐵金屬補強。承商須截取30cm樣品供設計監造單位審核。推射或推開窗附摺紗時,窗簾盒不能鎖在窗框上。

6. 門窗生產廠商得設置風雨試驗室,設計監造單位得以作廠驗後始可以加速製作。所有門窗均須附原廠成品出廠證明。

7. 框材須通過隔音性、無毒性、無石棉、建材活度濃度指數(I)值(輻射性能)值等測試,並附正式測試報告。

8. 橫拉窗、固定窗及推開窗之外框框材厚度皆須同一尺寸,以配合設計監造工程司之外牆磁磚計劃設計採用。所有塑鋼窗外框深度D(D≥10cm),以達到最好的水泥砂漿嵌縫及泥作打底粉刷洩水坡度的防水效果。

9. 本工程須符合@字標記6400規定之

氣密性 2m $\cdot$ /hr. m 2 以下,

水密性 50kgf/m 2 以上,

風壓 360kgf/m 2 ,

隔音性 30dB (橫拉窗附5mm玻璃)

35dB (橫拉窗附5mm+5mm膠合玻璃)

以上性能要求承商皆須於施工送審時提供試體至少150cm*150cm的試驗報告以茲證明。

門窗框材平均熱傳透率U值<1.6 塑鋼窗和門工程驗收前,須檢附[五年保固書],由監造單位轉交使用單位。

工程業主：

中華民國農會
National Farmers' Association, R.O.C

工程名稱：

中華民國農會
總部大樓新建工程

圖名：

門窗圖(一)

許育嘉聯合建築師事務所
Y.C.Hsu Architect and Associate Co.

T(04)2337-5151
F(04)2337-6651

圖號

繪圖 林美惠 複核

設計 核准

初核 日期 112.05.09

1

A6

建築師簽證