

圖例說明

圖 例	備 註
	手壓沖水式閥門 單色 配件全 含衛生系統 HCG/C14B-CF2637FE, ALEX/AC5391(94)-I TENCO/SC5543XA-C 或同等品
	沖水式腳式閥門 單色 配件全 含鋼製沖水孔及環 含衛生系統 HCG/C108N-CF2636, ALEX/AC5240-F TENCO/SC5130X-DT 或同等品
	無源感應式組合 單色 配件全 含安全水手 含衛生系統 HCG/BFF-4394, ALEX/ACH5391N-ER TENCO/SC5H553BXA-I_BA-5494C 或同等品
	無源感應式組合 [含面盆, 自動感應, 面盆水手, 明鏡] HCG/BFF-320N, ALEX/ALH3111-EB+BA1840 TENCO/SLEH1451X-L_BA-1540A或同等品
	壁掛式長形龍頭 銅製出水(洗手盆及盥洗工程) HCG/LF608F(P), ALEX/LF2113A TENCO/A-2114A 或同等品
	長形式面盆 含鍍鉻用龍頭 單色 配件全 HCG/MCB100-L4057-3215U, ALEX/AL1881N-Z TENCO/SPL13D8D4-AD1 或同等品
	紙巾盒 含3/4"單色龍頭 (紙巾盒及盥洗工程) HCG/LF609A, ALEX/LF2116, TENCO/A-2116 或同等品
	烘手乾機 單色 含通風管 HCG/BF2633, ALEX/BF3581, TENCO/A-3059 或同等品
	1/2"單色長形龍頭 配件全 HCG/KF3566E, ALEX/KF2942, TENCO/A-2062 或同等品
	1/2"單色龍頭(一般用) HCG/LF601A, ALEX/LF2114, TENCO/A-2116 或同等品
	K:3/4"單色龍頭(含銅製工程用) ALEX/LF2115, TENCO/A-2119C或同等品
	(GV)開門式 2 1/2"以下(含)開門式, 3"以上不備開門式 司馬, 東光, 蓋山 或同等品
	(CV)截止式 2 1/2"以下(含)截止式, 3"以上不備截止式 司馬, 東光, 蓋山 或同等品
	橫置截止式 不備截止式 司馬, 東光, 蓋山 或同等品
	(FV)浮球式 備有出口 司馬, 東光, 蓋山 或同等品
	不備浮球式 司馬, 東光, 蓋山 或同等品
	(SA)不備浮球式 備有出口 HONEYWELL, JOSAM, TOZEN 或同等品
	不備浮球式 司馬, 東光, 蓋山 或同等品
	不備浮球式 HONEYWELL, FM, VENN或同等品
	熱地盤小型電熱水器 瑞瑪牌UN-1302AG-1, 千山牌小、普德 或同等品
	1Ø110V 容量熱水8L以上, 熱水3.5L以上, 熱水3L以上 熱水1.1KW以下, 熱水0.25KW以下 和成, TENCO, 隆昌 或同等品
	電熱式電熱水器 1Ø220V 電力4kw以下, 熱水量大於44L/hr

圖 例	備 註
	(CW) SUS304不銹鋼管及管件 管料符合CNS標準 壓接符合JWWA標準
	2"以下不銹鋼管及管件, 2-1/2"以上不銹鋼管及管件 管料符合CNS標準 壓接符合JWWA標準
	(HW) SUS304不銹鋼管及管件 管料符合CNS標準 壓接符合JWWA標準
	2"以下不銹鋼管及管件, 2-1/2"以上不銹鋼管及管件 管料符合CNS標準
	(WP) PVC管及管件
	上下行管


註: 1. 冷水用不銹鋼管及管件
2. 各型管料, 用材料, 壓接均符合CNS標準

SUS管厚度表

管 徑 (INCH)	SUS304不銹鋼管厚度(mm)				備 註
	冷水管徑	熱水管徑	熱水管徑	熱水管徑	
1/2"	0.8	*	0.8	4.0	熱水管式及熱工
3/4"	1.0	*	1.0	4.0	熱水管式及熱工
1"	1.0	*	*	*	熱水管式及熱工
1 1/2"	1.2	*	*	*	熱水管式及熱工
2"	1.2	*	*	*	熱水管式及熱工
2" 熱水管	3.5	*	*	*	熱水管式及熱工
2 1/2"	1.5	*	*	*	熱水管式及熱工
3"	4.0	*	*	*	熱水管式及熱工
4"	4.0	*	*	*	熱水管式及熱工
5"	5.0	*	*	*	熱水管式及熱工
6"	5.0	*	*	*	熱水管式及熱工

各系統具出口配管表

器具名稱	器具出口	器具出口
坐式沖水閥門	1"	
腳式沖水閥門	1"	
沖水小便斗	1"	
無源感應式沖水閥門	1"	
無源感應式沖水小便斗	1"	
無源感應式	1/2"	
洗臉盆(一般)	1/2"	
洗臉盆(1F附設無源感應)	1/2"	1/2"
洗臉盆	3/4"	
單冷熱水器	1/2"	
淋浴噴頭	1/2"	1/2"
電熱水器	1/2"	
電熱水器	1/2"	1/2"
熱水器	1/2"	



附件 3、

張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所
e: info@malone.com.tw
w: www.mayuar.chitects.com

高雄
高雄市苓雅區四維四路 10號3F-1
07-3389098

台北
台北市中山區松江路 76號6F
070-1000-009

工程名稱
新竹市建華國中校園整體規劃暨
新建校舍工程

圖名
圖例說明
SUS管厚度表
各系統具出口配管表
預留熱水器詳圖
簽章

核准 設計
校核 繪圖
日期
108/08
張號 圖號
P1-02