

# 臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫 增建工程

## 【機電工程規格與數量表】

台中果菜運銷股份有限公司

113.06

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 1 頁, 共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段;鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.貳	機電消防工程					
甲.貳.一	電氣設備					
甲.貳.一.1	低壓配電盤設備工程					
甲.貳.一.1.1	MPA PANEL (既設,僅增設NFB)					
甲.貳.一.1.1.1	產品,無熔線斷路器,3P,40AT,50kA, 380V, AC IC $\geq$ 50KA	只	1.0			M16411340H816,, 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.1.2	產品,低壓配電盤,銅匯流排及固定架, CU BUS BAR 或 PVC WIRE	式	1.0			M16401A0004
甲.貳.一.1.1.3	裝設技術工,裝配工資	式	1.0			L000005n00004
	小計[甲.貳.一.1.1 MPA PANEL (既設,僅 增設NFB)]					
甲.貳.一.1.2	MRA PANEL (既設,僅增設NFB)					
甲.貳.一.1.2.1	產品,無熔線斷路器,1P,15AT,15kA, 110V, AC IC $\geq$ 15KA	只	1.0			M164111108316, 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.2.2	產品,低壓配電盤,銅匯流排及固定架, CU BUS BAR 或 PVC WIRE	式	1.0			M16401A0004
甲.貳.一.1.2.3	裝設技術工,裝配工資	式	1.0			L000005n00004
	小計[甲.貳.一.1.2 MRA PANEL (既設,僅 增設NFB)]					
甲.貳.一.1.3	MPB PANEL					
甲.貳.一.1.3.1	產品,低壓配電盤,配電箱(屋內型), SPHC -2.0mm (160x80x235cm)	座	1.0			M16401D000A1,建 華,東宏,政祺或 同等品
甲.貳.一.1.3.2	產品,無熔線斷路器,3P,800AT, 800AF,35kA,380V, AC IC $\geq$ 35KA	只	1.0			M164113L7E816, 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.3.3	產品,無熔線斷路器,3P,250AT, 250AF,35kA,380V, AC IC $\geq$ 35KA	只	2.0			M164113EEE816, 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.3.4	產品,無熔線斷路器,3P,225AT,	只	1.0			M164113D4E816,

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 2 頁, 共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	225AF, 35kA, 380V, AC IC $\geq$ 35KA					士林, 伍菱, 東元或同等品
甲.貳.一.1.3.5	產品, 無熔線斷路器, 3P, 100AT,	只	5.0			M16411383E816,
	100AF, 35kA, 380V, AC IC $\geq$ 35KA					士林, 伍菱, 東元或同等品
甲.貳.一.1.3.6	產品, 無熔線斷路器, 3P, 75AT, 100AF, 35kA, 380V, AC IC $\geq$ 35KA	只	1.0			M16411373E816, 士林, 伍菱, 東元或同等品
甲.貳.一.1.3.7	產品, 無熔線斷路器, 3P, 60AT, 100AF, 35kA, 380V, AC IC $\geq$ 35KA	只	3.0			M16411363E816, 士林, 伍菱, 東元或同等品
甲.貳.一.1.3.8	產品, 無熔線斷路器, 3P, 50AT, 50AF, 35kA, 380V, AC IC $\geq$ 35KA	只	6.0			M16411352E816, 士林, 伍菱, 東元或同等品
甲.貳.一.1.3.9	產品, 無熔線斷路器, 3P, 40AT, 50AF, 35kA, 380V, AC IC $\geq$ 35KA	只	2.0			M16411342E816, 士林, 伍菱, 東元或同等品
甲.貳.一.1.3.10	產品, 無熔線斷路器, 3P, 30AT, 50AF, 35kA, 380V, AC IC $\geq$ 35KA	只	3.0			M16411332E816, 士林, 伍菱, 東元或同等品
甲.貳.一.1.3.11	產品, 無熔線斷路器, 3P, 20AT, 50AF, 35kA, 380V, AC IC $\geq$ 35KA	只	3.0			M16411322E816, 士林, 伍菱, 東元或同等品
甲.貳.一.1.3.12	產品, 無熔線斷路器, 1P, 15AT, 50AF, 35kA, 380V, AC IC $\geq$ 35KA	只	2.0			M16411112E816, 士林, 伍菱, 東元或同等品
甲.貳.一.1.3.13	栓型保險絲 D-FUSE 2A (W/BASE)	只	3.0			0565210016, QDQ.LINONER.C/T或同等品
甲.貳.一.1.3.14	指示燈 PL 22φ W (抗干擾直接式LED燈)	只	3.0			M16510801160143, 賀電, 富士, 金鐘或同等品

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 3 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.貳.一.1.3.15	低壓配電盤，比流器，800/5A，15A， MOLD TYPE，CT，15VA	只	3.0			16401EM306,立鑫 ,南亞,亞力或同等品
甲.貳.一.1.3.16	智慧型多功電錶DPM(V, I, KW, KVAR, KVA, KWH, KVARH, KVAH, PF, Frequency, Demand, THD)V, I之單次諧波及THD偵測；報告事件記錄；LCD螢幕，144*144mm。	只	1.0			0565110006, KONDAR(功達), CIRCUTOR(西谷鐸)或同等品
甲.貳.一.1.3.17	智慧型自動功率因數控制器 APFR 6 STEP 具電壓電流諧波量THD%1~55次顯示及電容器管理…等功能，可記錄電容器各段投入次數，目前容量，送電累計時間。	只	1.0			M1628200006, KONDAR(功達), CIRCUTOR(西谷鐸),FRAKO(弗拉科)或同等品
甲.貳.一.1.3.18	電容器 3φ 440V 15KVAR	組	2.0			M1628110008,裕昌、中大、士林或同等品
甲.貳.一.1.3.19	電容器 3φ 440V 20KVAR	組	4.0			M1628110018,裕昌、中大、士林或同等品
甲.貳.一.1.3.20	工業用ATS 4P 800AF 800AT 35KA 380V (電源自動切換開關 Breaker type) 含機械連鎖裝置及盤面控制器，附狀態接點。	組	1.0			M16581KS008,尚偉,士林,順山或同等品
甲.貳.一.1.3.21	指示燈 PL 22φ R (抗干擾直接式LED燈 CE、TUV認證)	只	1.0			M16510801160142,賀電,富士,金鐘或同等品
甲.貳.一.1.3.22	指示燈 PL 22φ G (抗干擾直接式LED燈 CE、TUV認證)	只	1.0			M16510801160141,賀電,富士,金鐘或同等品
甲.貳.一.1.3.23	計費式電錶(三相四線式)	台	7.0			M16292A002D,巧力,台芝,大同或同等品
甲.貳.一.1.3.24	產品，低壓配電盤，銅匯流排及固定架，	式	1.0			M16401A0004

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 4 頁, 共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段;鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	CU BUS BAR 或 PVC WIRE					
甲.貳.一.1.3.25	電線及電纜, PVC電線,端子,端子台,線號及紮線帶等	式	1.0			161200000004
甲.貳.一.1.3.26	盤內另料,ABS銘牌,迴路標示,微動開關及單線圖說	式	1.0			M1632240004
甲.貳.一.1.3.27	裝設技術工,裝配工資	式	1.0			L000005n00004
	小計[甲.貳.一.1.3 MPB PANEL]					
甲.貳.一.1.4	MPB-1&MPB-2&MPB-3 PANEL					
甲.貳.一.1.4.1	產品,低壓配電盤,配電箱(屋內型),SPHC -2.0mm (100x60x235cm)	座	1.0			M16401D000A,建華,東宏,政祺或同等品
甲.貳.一.1.4.2	產品,無熔線斷路器,3P, 250AT, 250AF, 20kA, 380V, AC IC $\geq$ 20KA	只	1.0			M164113EEA816,士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.4.3	產品,無熔線斷路器,3P, 150AT, 225AF, 20kA, 380V, AC IC $\geq$ 20KA	只	3.0			M164113A4A816,士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.4.4	產品,無熔線斷路器,3P, 40AT, 50AF, 20kA, 380V, AC IC $\geq$ 20KA	只	16.0			M16411342A816,士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.4.5	產品,無熔線斷路器,2P, 250AT, 250AF, 15kA, 220V, AC IC $\geq$ 15KA	只	1.0			M164112EE8616,士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.4.6	產品,無熔線斷路器,2P, 60AT, 100AF, 15kA, 220V, AC IC $\geq$ 15KA	只	4.0			M164112638616,士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.4.7	產品,無熔線斷路器,2P, 40AT, 50AF, 15kA, 220V, AC IC $\geq$ 15KA	只	8.0			M164112428616,士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.4.8	產品,無熔線斷路器,2P, 30AT, 50AF,	只	2.0			M164112328616,

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 5 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	15kA, 220V, AC IC≥15KA					士林, 伍菱, 東元或同等品
甲.貳.一.1.4.9	計費式電子電表(三相四線式)	台	8.0			M16292A000D, 巧力, 台芝, 大同或同等品
甲.貳.一.1.4.10	計費式電子電表(單相三線式)	台	7.0			M16292A001D, 巧力, 台芝, 大同或同等品
甲.貳.一.1.4.11	產品, 低壓配電盤, 銅匯流排及固定架, CU BUS BAR 或 PVC WIRE	式	1.0			M16401A0004
甲.貳.一.1.4.12	盤內另料.ABS銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1.0			M1632240024
甲.貳.一.1.4.13	裝設技術工, 裝配工資	式	1.0			L000005n00004
	小計[甲.貳.一.1.4 MPB-1&MPB-2&MPB-3 PANEL]					
甲.貳.一.1.5	MRB PANEL					
甲.貳.一.1.5.1	產品, 低壓配電盤, 配電箱(屋內型), SPHC -2.0mm (依現場需求尺寸製作)	只	1.0			M16401D0006, 建華, 東宏, 政祺或同等品
甲.貳.一.1.5.2	產品, 無熔線斷路器, 3P, 30AT, 50AF, 15kA, AC, ≥200V IC≥15KA	只	1.0			M164113328016, 士林, 伍菱, 東元或同等品
甲.貳.一.1.5.3	產品, 無熔線斷路器, 3P, 20AT, 50AF, 15kA, AC, ≥200V IC≥15KA	只	2.0			M164113228016, 士林, 伍菱, 東元或同等品
甲.貳.一.1.5.4	產品, 無熔線斷路器, 1P, 15AT, 50AF, 15kA, AC, 115V IC≥15KA	只	2.0			M164111128016, 士林, 伍菱, 東元或同等品
甲.貳.一.1.5.5	產品, 漏電斷路器, 1P, 15AT, 50AF, (Icu, 15kA), (30mA, 0.1s), 115V, Icu≥15KA	只	3.0			M16413132V046, 士林, 伍菱, 東元或同等品

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 6 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.貳.一.1.5.6	產品，低壓配電盤，銅匯流排及固定架， CU BUS BAR 或 PVC WIRE	式	1.0			M16401A0004
甲.貳.一.1.5.7	盤內另料.ABS銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1.0			M1632240024
甲.貳.一.1.5.8	裝設技術工，裝配工資	式	1.0			L000005n00004
	小計[甲.貳.一.1.5 MRB PANEL]					
甲.貳.一.1.6	3PS1 PANEL					
甲.貳.一.1.6.1	產品，低壓配電盤，配電箱(屋內型)， SPHC -2.0mm (依現場需求尺寸製作)	只	1.0			M16401D0006,建 華,東宏,政祺或 同等品
甲.貳.一.1.6.2	產品，漏電斷路器，3P，30AT，50AF，( Icu，20kA)，(AC，380V)，(30mA，0.1s) , Icu≥20KA	只	1.0			M16413552X846, 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.6.3	產品，低壓配電盤，銅匯流排及固定架， CU BUS BAR 或 PVC WIRE	式	1.0			M16401A0004
甲.貳.一.1.6.4	盤內另料.ABS銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1.0			M1632240024
甲.貳.一.1.6.5	裝設技術工，裝配工資	式	1.0			L000005n00004
	小計[甲.貳.一.1.6 3PS1 PANEL]					
甲.貳.一.1.7	4PS2 PANEL					
甲.貳.一.1.7.1	產品，低壓配電盤，配電箱(屋內型)， SPHC -2.0mm (依現場需求尺寸製作)	只	1.0			M16401D0006,建 華,東宏,政祺或 同等品
甲.貳.一.1.7.2	產品，漏電斷路器，3P，15AT，50AF，( Icu，20kA)，(AC，380V)，(30mA，0.1s) , Icu≥20KA	只	1.0			M16413532X846, 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.7.3	產品，低壓配電盤，銅匯流排及固定架， CU BUS BAR 或 PVC WIRE	式	1.0			M16401A0004
甲.貳.一.1.7.4	盤內另料.ABS銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1.0			M1632240024
甲.貳.一.1.7.5	裝設技術工，裝配工資	式	1.0			L000005n00004
	小計[甲.貳.一.1.7 4PS2 PANEL]					
甲.貳.一.1.8	4PS3 PANEL					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 7 頁, 共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段;鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.貳.一.1.8.1	產品, 低壓配電盤, 配電箱(屋內型), SPHC -2.0mm (依現場需求尺寸製作)	只	1.0			M16401D0006,建 華,東宏,政祺或 同等品
甲.貳.一.1.8.2	產品, 漏電斷路器, 3P, 15AT, 50AF, (Icu, 20kA), (AC, 380V), (30mA, 0.1s), Icu≥20KA	只	1.0			M16413532X846, 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.8.3	產品, 低壓配電盤, 銅匯流排及固定架, CU BUS BAR 或 PVC WIRE	式	1.0			M16401A0004
甲.貳.一.1.8.4	盤內另料.ABS銘牌,迴路標示及單線圖說	式	1.0			M1632240024
甲.貳.一.1.8.5	裝設技術工, 裝配工資	式	1.0			L000005n00004
	小計[甲.貳.一.1.8 4PS3 PANEL]					
甲.貳.一.1.9	1PW1 PANEL					
甲.貳.一.1.9.1	產品, 低壓配電盤, 配電箱(屋內型), SPHC -2.0mm (依現場需求尺寸製作)	只	1.0			M16401D0006,建 華,東宏,政祺或 同等品
甲.貳.一.1.9.2	產品, 無熔線斷路器, 3P, 30AT, 50AF, 20kA, 380V, AC IC≥20KA	只	1.0			M16411332A816, 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.9.3	產品, 無熔線斷路器, 1P, 15AT, 50AF, 20kA, 220V, AC IC≥20KA	只	2.0			M16411112A616, 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.9.4	產品, 漏電斷路器, 3P, 15AT, 50AF, (Icu, 20kA), (AC, 380V), (30mA, 0.1s), Icu≥20KA	只	4.0			M16413532X846, 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.9.5	產品, 低壓馬達起動盤, 起動器, 電磁開關(全壓起動), MS 3φ 380V 2HP aux: 2a2b	只	2.0			M16432301062,士 林,伍菱,東元或 同等品
甲.貳.一.1.9.6	控制器 61-A、61F-G1(雙水池液位控制器+交替電驛)	組	1.0			M16581V0008,歐 姆龍,安良,國際 或同等品

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 8 頁, 共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.貳.一.1.9.7	電極棒	支	6.0			M160611200A,歐姆龍,安良,國際或同等品
甲.貳.一.1.9.8	產品,低壓馬達起動盤,起動器,電磁開關(全壓起動),MS 3φ 380V 1HP aux:2a2b	只	2.0			M16432301061,士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.9.9	控制器 61F-G(單水池液位控制器+交替並列電驛)	組	1.0			M16581V0028,歐姆龍,安良,國際或同等品
甲.貳.一.1.9.10	電極棒	支	3.0			M160611200A,歐姆龍,安良,國際或同等品
甲.貳.一.1.9.11	電磁繼電器 AUX-RY 4a4b COIL:220V W/ BASE	只	1.0			M16322MS006,歐姆龍,安良,國際或同等品
甲.貳.一.1.9.12	指示燈 PBL 22φ 1a1b (抗干擾直接式 LED燈)	只	8.0			M1651080116014,賀電,富士,金鐘或同等品
甲.貳.一.1.9.13	指示燈 PL 22φ Y (抗干擾直接式LED燈)	只	4.0			M16510801160144,賀電,富士,金鐘或同等品
甲.貳.一.1.9.14	產品,水流蜂鳴警報器,蜂鳴器 22φ BZ	只	1.0			M1393150006,賀電,富士,金鐘或同等品
甲.貳.一.1.9.15	產品,低壓配電盤,銅匯流排及固定架, CU BUS BAR 或 PVC WIRE	式	1.0			M16401A0004
甲.貳.一.1.9.16	盤內另料.ABS銘牌.迴路標示.微動開關及單線圖說	式	1.0			M1632240014
甲.貳.一.1.9.17	裝設技術工,裝配工資	式	1.0			L000005n00004
	小計[甲.貳.一.1.9 1PW1 PANEL]					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 9 頁, 共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段;鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.貳.一.1.10	1PW2 PANEL					
甲.貳.一.1.10.1	產品, 低壓配電盤, 配電箱(屋內型), SPHC -2.0mm (依現場需求尺寸製作)	只	1.0			M16401D0006, 建 華, 東宏, 政祺或 同等品
甲.貳.一.1.10.2	產品, 無熔線斷路器, 3P, 30AT, 50AF, 20kA, 380V, AC $IC \geq 20KA$	只	1.0			M16411332A816, 士林, 伍菱, 東元 或同等品
甲.貳.一.1.10.3	產品, 無熔線斷路器, 1P, 15AT, 50AF, 20kA, 220V, AC $IC \geq 20KA$	只	1.0			M16411112A616, 士林, 伍菱, 東元 或同等品
甲.貳.一.1.10.4	產品, 漏電斷路器, 3P, 15AT, 50AF, (Icu, 20kA), (AC, 380V), (30mA, 0.1s), Icu $\geq 20KA$	只	2.0			M16413532X846, 士林, 伍菱, 東元 或同等品
甲.貳.一.1.10.5	產品, 漏電斷路器, 1P, 20AT, 50AF, (Icu, 20kA), (AC, 220V), (30mA, 0.1s), Icu $\geq 20KA$	只	1.0			M16413142X646, 士林, 伍菱, 東元 或同等品
甲.貳.一.1.10.6	產品, 低壓馬達起動盤, 起動器, 電磁開 關(全壓起動), MS 3φ 380V 1HP aux: 2a2b	只	2.0			M16432301061, 士 林, 伍菱, 東元或 同等品
甲.貳.一.1.10.7	控制器 61F-G(單水池液位控制器+交替並 列電驛)	組	1.0			M16581V0028, 歐 姆龍, 安良, 國際 或同等品
甲.貳.一.1.10.8	電極棒	支	3.0			M160611200A, 歐 姆龍, 安良, 國際 或同等品
甲.貳.一.1.10.9	電磁繼電器 AUX-RY 4a4b COIL:220V W/ BASE	只	1.0			M16322MS006, 歐 姆龍, 安良, 國際 或同等品
甲.貳.一.1.10.10	指示燈 PBL 22φ 1a1b (抗干擾直接式 LED燈)	只	4.0			M1651080116014, 賀電, 富士, 金鐘

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 10 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
						或同等品
甲.貳.一.1.10.11	指示燈 PL 22φ Y (抗干擾直接式LED燈)	只	2.0			M16510801160144 ,賀電,富士,金鐘 或同等品
甲.貳.一.1.10.12	產品，水流蜂鳴警報器，蜂鳴器 22φ BZ	只	1.0			M1393150006,賀 電,富士,金鐘或 同等品
甲.貳.一.1.10.13	產品，低壓配電盤，銅匯流排及固定架， CU BUS BAR 或 PVC WIRE	式	1.0			M16401A0004
甲.貳.一.1.10.14	盤內另料.ABS銘牌.迴路標示.微動開關及 單線圖說	式	1.0			M1632240014
甲.貳.一.1.10.15	裝設技術工，裝配工資	式	1.0			L000005n00004
	小計[甲.貳.一.1.10 1PW2 PANEL]					
甲.貳.一.1.11	3PW3 PANEL					
甲.貳.一.1.11.1	產品，低壓配電盤，配電箱(屋內型)， SPHC -2.0mm (依現場需求尺寸製作)	只	1.0			M16401D0006,建 華,東宏,政祺或 同等品
甲.貳.一.1.11.2	產品，無熔線斷路器，3P，20AT，50AF， 20kA，380V，AC $I_{C} \geq 20KA$	只	1.0			M16411322A816,, 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.11.3	產品，無熔線斷路器，1P，15AT，50AF， 20kA，220V，AC $I_{C} \geq 20KA$	只	1.0			M16411112A616, 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.11.4	產品，漏電斷路器，3P，15AT，50AF，( $I_{cu}$ ，20kA)，(AC，380V)，(30mA，0.1s) , $I_{cu} \geq 20KA$	只	2.0			M16413532X846, 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.11.5	產品，低壓配電盤，銅匯流排及固定架， CU BUS BAR 或 PVC WIRE	式	1.0			M16401A0004
甲.貳.一.1.11.6	盤內另料.ABS銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1.0			M1632240024
甲.貳.一.1.11.7	裝設技術工，裝配工資	式	1.0			L000005n00004

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 11 頁, 共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段;鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	小計[甲.貳.一.1.11 3PW3 PANEL]					
甲.貳.一.1.12	1PL&P1R PANEL					
甲.貳.一.1.12.1	產品, 低壓配電盤, 配電箱(屋內型), SPHC -2.0mm (依現場需求尺寸製作)	只	1.0			M16401D0006,建 華,東宏,政祺或 同等品
	1PL 盤內器材					W01271B0014
甲.貳.一.1.12.2	產品, 無熔線斷路器, 3P, 60AT, 100AF, 20kA, 380V, AC IC $\geq$ 20KA	只	1.0			M16411363A816, 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.12.3	產品, 無熔線斷路器, 3P, 50AT, 50AF, 20kA, 380V, AC IC $\geq$ 20KA	只	1.0			M16411352A816, 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.12.4	產品, 無熔線斷路器, 3P, 30AT, 50AF, 20kA, 380V, AC IC $\geq$ 20KA	只	1.0			M16411332A816, 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.12.5	產品, 無熔線斷路器, 1P, 15AT, 50AF, 20kA, 220V, AC IC $\geq$ 20KA	只	3.0			M16411112A616, 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.12.6	產品, 漏電斷路器, 3P, 15AT, 50AF, (Icu, 20kA), (AC, 380V), (30mA, 0.1s) , Icu $\geq$ 20KA	只	2.0			M16413532X846, 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.12.7	產品, 漏電斷路器, 1P, 15AT, 50AF, (Icu, 20kA), (AC, 220V), (30mA, 0.1s) , Icu $\geq$ 20KA	只	1.0			M16413132X646, 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.12.8	產品, 低壓馬達起動盤, 起動器, 電磁開 關(全壓起動), MS 3φ 380V 1HP aux: 2a2b	只	2.0			M16432301061,士 林,伍菱,東元或 同等品
甲.貳.一.1.12.9	控制器 61F-G (單水池液位控制器+交替並 列電驛)	組	1.0			M16581V0018,歐 姆龍,安良,國際 或同等品

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 12 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.貳.一.1.12.10	電極棒	支	3.0			M160611200A,歐姆龍,安良,國際或同等品
甲.貳.一.1.12.11	繼電器 AUX-RY 4a4b COIL:220V W/BASE	只	1.0			0565600006,歐姆龍,安良,國際或同等品
甲.貳.一.1.12.12	指示燈 PBL 22φ 1a1b (抗干擾直接式 LED燈)	只	4.0			M1651080116014,賀電,富士,金鐘或同等品
甲.貳.一.1.12.13	指示燈 PL 22φ Y (抗干擾直接式LED燈)	只	2.0			M16510801160144,賀電,富士,金鐘或同等品
甲.貳.一.1.12.14	產品，水流蜂鳴警報器，蜂鳴器 22φ BZ	只	1.0			M1393150006,賀電,富士,金鐘或同等品
	1PR 盤內器材					W01271B0024
甲.貳.一.1.12.15	產品，無熔線斷路器，2P，30AT，50AF，10kA，220V，AC $IC \geq 10KA$	只	1.0			M164112326616,士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.12.16	產品，無熔線斷路器，1P，15AT，50AF，10kA，110V，AC $IC \geq 10KA$	只	3.0			M164111126316,士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.12.17	產品，漏電斷路器，1P，15AT，50AF，( $Icu$ ，10kA)，(AC，110V)，(30mA，0.1s)， $Icu \geq 10KA$	只	1.0			M16413132T346,士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.12.18	產品，低壓配電盤，銅匯流排及固定架，CU BUS BAR 或 PVC WIRE	式	1.0			M16401A0004
甲.貳.一.1.12.19	盤內另料.ABS銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1.0			M1632240024
甲.貳.一.1.12.20	裝設技術工，裝配工資	式	1.0			L000005n00004
	小計[甲.貳.一.1.12 1PL&PIR PANEL]					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 13 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.貳.一.1.13	2PL&2PR PANEL					
甲.貳.一.1.13.1	產品，低壓配電盤，配電箱(屋內型)，SPHC -2.0mm (依現場需求尺寸製作)	只	1.0			M16401D0006,建華,東宏,政祺或同等品
	2PL 盤內器材					W01271B0034
甲.貳.一.1.13.2	產品，無熔線斷路器，3P，30AT，50AF，20kA，380V，AC IC $\geq$ 20KA	只	1.0			M16411332A816,士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.13.3	產品，無熔線斷路器，3P，20AT，50AF，20kA，380V，AC IC $\geq$ 20KA	只	1.0			M16411322A816,,士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.13.4	產品，無熔線斷路器，1P，15AT，50AF，20kA，220V，AC IC $\geq$ 20KA	只	1.0			M16411112A616,士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.13.5	產品，漏電斷路器，1P，15AT，50AF，(Icu，20kA)，(AC，220V)，(30mA，0.1s)，Icu $\geq$ 20KA	只	3.0			M16413132X646,士林,伍菱,東元或同等品
	2PR 盤內器材					W01271B0044
甲.貳.一.1.13.6	產品，無熔線斷路器，3P，20AT，50AF，15kA，AC， $\geq$ 200V IC $\geq$ 15KA	只	1.0			M164113228016,士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.13.7	產品，無熔線斷路器，1P，15AT，50AF，15kA，AC，115V IC $\geq$ 15KA	只	2.0			M164111128016,士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.13.8	產品，漏電斷路器，1P，15AT，50AF，(Icu，15kA)，(30mA，0.1s)，115V，Icu $\geq$ 15KA	只	2.0			M16413132V046,士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.13.9	產品，低壓配電盤，銅匯流排及固定架，CU BUS BAR 或 PVC WIRE	式	1.0			M16401A0004
甲.貳.一.1.13.10	盤內另料.ABS銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1.0			M1632240024

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 14 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.貳.一.1.13.11	裝設技術工，裝配工資	式	1.0			L000005n00004
	小計[甲.貳.一.1.13 2PL&2PR PANEL]					
甲.貳.一.1.14	3PL PANEL					
甲.貳.一.1.14.1	產品，低壓配電盤，配電箱(屋內型)， SPHC -2.0mm (依現場需求尺寸製作)	只	1.0			M16401D0006,建 華,東宏,政祺或 同等品
甲.貳.一.1.14.2	產品，無熔線斷路器，3P，30AT，50AF， 20kA，380V，AC $IC \geq 20KA$	只	1.0			M16411332A816, 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.14.3	產品，漏電斷路器，1P，20AT，50AF，( Icu，20kA)，(AC，220V)，(30mA，0.1s) , Icu $\geq 20KA$	只	1.0			M16413142X646, 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.14.4	產品，漏電斷路器，1P，15AT，50AF，( Icu，20kA)，(AC，220V)，(30mA，0.1s) , Icu $\geq 20KA$	只	3.0			M16413132X646, 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.14.5	產品，低壓配電盤，銅匯流排及固定架， CU BUS BAR 或 PVC WIRE	式	1.0			M16401A0004
甲.貳.一.1.14.6	盤內另料.ABS銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1.0			M1632240024
甲.貳.一.1.14.7	裝設技術工，裝配工資	式	1.0			L000005n00004
	小計[甲.貳.一.1.14 3PL PANEL]					
甲.貳.一.1.15	1PE1&1PER1 PANEL					
甲.貳.一.1.15.1	產品，低壓配電盤，配電箱(屋內型)， SPHC -2.0mm (依現場需求尺寸製作)	只	1.0			M16401D0006,建 華,東宏,政祺或 同等品
	3φ 4W 220-380V 盤內器材					W01271B0094
甲.貳.一.1.15.2	產品，無熔線斷路器，3P，50AT，50AF， 20kA，380V，AC $IC \geq 20KA$	只	1.0			M16411352A816, 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.15.3	產品，無熔線斷路器，3P，40AT，50AF， 20kA，380V，AC $IC \geq 20KA$	只	1.0			M16411342A816, 士林,伍菱,東元

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 15 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
						或同等品
甲.貳.一.1.15.4	產品，無熔線斷路器，1P，15AT，50AF， 20kA，220V，AC $I_{C} \geq 20KA$	只	3.0			M16411112A616， 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.15.5	產品，漏電斷路器，1P，15AT，50AF，( $I_{cu}$ ，20kA)，(AC，220V)，(30mA，0.1s) , $I_{cu} \geq 20KA$	只	1.0			M16413132X646， 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.15.6	產品，低壓馬達起動盤，起動器，電磁開 關(全壓起動)，MS 1φ 220V 0.5HP aux: 2a2b	只	1.0			M1643230106,順 山,士林,伍菱或 同等品
甲.貳.一.1.15.7	電磁繼電器 AUX-RY 4a4b COIL:220V W/ BASE	只	1.0			M16322MS006,歐 姆龍,安良,國際 或同等品
甲.貳.一.1.15.8	定時開關 24小時TIMER 附停電補償及1C接 點	只	1.0			M16292G0006,歐 姆龍,安良,國際 或同等品
	1PER1 3φ 4W 115-200V 盤內器材					W01271B0064
甲.貳.一.1.15.9	產品，無熔線斷路器，3P，20AT，50AF， 15kA，AC， $\geq 200V$ $I_{C} \geq 15KA$	只	1.0			M164113228016， 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.15.10	產品，無熔線斷路器，1P，15AT，50AF， 15kA，AC，115V $I_{C} \geq 15KA$	只	3.0			M164111128016， 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.15.11	產品，漏電斷路器，1P，15AT，50AF，( $I_{cu}$ ，15kA)，(30mA，0.1s)，115V， $I_{cu} \geq$ 15KA	只	1.0			M16413132V046， 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.15.12	產品，低壓配電盤，銅匯流排及固定架， CU BUS BAR 或 PVC WIRE	式	1.0			M16401A0004
甲.貳.一.1.15.13	盤內另料.ABS銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1.0			M1632240024
甲.貳.一.1.15.14	裝設技術工，裝配工資	式	1.0			L000005n00004

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 16 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	小計[甲.貳.一.1.15 1PE1&1PER1 PANEL]					
甲.貳.一.1.16	1PE2&1PER2 PANEL					
甲.貳.一.1.16.1	產品，低壓配電盤，配電箱(屋內型)，SPHC -2.0mm (依現場需求尺寸製作)	只	1.0			M16401D0006,建華,東宏,政祺或同等品
	3φ 4W 220-380V 盤內器材					W01271B0094
甲.貳.一.1.16.2	產品，無熔線斷路器，3P，50AT，50AF，20kA，380V，AC IC≥20KA	只	1.0			M16411352A816,士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.16.3	產品，無熔線斷路器，3P，40AT，50AF，20kA，380V，AC IC≥20KA	只	1.0			M16411342A816,士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.16.4	產品，無熔線斷路器，1P，15AT，50AF，20kA，220V，AC IC≥20KA	只	1.0			M16411112A616,士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.16.5	產品，漏電斷路器，1P，15AT，50AF，(Icu，20kA)，(AC，220V)，(30mA，0.1s)，Icu≥20KA	只	1.0			M16413132X646,士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.16.6	產品，低壓馬達起動盤，起動器，電磁開關(全壓起動)，MS 1φ 220V 0.5HP aux: 2a2b	只	1.0			M1643230106,順山,士林,伍菱或同等品
甲.貳.一.1.16.7	電磁繼電器 AUX-RY 4a4b COIL:220V W/ BASE	只	1.0			M16322MS006,歐姆龍,安良,國際或同等品
甲.貳.一.1.16.8	定時開關 24小時TIMER 附停電補償及1C接點	只	1.0			M16292G0006,歐姆龍,安良,國際或同等品
	1PER2 1φ 3W 110-220V 盤內器材					W01271B0084
甲.貳.一.1.16.9	產品，漏電斷路器，1P，15AT，50AF，(Icu，15kA)，(AC，110V)，(30mA，0.1s)	只	1.0			M16413132V346,士林,伍菱,東元

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 17 頁, 共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段;鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	, Icu $\geq$ 15KA					或同等品
甲.貳.一.1.16.10	產品, 低壓配電盤, 銅匯流排及固定架, CU BUS BAR 或 PVC WIRE	式	1.0			M16401A0004
甲.貳.一.1.16.11	盤內另料.ABS銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1.0			M1632240024
甲.貳.一.1.16.12	裝設技術工, 裝配工資	式	1.0			L000005n00004
	小計[甲.貳.一.1.16 1PE2&1PER2 PANEL]					
甲.貳.一.1.17	1PE3&1PER3 PANEL					
甲.貳.一.1.17.1	產品, 低壓配電盤, 配電箱(屋內型), SPHC -2.0mm (依現場需求尺寸製作)	只	1.0			M16401D0006, 建華, 東宏, 政祺或同等品
	3φ 4W 220-380V 盤內器材					W01271B0094
甲.貳.一.1.17.2	產品, 無熔線斷路器, 3P, 50AT, 50AF, 35kA, 380V, AC IC $\geq$ 35KA	只	1.0			M16411352E816, 士林, 伍菱, 東元或同等品
甲.貳.一.1.17.3	產品, 無熔線斷路器, 3P, 40AT, 50AF, 35kA, 380V, AC IC $\geq$ 35KA	只	1.0			M16411342E816, 士林, 伍菱, 東元或同等品
甲.貳.一.1.17.4	產品, 無熔線斷路器, 1P, 15AT, 50AF, 35kA, 220V, AC IC $\geq$ 35KA	只	2.0			M16411112E616, 士林, 伍菱, 東元或同等品
甲.貳.一.1.17.5	產品, 漏電斷路器, 1P, 15AT, 50AF, (Icu, 35kA), (AC, 220V), (30mA, 0.1s), Icu $\geq$ 35KA	只	1.0			M16413132b646, 士林, 伍菱, 東元或同等品
甲.貳.一.1.17.6	產品, 低壓馬達起動盤, 起動器, 電磁開關(全壓起動), MS 1φ 220V 0.5HP aux: 2a2b	只	1.0			M1643230106, 順山, 士林, 伍菱或同等品
甲.貳.一.1.17.7	電磁繼電器 AUX-RY 4a4b COIL:220V W/ BASE	只	1.0			M16322MS006, 歐姆龍, 安良, 國際或同等品
甲.貳.一.1.17.8	定時開關 24小時TIMER 附停電補償及1C接	只	1.0			M16292G0006, 歐

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 18 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	點					姆龍,安良,國際或同等品
	1PER3 3φ 4W 110-190V 盤內器材					W01271B0104
甲.貳.一.1.17.9	產品，漏電斷路器，1P，15AT，50AF，(Icu，15kA)，(30mA，0.1s)，190V，Icu≥15KA	只	1.0			M16413132V0461，士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.17.10	產品，低壓配電盤，銅匯流排及固定架，CU BUS BAR 或 PVC WIRE	式	1.0			M16401A0004
甲.貳.一.1.17.11	盤內另料.ABS銘牌,迴路標示及單線圖說	式	1.0			M1632240024
甲.貳.一.1.17.12	裝設技術工，裝配工資	式	1.0			L000005n00004
	小計[甲.貳.一.1.17 1PE3&1PER3 PANEL]					
甲.貳.一.1.18	S1 PANEL					
甲.貳.一.1.18.1	產品，低壓配電盤，配電箱(屋內型)，SPHC -2.0mm (依現場需求尺寸製作)	只	1.0			M16401D0006,建華,東宏,政祺或同等品
甲.貳.一.1.18.2	產品，無熔線斷路器，2P，60AT，100AF，10kA，220V，AC IC≥10KA	只	1.0			M164112636616，士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.18.3	產品，無熔線斷路器，1P，20AT，50AF，10kA，110V，AC IC≥10KA	只	1.0			M164111226316，士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.18.4	產品，無熔線斷路器，1P，15AT，50AF，10kA，110V，AC IC≥10KA	只	3.0			M164111126316，士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.18.5	產品，漏電斷路器，2P，40AT，50AF，(Icu，10kA)，(AC，220V)，(30mA，0.1s)，Icu≥10KA	只	1.0			M16413362T646，士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.18.6	產品，漏電斷路器，2P，15AT，50AF，(Icu，10kA)，(AC，220V)，(30mA，0.1s)，Icu≥10KA	只	1.0			M16413332T646，士林,伍菱,東元或同等品

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 19 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.貳.一.1.18.7	產品，漏電斷路器，1P，15AT，50AF，(Icu，10kA)，(AC，110V)，(30mA，0.1s)，Icu≥10KA	只	2.0			M16413132T346，士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.18.8	產品，低壓配電盤，銅匯流排及固定架，CU BUS BAR 或 PVC WIRE	式	1.0			M16401A0004
甲.貳.一.1.18.9	盤內另料.ABS銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1.0			M1632240024
甲.貳.一.1.18.10	裝設技術工，裝配工資	式	1.0			L000005n00004
	小計[甲.貳.一.1.18 S1 PANEL]					
甲.貳.一.1.19	S2&S3 PANEL					
甲.貳.一.1.19.1	產品，低壓配電盤，配電箱(屋內型)，SPHC -2.0mm (依現場需求尺寸製作)	只	2.0			M16401D0006,建華,東宏,政祺或同等品
甲.貳.一.1.19.2	產品，無熔線斷路器，2P，40AT，50AF，10kA，220V，AC IC≥10KA	只	2.0			M164112426616，士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.19.3	產品，無熔線斷路器，1P，20AT，50AF，10kA，110V，AC IC≥10KA	只	2.0			M164111226316，士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.19.4	產品，無熔線斷路器，1P，15AT，50AF，10kA，110V，AC IC≥10KA	只	6.0			M164111126316，士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.19.5	產品，漏電斷路器，2P，30AT，50AF，(Icu，10kA)，(AC，220V)，(30mA，0.1s)，Icu≥10KA	只	2.0			M16413352T646，士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.19.6	產品，漏電斷路器，2P，15AT，50AF，(Icu，10kA)，(AC，220V)，(30mA，0.1s)，Icu≥10KA	只	2.0			M16413332T646，士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.19.7	產品，漏電斷路器，1P，15AT，50AF，(Icu，10kA)，(AC，110V)，(30mA，0.1s)，Icu≥10KA	只	4.0			M16413132T346，士林,伍菱,東元或同等品

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 20 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.貳.一.1.19.8	產品，低壓配電盤，銅匯流排及固定架， CU BUS BAR 或 PVC WIRE	式	2.0			M16401A0004
甲.貳.一.1.19.9	盤內另料.ABS銘牌.迴路標示及單線圖說	式	2.0			M1632240024
甲.貳.一.1.19.10	裝設技術工，裝配工資	式	2.0			L000005n00004
	小計[甲.貳.一.1.19 S2&S3 PANEL]					
甲.貳.一.1.20	S4&S9 PANEL					
甲.貳.一.1.20.1	產品，低壓配電盤，配電箱(屋內型)， SPHC -2.0mm (依現場需求尺寸製作)	只	2.0			M16401D0006,建 華,東宏,政祺或 同等品
甲.貳.一.1.20.2	產品，無熔線斷路器，2P，40AT，50AF， 10kA，220V，AC IC $\geq$ 10KA	只	2.0			M164112426616, 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.20.3	產品，無熔線斷路器，1P，20AT，50AF， 10kA，110V，AC IC $\geq$ 10KA	只	2.0			M164111226316, 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.20.4	產品，無熔線斷路器，1P，15AT，50AF， 10kA，110V，AC IC $\geq$ 10KA	只	6.0			M164111126316, 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.20.5	產品，漏電斷路器，2P，30AT，50AF，( Icu，10kA)，(AC，220V)，(30mA，0.1s) , Icu $\geq$ 10KA	只	2.0			M16413352T646, 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.20.6	產品，漏電斷路器，2P，15AT，50AF，( Icu，10kA)，(AC，220V)，(30mA，0.1s) , Icu $\geq$ 10KA	只	2.0			M16413332T646, 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.20.7	產品，漏電斷路器，1P，15AT，50AF，( Icu，10kA)，(AC，110V)，(30mA，0.1s) , Icu $\geq$ 10KA	只	4.0			M16413132T346, 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.20.8	產品，低壓配電盤，銅匯流排及固定架， CU BUS BAR 或 PVC WIRE	式	2.0			M16401A0004
甲.貳.一.1.20.9	盤內另料.ABS銘牌.迴路標示及單線圖說	式	2.0			M1632240024

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 21 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.貳.一.1.20.10	裝設技術工，裝配工資	式	2.0			L000005n00004
	小計[甲.貳.一.1.20 S4&S9 PANEL]					
甲.貳.一.1.21	S10 PANEL					
甲.貳.一.1.21.1	產品，低壓配電盤，配電箱(屋內型)， SPHC -2.0mm (依現場需求尺寸製作)	只	1.0			M16401D0006,建 華,東宏,政祺或 同等品
甲.貳.一.1.21.2	產品，無熔線斷路器，2P，60AT，100AF， 10kA，220V，AC $IC \geq 10KA$	只	1.0			M164112636616， 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.21.3	產品，無熔線斷路器，2P，15AT，50AF， 10kA，220V，AC $IC \geq 10KA$	只	1.0			M164112126616， 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.21.4	產品，無熔線斷路器，1P，20AT，50AF， 10kA，110V，AC $IC \geq 10KA$	只	1.0			M164111226316， 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.21.5	產品，無熔線斷路器，1P，15AT，50AF， 10kA，110V，AC $IC \geq 10KA$	只	3.0			M164111126316， 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.21.6	產品，漏電斷路器，2P，40AT，50AF，( $Icu$ ，10kA)，(AC，220V)，(30mA，0.1s) , $Icu \geq 10KA$	只	1.0			M16413362T646， 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.21.7	產品，漏電斷路器，1P，15AT，50AF，( $Icu$ ，10kA)，(AC，110V)，(30mA，0.1s) , $Icu \geq 10KA$	只	2.0			M16413132T346， 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.21.8	產品，低壓配電盤，銅匯流排及固定架， CU BUS BAR 或 PVC WIRE	式	1.0			M16401A0004
甲.貳.一.1.21.9	盤內另料.ABS銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1.0			M1632240024
甲.貳.一.1.21.10	裝設技術工，裝配工資	式	1.0			L000005n00004
	小計[甲.貳.一.1.21 S10 PANEL]					
甲.貳.一.1.22	S5L~S8L&S11L~S13L&S5R~S8R&S11R~					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 22 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	S13R PANEL					
甲.貳.一.1.22.1	產品，低壓配電盤，配電箱(屋內型)，SPHC -2.0mm (依現場需求尺寸製作)	只	7.0			M16401D0006,建 華,東宏,政祺或 同等品
	S5L~S8L&S11L~S13L 盤內器材					W01271B0114
甲.貳.一.1.22.2	產品，無熔線斷路器，3P，40AT，50AF，20kA，380V，AC IC $\geq$ 20KA	只	7.0			M16411342A816, 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.22.3	產品，無熔線斷路器，3P，30AT，50AF，20kA，380V，AC IC $\geq$ 20KA	只	7.0			M16411332A816, 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.22.4	產品，無熔線斷路器，3P，20AT，50AF，20kA，380V，AC IC $\geq$ 20KA	只	7.0			M16411322A816,, 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.22.5	產品，無熔線斷路器，1P，15AT，50AF，20kA，220V，AC IC $\geq$ 20KA	只	7.0			M16411112A616, 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.22.6	產品，漏電斷路器，1P，20AT，50AF，(Icu，20kA)，(AC，220V)，(30mA，0.1s)，Icu $\geq$ 20KA	只	21.0			M16413142X646, 士林,伍菱,東元 或同等品
	S5R~S8R&S11R~S13R 盤內器材					W01271B0124
甲.貳.一.1.22.7	產品，無熔線斷路器，3P，20AT，50AF，15kA，AC， $\geq$ 200V IC $\geq$ 15KA	只	7.0			M164113228016, 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.22.8	產品，無熔線斷路器，1P，20AT，50AF，15kA，AC，115V IC $\geq$ 15KA	只	7.0			M164111228016, 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.22.9	產品，無熔線斷路器，1P，15AT，50AF，15kA，AC，115V IC $\geq$ 15KA	只	14.0			M164111128016, 士林,伍菱,東元 或同等品

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 23 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.貳.一.1.22.10	產品，漏電斷路器，1P，15AT，50AF，(Icu，15kA)，(30mA，0.1s)，115V，Icu≥15KA	只	7.0			M16413132V046，士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.22.11	產品，低壓配電盤，銅匯流排及固定架，CU BUS BAR 或 PVC WIRE	式	7.0			M16401A0004
甲.貳.一.1.22.12	盤內另料.ABS銘牌.迴路標示及單線圖說	式	7.0			M1632240024
甲.貳.一.1.22.13	裝設技術工，裝配工資	式	7.0			L000005n00004
	小計[甲.貳.一.1.22 S5L~S8L&S11L~S13L&S5R~S8R&S11R~S13R PANEL]					
甲.貳.一.1.23	S14 PANEL					
甲.貳.一.1.23.1	產品，低壓配電盤，配電箱(屋內型)，SPHC -2.0mm (依現場需求尺寸製作)	只	1.0			M16401D0006,建華,東宏,政祺或同等品
	S14L 盤內器材					W01271B0134
甲.貳.一.1.23.2	產品，無熔線斷路器，3P，40AT，50AF，20kA，380V，AC IC≥20KA	只	1.0			M16411342A816，士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.23.3	產品，無熔線斷路器，3P，30AT，50AF，20kA，380V，AC IC≥20KA	只	1.0			M16411332A816，士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.23.4	產品，無熔線斷路器，3P，20AT，50AF，20kA，380V，AC IC≥20KA	只	1.0			M16411322A816，士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.23.5	產品，無熔線斷路器，1P，15AT，50AF，20kA，220V，AC IC≥20KA	只	1.0			M16411112A616，士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.23.6	產品，漏電斷路器，1P，20AT，50AF，(Icu，20kA)，(AC，220V)，(30mA，0.1s)，Icu≥20KA	只	3.0			M16413142X646，士林,伍菱,東元或同等品
	S14R 盤內器材					W01271B0144

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 24 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.貳.一.1.23.7	產品，無熔線斷路器，3P，20AT，50AF，15kA，AC， $\geq 200V$ IC $\geq 15KA$	只	1.0			M164113228016，士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.23.8	產品，無熔線斷路器，1P，20AT，50AF，15kA，AC，115V IC $\geq 15KA$	只	1.0			M164111228016，士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.23.9	產品，無熔線斷路器，1P，15AT，50AF，15kA，AC，115V IC $\geq 15KA$	只	2.0			M164111128016，士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.23.10	產品，漏電斷路器，1P，15AT，50AF，(Icu，15kA)，(30mA，0.1s)，115V，Icu $\geq 15KA$	只	1.0			M16413132V046，士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.23.11	產品，低壓配電盤，銅匯流排及固定架，CU BUS BAR 或 PVC WIRE	式	1.0			M16401A0004
甲.貳.一.1.23.12	盤內另料.ABS銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1.0			M1632240024
甲.貳.一.1.23.13	裝設技術工，裝配工資	式	1.0			L000005n00004
	小計[甲.貳.一.1.23 S14 PANEL]					
甲.貳.一.1.24	2AL&2AR PANEL					
甲.貳.一.1.24.1	產品，低壓配電盤，配電箱(屋內型)，SPHC -2.0mm (依現場需求尺寸製作)	只	1.0			M16401D0006,建華,東宏,政祺或同等品
	2AL 盤內器材					W01271B0154
甲.貳.一.1.24.2	產品，無熔線斷路器，3P，100AT，100AF，20kA，380V，AC IC $\geq 20KA$	只	1.0			M16411383A816，士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.24.3	產品，無熔線斷路器，3P，40AT，50AF，20kA，380V，AC IC $\geq 20KA$	只	1.0			M16411342A816，士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.24.4	產品，無熔線斷路器，3P，20AT，50AF，20kA，380V，AC IC $\geq 20KA$	只	1.0			M16411322A816，士林,伍菱,東元

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 25 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
						或同等品
甲.貳.一.1.24.5	產品，無熔線斷路器，1P，15AT，50AF， 20kA，220V，AC $I_{C} \geq 20KA$	只	1.0			M16411112A616， 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.24.6	產品，漏電斷路器，1P，30AT，50AF，( $I_{cu}$ ，20kA)，(AC，220V)，(30mA，0.1s) , $I_{cu} \geq 20KA$	只	1.0			M16413152X646， 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.24.7	產品，漏電斷路器，1P，20AT，50AF，( $I_{cu}$ ，20kA)，(AC，220V)，(30mA，0.1s) , $I_{cu} \geq 20KA$	只	1.0			M16413142X646， 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.24.8	產品，漏電斷路器，1P，15AT，50AF，( $I_{cu}$ ，20kA)，(AC，220V)，(30mA，0.1s) , $I_{cu} \geq 20KA$	只	6.0			M16413132X646， 士林,伍菱,東元 或同等品
	2AR 盤內器材					W01271B0164
甲.貳.一.1.24.9	產品，無熔線斷路器，3P，40AT，50AF， 15kA，AC， $\geq 200V$ $I_{C} \geq 15KA$	只	1.0			M164113428016， 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.24.10	產品，無熔線斷路器，1P，15AT，50AF， 15kA，AC，115V $I_{C} \geq 15KA$	只	3.0			M164111128016， 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.24.11	產品，漏電斷路器，1P，20AT，50AF，( $I_{cu}$ ，15kA)，(30mA，0.1s)，115V， $I_{cu} \geq 15KA$	只	1.0			M16413142V046， 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.24.12	產品，漏電斷路器，1P，15AT，50AF，( $I_{cu}$ ，15kA)，(30mA，0.1s)，115V， $I_{cu} \geq 15KA$	只	3.0			M16413132V046， 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.24.13	產品，低壓配電盤，銅匯流排及固定架， CU BUS BAR 或 PVC WIRE	式	1.0			M16401A0004
甲.貳.一.1.24.14	盤內另料.ABS銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1.0			M1632240024
甲.貳.一.1.24.15	裝設技術工，裝配工資	式	1.0			L000005n00004

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 26 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	小計[甲.貳.一.1.24 2AL&2AR PANEL]					
甲.貳.一.1.25	2BL&2BR PANEL					
甲.貳.一.1.25.1	產品，低壓配電盤，配電箱(屋內型)，SPHC -2.0mm (依現場需求尺寸製作)	只	1.0			M16401D0006,建華,東宏,政祺或同等品
	2BL 盤內器材					W01271B0174
甲.貳.一.1.25.2	產品，無熔線斷路器，3P，100AT，100AF，20kA，380V，AC IC $\geq$ 20KA	只	1.0			M16411383A816,士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.25.3	產品，無熔線斷路器，3P，40AT，50AF，20kA，380V，AC IC $\geq$ 20KA	只	1.0			M16411342A816,士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.25.4	產品，無熔線斷路器，3P，20AT，50AF，20kA，380V，AC IC $\geq$ 20KA	只	1.0			M16411322A816,,士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.25.5	產品，無熔線斷路器，1P，15AT，50AF，20kA，220V，AC IC $\geq$ 20KA	只	1.0			M16411112A616,士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.25.6	產品，漏電斷路器，1P，30AT，50AF，(Icu，20kA)，(AC，220V)，(30mA，0.1s)，Icu $\geq$ 20KA	只	1.0			M16413152X646,士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.25.7	產品，漏電斷路器，1P，20AT，50AF，(Icu，20kA)，(AC，220V)，(30mA，0.1s)，Icu $\geq$ 20KA	只	1.0			M16413142X646,士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.25.8	產品，漏電斷路器，1P，15AT，50AF，(Icu，20kA)，(AC，220V)，(30mA，0.1s)，Icu $\geq$ 20KA	只	6.0			M16413132X646,士林,伍菱,東元或同等品
	2BR 盤內器材					W01271B0184
甲.貳.一.1.25.9	產品，無熔線斷路器，3P，40AT，50AF，15kA，AC， $\geq$ 200V IC $\geq$ 15KA	只	1.0			M164113428016,士林,伍菱,東元

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 27 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
						或同等品
甲.貳.一.1.25.10	產品，無熔線斷路器，1P，15AT，50AF，15kA，AC，115V $I_{C} \geq 15KA$	只	3.0			M164111128016， 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.25.11	產品，漏電斷路器，1P，20AT，50AF，( $I_{cu}$ ，15kA)，(30mA，0.1s)，115V， $I_{cu} \geq 15KA$	只	1.0			M16413142V046， 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.25.12	產品，漏電斷路器，1P，15AT，50AF，( $I_{cu}$ ，15kA)，(30mA，0.1s)，115V， $I_{cu} \geq 15KA$	只	4.0			M16413132V046， 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.25.13	產品，低壓配電盤，銅匯流排及固定架，CU BUS BAR 或 PVC WIRE	式	1.0			M16401A0004
甲.貳.一.1.25.14	盤內另料.ABS銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1.0			M1632240024
甲.貳.一.1.25.15	裝設技術工，裝配工資	式	1.0			L000005n00004
	小計[甲.貳.一.1.25 2BL&2BR PANEL]					
甲.貳.一.1.26	2CL&2CR PANEL					
甲.貳.一.1.26.1	產品，低壓配電盤，配電箱(屋內型)，SPHC -2.0mm (依現場需求尺寸製作)	只	1.0			M16401D0006,建 華,東宏,政祺或 同等品
	2CL 盤內器材					W01271B0194
甲.貳.一.1.26.2	產品，無熔線斷路器，3P，100AT，100AF，20kA，380V，AC $I_{C} \geq 20KA$	只	1.0			M16411383A816， 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.26.3	產品，無熔線斷路器，3P，40AT，50AF，20kA，380V，AC $I_{C} \geq 20KA$	只	1.0			M16411342A816， 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.26.4	產品，無熔線斷路器，3P，20AT，50AF，20kA，380V，AC $I_{C} \geq 20KA$	只	1.0			M16411322A816,, 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.26.5	產品，無熔線斷路器，1P，15AT，50AF，	只	1.0			M16411112A616，

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 28 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	20kA, 220V, AC IC $\geq$ 20KA					士林, 伍菱, 東元或同等品
甲.貳.一.1.26.6	產品，漏電斷路器，1P, 30AT, 50AF, (Icu, 20kA), (AC, 220V), (30mA, 0.1s), Icu $\geq$ 20KA	只	1.0			M16413152X646,士林, 伍菱, 東元或同等品
甲.貳.一.1.26.7	產品，漏電斷路器，1P, 20AT, 50AF, (Icu, 20kA), (AC, 220V), (30mA, 0.1s), Icu $\geq$ 20KA	只	1.0			M16413142X646,士林, 伍菱, 東元或同等品
甲.貳.一.1.26.8	產品，漏電斷路器，1P, 15AT, 50AF, (Icu, 20kA), (AC, 220V), (30mA, 0.1s), Icu $\geq$ 20KA	只	6.0			M16413132X646,士林, 伍菱, 東元或同等品
	2CR 盤內器材					W01271B0204
甲.貳.一.1.26.9	產品，無熔線斷路器，3P, 40AT, 50AF, 15kA, AC, $\geq$ 200V IC $\geq$ 15KA	只	1.0			M164113428016,士林, 伍菱, 東元或同等品
甲.貳.一.1.26.10	產品，無熔線斷路器，1P, 15AT, 50AF, 15kA, AC, 115V IC $\geq$ 15KA	只	3.0			M164111128016,士林, 伍菱, 東元或同等品
甲.貳.一.1.26.11	產品，漏電斷路器，1P, 15AT, 50AF, (Icu, 20kA), (30mA, 0.1s), 115V, Icu $\geq$ 20KA	只	1.0			M16413132X046,士林, 伍菱, 東元或同等品
甲.貳.一.1.26.12	產品，漏電斷路器，1P, 15AT, 50AF, (Icu, 15kA), (30mA, 0.1s), 115V, Icu $\geq$ 15KA	只	3.0			M16413132V046,士林, 伍菱, 東元或同等品
甲.貳.一.1.26.13	產品，低壓配電盤，銅匯流排及固定架，CU BUS BAR 或 PVC WIRE	式	1.0			M16401A0004
甲.貳.一.1.26.14	盤內另料.ABS銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1.0			M1632240024
甲.貳.一.1.26.15	裝設技術工，裝配工資	式	1.0			L000005n00004
	小計[甲.貳.一.1.26 2CL&2CR PANEL]					
甲.貳.一.1.27	2DL&2DR PANEL					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 29 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.貳.一.1.27.1	產品，低壓配電盤，配電箱(屋內型)，SPHC - 2.0mm (依現場需求尺寸製作)	只	1.0			M16401D0006,建華,東宏,政祺或同等品
	2DL 盤內器材					W01271B0214
甲.貳.一.1.27.2	產品，無熔線斷路器，3P，225AT，225AF，20kA，380V，AC IC $\geq$ 20KA	只	1.0			M164113D4A816,士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.27.3	產品，無熔線斷路器，3P，50AT，50AF，20kA，380V，AC IC $\geq$ 20KA	只	1.0			M16411352A816,士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.27.4	產品，無熔線斷路器，3P，30AT，50AF，20kA，380V，AC IC $\geq$ 20KA	只	2.0			M16411332A816,士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.27.5	產品，無熔線斷路器，3P，20AT，50AF，20kA，380V，AC IC $\geq$ 20KA	只	1.0			M16411322A816,,士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.27.6	產品，無熔線斷路器，1P，15AT，50AF，20kA，220V，AC IC $\geq$ 20KA	只	1.0			M16411112A616,士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.27.7	產品，漏電斷路器，3P，30AT，50AF，(Icu，20kA)，(AC，380V)，(30mA，0.1s)，Icu $\geq$ 20KA	只	1.0			M16413552X846,士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.27.8	產品，漏電斷路器，3P，20AT，50AF，(Icu，20kA)，(AC，380V)，(30mA，0.1s)，Icu $\geq$ 20KA	只	2.0			M16413542X846,士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.27.9	產品，漏電斷路器，1P，30AT，50AF，(Icu，20kA)，(AC，220V)，(30mA，0.1s)，Icu $\geq$ 20KA	只	1.0			M16413152X646,士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.27.10	產品，漏電斷路器，1P，20AT，50AF，(Icu，20kA)，(AC，220V)，(30mA，0.1s)	只	1.0			M16413142X646,士林,伍菱,東元

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 30 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	, Icu $\geq$ 20KA					或同等品
甲.貳.一.1.27.11	產品，漏電斷路器，1P，15AT，50AF，( Icu，20kA)，(AC，220V)，(30mA，0.1s) , Icu $\geq$ 20KA	只	7.0			M16413132X646, 士林, 伍菱, 東元或同等品
	2DR 盤內器材					W01271B0224
甲.貳.一.1.27.12	產品，無熔線斷路器，3P，40AT，50AF，15kA，AC， $\geq$ 200V IC $\geq$ 15KA	只	1.0			M164113428016, 士林, 伍菱, 東元或同等品
甲.貳.一.1.27.13	產品，無熔線斷路器，1P，15AT，50AF，15kA，AC，115V IC $\geq$ 15KA	只	2.0			M164111128016, 士林, 伍菱, 東元或同等品
甲.貳.一.1.27.14	產品，漏電斷路器，1P，20AT，50AF，( Icu，15kA)，(30mA，0.1s)，115V，Icu $\geq$ 15KA	只	1.0			M16413142V046, 士林, 伍菱, 東元或同等品
甲.貳.一.1.27.15	產品，漏電斷路器，1P，15AT，50AF，( Icu，15kA)，(30mA，0.1s)，115V，Icu $\geq$ 15KA	只	5.0			M16413132V046, 士林, 伍菱, 東元或同等品
甲.貳.一.1.27.16	產品，低壓配電盤，銅匯流排及固定架，CU BUS BAR 或 PVC WIRE	式	1.0			M16401A0004
甲.貳.一.1.27.17	盤內另料.ABS銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1.0			M1632240024
甲.貳.一.1.27.18	裝設技術工，裝配工資	式	1.0			L000005n00004
	小計[甲.貳.一.1.27 2DL&2DR PANEL]					
甲.貳.一.1.28	3EL&3ER PANEL					
甲.貳.一.1.28.1	產品，低壓配電盤，配電箱(屋內型)，SPHC -2.0mm (依現場需求尺寸製作)	只	1.0			M16401D0006, 建華, 東宏, 政祺或同等品
	3EL 盤內器材					W01271B0234
甲.貳.一.1.28.2	產品，無熔線斷路器，3P，100AT，100AF，20kA，380V，AC IC $\geq$ 20KA	只	1.0			M16411383A816, 士林, 伍菱, 東元或同等品

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 31 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.貳.一.1.28.3	產品，無熔線斷路器，3P，40AT，50AF，20kA，380V，AC $IC \geq 20KA$	只	1.0			M16411342A816， 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.28.4	產品，無熔線斷路器，3P，20AT，50AF，20kA，380V，AC $IC \geq 20KA$	只	1.0			M16411322A816， 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.28.5	產品，無熔線斷路器，1P，15AT，50AF，20kA，220V，AC $IC \geq 20KA$	只	2.0			M16411112A616， 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.28.6	產品，漏電斷路器，1P，30AT，50AF，( $Icu$ ，20kA)，(AC，220V)，(30mA，0.1s) , $Icu \geq 20KA$	只	1.0			M16413152X646， 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.28.7	產品，漏電斷路器，1P，20AT，50AF，( $Icu$ ，20kA)，(AC，220V)，(30mA，0.1s) , $Icu \geq 20KA$	只	1.0			M16413142X646， 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.28.8	產品，漏電斷路器，1P，15AT，50AF，( $Icu$ ，20kA)，(AC，220V)，(30mA，0.1s) , $Icu \geq 20KA$	只	5.0			M16413132X646， 士林,伍菱,東元 或同等品
	3ER 盤內器材					W01271B0244
甲.貳.一.1.28.9	產品，無熔線斷路器，3P，40AT，50AF，15kA，AC， $\geq 200V$ $IC \geq 15KA$	只	1.0			M164113428016， 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.28.10	產品，無熔線斷路器，1P，15AT，50AF，15kA，AC，115V $IC \geq 15KA$	只	2.0			M164111128016， 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.28.11	產品，漏電斷路器，1P，15AT，50AF，( $Icu$ ，20kA)，(30mA，0.1s)，115V， $Icu \geq 20KA$	只	1.0			M16413132X046， 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.28.12	產品，漏電斷路器，1P，15AT，50AF，( $Icu$ ，15kA)，(30mA，0.1s)，115V， $Icu \geq$	只	4.0			M16413132V046， 士林,伍菱,東元

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 32 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	15KA					或同等品
甲.貳.一.1.28.13	產品，低壓配電盤，銅匯流排及固定架， CU BUS BAR 或 PVC WIRE	式	1.0			M16401A0004
甲.貳.一.1.28.14	盤內另料.ABS銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1.0			M1632240024
甲.貳.一.1.28.15	裝設技術工，裝配工資	式	1.0			L000005n00004
	小計[甲.貳.一.1.28 3EL&3ER PANEL]					
甲.貳.一.1.29	3FL&3FR PANEL					
甲.貳.一.1.29.1	產品，低壓配電盤，配電箱(屋內型)， SPHC -2.0mm (依現場需求尺寸製作)	只	1.0			M16401D0006,建 華,東宏,政祺或 同等品
	3FL 盤內器材					W01271B0254
甲.貳.一.1.29.2	產品，無熔線斷路器，3P，100AT， 100AF，20kA，380V，AC IC $\geq$ 20KA	只	1.0			M16411383A816， 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.29.3	產品，無熔線斷路器，3P，40AT，50AF， 20kA，380V，AC IC $\geq$ 20KA	只	1.0			M16411342A816， 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.29.4	產品，無熔線斷路器，3P，20AT，50AF， 20kA，380V，AC IC $\geq$ 20KA	只	1.0			M16411322A816， 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.29.5	產品，無熔線斷路器，1P，15AT，50AF， 20kA，220V，AC IC $\geq$ 20KA	只	2.0			M16411112A616， 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.29.6	產品，漏電斷路器，1P，30AT，50AF，( Icu，20kA)，(AC，220V)，(30mA，0.1s) ，Icu $\geq$ 20KA	只	1.0			M16413152X646， 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.29.7	產品，漏電斷路器，1P，20AT，50AF，( Icu，20kA)，(AC，220V)，(30mA，0.1s) ，Icu $\geq$ 20KA	只	1.0			M16413142X646， 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.29.8	產品，漏電斷路器，1P，15AT，50AF，( Icu，20kA)，(AC，220V)，(30mA，0.1s) ，Icu $\geq$ 20KA	只	5.0			M16413132X646，

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 33 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	Icu , 20kA) , (AC , 220V) , (30mA , 0.1s) , Icu $\geq$ 20KA					士林,伍菱,東元 或同等品
	3FR 盤內器材					W01271B0264
甲.貳.一.1.29.9	產品，無熔線斷路器，3P，40AT，50AF， 15kA，AC， $\geq$ 200V IC $\geq$ 15KA	只	1.0			M164113428016， 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.29.10	產品，無熔線斷路器，1P，15AT，50AF， 15kA，AC，115V IC $\geq$ 15KA	只	2.0			M164111128016， 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.29.11	產品，漏電斷路器，1P，15AT，50AF，( Icu , 20kA) , (30mA , 0.1s) , 115V , Icu $\geq$ 20KA	只	1.0			M16413132X046， 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.29.12	產品，漏電斷路器，1P，15AT，50AF，( Icu , 15kA) , (30mA , 0.1s) , 115V , Icu $\geq$ 15KA	只	4.0			M16413132V046， 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.29.13	產品，低壓配電盤，銅匯流排及固定架， CU BUS BAR 或 PVC WIRE	式	1.0			M16401A0004
甲.貳.一.1.29.14	盤內另料.ABS銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1.0			M1632240024
甲.貳.一.1.29.15	裝設技術工，裝配工資	式	1.0			L000005n00004
	小計[甲.貳.一.1.29 3FL&3FR PANEL]					
甲.貳.一.1.30	3GL&3GR PANEL					
甲.貳.一.1.30.1	產品，低壓配電盤，配電箱(屋內型)， SPHC -2.0mm (依現場需求尺寸製作)	只	1.0			M16401D0006,建 華,東宏,政祺或 同等品
	3GL 盤內器材					W01271B0274
甲.貳.一.1.30.2	產品，無熔線斷路器，3P，60AT，100AF， 20kA，380V，AC IC $\geq$ 20KA	只	1.0			M16411363A816， 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.30.3	產品，無熔線斷路器，3P，30AT，50AF， 20kA，380V，AC IC $\geq$ 20KA	只	1.0			M16411332A816， 士林,伍菱,東元

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 34 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
						或同等品
甲.貳.一.1.30.4	產品，無熔線斷路器，3P，15AT，50AF， 20kA，380V，AC $IC \geq 20KA$	只	1.0			M16411312A816， 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.30.5	產品，無熔線斷路器，1P，15AT，50AF， 20kA，220V，AC $IC \geq 20KA$	只	1.0			M16411112A616， 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.30.6	產品，漏電斷路器，1P，30AT，50AF，( $Icu$ ，10kA)，(AC，220V)，(30mA，0.1s) , $Icu \geq 10KA$	只	1.0			M16413152T646， 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.30.7	產品，漏電斷路器，1P，20AT，50AF，( $Icu$ ，10kA)，(AC，220V)，(30mA，0.1s) , $Icu \geq 10KA$	只	1.0			M16413142T646， 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.30.8	產品，漏電斷路器，1P，15AT，50AF，( $Icu$ ，10kA)，(AC，220V)，(30mA，0.1s) , $Icu \geq 10KA$	只	2.0			M16413132T646， 士林,伍菱,東元 或同等品
	3GR 盤內器材					W01271B0284
甲.貳.一.1.30.9	產品，無熔線斷路器，3P，20AT，50AF， 15kA，AC， $\geq 200V$ $IC \geq 15KA$	只	1.0			M164113228016， 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.30.10	產品，無熔線斷路器，1P，15AT，50AF， 15kA，AC，115V $IC \geq 15KA$	只	4.0			M164111128016， 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.30.11	產品，低壓配電盤，銅匯流排及固定架， CU BUS BAR 或 PVC WIRE	式	1.0			M16401A0004
甲.貳.一.1.30.12	盤內另料.ABS銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1.0			M1632240024
甲.貳.一.1.30.13	裝設技術工，裝配工資	式	1.0			L000005n00004
	小計[甲.貳.一.1.30 3GL&3GR PANEL]					
甲.貳.一.1.31	3HL&3HR PANEL					
甲.貳.一.1.31.1	產品，低壓配電盤，配電箱(屋內型)，	只	1.0			M16401D0006,建

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 35 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	SPHC -2.0mm (依現場需求尺寸製作)					華,東宏,政祺或同等品
	3HL 盤內器材					W01271B0294
甲.貳.一.1.31.2	產品，無熔線斷路器，3P，60AT，100AF，20kA，380V，AC IC≥20KA	只	1.0			M16411363A816,士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.31.3	產品，無熔線斷路器，3P，30AT，50AF，20kA，380V，AC IC≥20KA	只	1.0			M16411332A816,士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.31.4	產品，無熔線斷路器，3P，15AT，50AF，20kA，380V，AC IC≥20KA	只	1.0			M16411312A816,士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.31.5	產品，無熔線斷路器，1P，20AT，50AF，20kA，220V，AC IC≥20KA	只	1.0			M16411122A616,士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.31.6	產品，無熔線斷路器，1P，15AT，50AF，20kA，220V，AC IC≥20KA	只	2.0			M16411112A616,士林,伍菱,東元或同等品
	3HR 盤內器材					W01271B0304
甲.貳.一.1.31.7	產品，無熔線斷路器，3P，20AT，50AF，15kA，AC，≥200V IC≥15KA	只	1.0			M164113228016,士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.31.8	產品，無熔線斷路器，1P，15AT，50AF，15kA，AC，115V IC≥15KA	只	4.0			M164111128016,士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.31.9	產品，低壓配電盤，銅匯流排及固定架，CU BUS BAR 或 PVC WIRE	式	1.0			M16401A0004
甲.貳.一.1.31.10	盤內另料.ABS銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1.0			M1632240024
甲.貳.一.1.31.11	裝設技術工，裝配工資	式	1.0			L000005n00004
	小計[甲.貳.一.1.31 3HL&3HR PANEL]					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 36 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.貳.一.1.32	2AL-1,2BL-1,2CL-1 PANEL (屋外型不銹鋼製)					
甲.貳.一.1.32.1	產品，低壓配電盤，配電箱(屋外型)，SPHC -2.0mm (依現場需求製作) SUS304	只	3.0			M16401C0006,建 華,東宏,政祺或 同等品
甲.貳.一.1.32.2	產品，無熔線斷路器，3P，40AT，50AF，15kA，380V，AC IC $\geq$ 15KA	只	3.0			M164113428816, 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.32.3	產品，無熔線斷路器，1P，15AT，50AF，15kA，220V，AC IC $\geq$ 15KA	只	3.0			M164111128616, 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.32.4	產品，漏電斷路器，30AT，50AF，(Icu，15kA)，(AC，380V)，(30mA，0.1s)，4P，Icu $\geq$ 15KA	只	3.0			M16413052V846, 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.32.5	產品，漏電斷路器，3P，15AT，50AF，(Icu，15kA)，(AC，380V)，(30mA，0.1s)，Icu $\geq$ 15KA	只	6.0			M16413532V846, 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.32.6	產品，低壓配電盤，銅匯流排及固定架，CU BUS BAR 或 PVC WIRE	式	3.0			M16401A0004
甲.貳.一.1.32.7	盤內另料.ABS銘牌.迴路標示及單線圖說	式	3.0			M1632240024
甲.貳.一.1.32.8	裝設技術工，裝配工資	式	3.0			L000005n00004
	小計[甲.貳.一.1.32 2AL-1,2BL-1,2CL-1 PANEL (屋外型不銹鋼製) ]					
甲.貳.一.1.33	2DL-1 PANEL (屋外型不銹鋼製)					
甲.貳.一.1.33.1	產品，低壓配電盤，配電箱(屋外型)，SPHC -2.0mm (依現場需求製作) SUS304	只	1.0			M16401C0006,建 華,東宏,政祺或 同等品
甲.貳.一.1.33.2	產品，無熔線斷路器，3P，50AT，50AF，15kA，380V，AC IC $\geq$ 15KA	只	1.0			M164113528816, 士林,伍菱,東元 或同等品

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 37 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.貳.一.1.33.3	產品，無熔線斷路器，1P，15AT，50AF，15kA，220V，AC $IC \geq 15KA$	只	1.0			M164111128616， 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.33.4	產品，漏電斷路器，40AT，50AF，(Icu，15kA)，(AC，380V)，(30mA，0.1s)，4P，Icu $\geq 15KA$	只	1.0			M16413062V846， 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.33.5	產品，漏電斷路器，3P，15AT，50AF，(Icu，15kA)，(AC，380V)，(30mA，0.1s)，Icu $\geq 15KA$	只	2.0			M16413532V846， 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.33.6	產品，低壓配電盤，銅匯流排及固定架，CU BUS BAR 或 PVC WIRE	式	1.0			M16401A0004
甲.貳.一.1.33.7	盤內另料.ABS銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1.0			M1632240024
甲.貳.一.1.33.8	裝設技術工，裝配工資	式	1.0			L000005n00004
	小計[甲.貳.一.1.33.2DL-1 PANEL (屋外型不銹鋼製) ]					
甲.貳.一.1.34	2DL-2~2DL-3 PANEL (屋外型不銹鋼製)					
甲.貳.一.1.34.1	產品，低壓配電盤，配電箱(屋外型)，SPHC -2.0mm (依現場需求製作) SUS304	只	2.0			M16401C0006,建 華,東宏,政祺或 同等品
甲.貳.一.1.34.2	產品，無熔線斷路器，3P，30AT，50AF，15kA，380V，AC $IC \geq 15KA$	只	2.0			M164113328816， 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.34.3	產品，無熔線斷路器，1P，15AT，50AF，15kA，220V，AC $IC \geq 15KA$	只	2.0			M164111128616， 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.34.4	產品，漏電斷路器，3P，15AT，50AF，(Icu，15kA)，(AC，380V)，(30mA，0.1s)，Icu $\geq 15KA$	只	8.0			M16413532V846， 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.34.5	產品，低壓配電盤，銅匯流排及固定架，CU BUS BAR 或 PVC WIRE	式	2.0			M16401A0004

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 38 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.貳.一.1.34.6	盤內另料.ABS銘牌.迴路標示及單線圖說	式	2.0			M1632240024
甲.貳.一.1.34.7	裝設技術工，裝配工資	式	2.0			L000005n00004
	小計[甲.貳.一.1.34 2DL-2~2DL-3 PANEL (屋外型不銹鋼製) ]					
甲.貳.一.1.35	3EL-1,3FL-1 PANEL (屋外型不銹鋼製)					
甲.貳.一.1.35.1	產品，低壓配電盤，配電箱(屋外型)， SPHC -2.0mm (依現場需求製作) SUS304	只	2.0			M16401C0006,建 華,東宏,政祺或 同等品
甲.貳.一.1.35.2	產品，無熔線斷路器，3P，40AT，50AF， 15kA，380V，AC $IC \geq 15KA$	只	2.0			M164113428816, 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.35.3	產品，無熔線斷路器，1P，20AT，50AF， 15kA，220V，AC $IC \geq 15KA$	只	2.0			M164111228616, 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.35.4	產品，漏電斷路器，30AT，50AF，(Icu， 15kA)，(AC，380V)，(30mA，0.1s)，4P， $Icu \geq 15KA$	只	2.0			M16413052V846, 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.35.5	產品，漏電斷路器，3P，15AT，50AF，( Icu，15kA)，(AC，380V)，(30mA，0.1s) , $Icu \geq 15KA$	只	4.0			M16413532V846, 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.35.6	產品，低壓配電盤，銅匯流排及固定架， CU BUS BAR 或 PVC WIRE	式	2.0			M16401A0004
甲.貳.一.1.35.7	盤內另料.ABS銘牌.迴路標示及單線圖說	式	2.0			M1632240024
甲.貳.一.1.35.8	裝設技術工，裝配工資	式	2.0			L000005n00004
	小計[甲.貳.一.1.35 3EL-1,3FL-1 PANEL (屋外型不銹鋼製) ]					
甲.貳.一.1.36	3GL-1,3HL-1 PANEL (屋外型不銹鋼製)					
甲.貳.一.1.36.1	產品，低壓配電盤，配電箱(屋外型)， SPHC -2.0mm (依現場需求製作) SUS304	只	2.0			M16401C0006,建 華,東宏,政祺或 同等品

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 39 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.貳.一.1.36.2	產品，無熔線斷路器，3P，30AT，50AF，15kA，380V，AC $IC \geq 15KA$	只	2.0			M164113328816，士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.36.3	產品，無熔線斷路器，1P，20AT，50AF，15kA，220V，AC $IC \geq 15KA$	只	2.0			M164111228616，士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.36.4	產品，漏電斷路器，3P，20AT，50AF，( $I_{cu}$ ，15kA)，(AC，380V)，(30mA，0.1s)， $I_{cu} \geq 15KA$	只	2.0			M16413542V846，士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.36.5	產品，漏電斷路器，3P，15AT，50AF，( $I_{cu}$ ，15kA)，(AC，380V)，(30mA，0.1s)， $I_{cu} \geq 15KA$	只	4.0			M16413532V846，士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.36.6	產品，低壓配電盤，銅匯流排及固定架，CU BUS BAR 或 PVC WIRE	式	2.0			M16401A0004
甲.貳.一.1.36.7	盤內另料.ABS銘牌.迴路標示及單線圖說	式	2.0			M1632240024
甲.貳.一.1.36.8	裝設技術工，裝配工資	式	2.0			L000005n00004
	小計[甲.貳.一.1.36 3GL-1,3HL-1 PANEL (屋外型不銹鋼製)]					
甲.貳.一.1.37	S5-1~S8-1&S11-1~S14-1 PANEL (屋外型不銹鋼製)					
甲.貳.一.1.37.1	產品，低壓配電盤，配電箱(屋外型)，SPHC -2.0mm (依現場需求製作) SUS304	只	8.0			M16401C0006,建華,東宏,政祺或同等品
甲.貳.一.1.37.2	產品，無熔線斷路器，3P，30AT，50AF，15kA，380V，AC $IC \geq 15KA$	只	8.0			M164113328816，士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.37.3	產品，無熔線斷路器，1P，15AT，50AF，15kA，220V，AC $IC \geq 15KA$	只	8.0			M164111228616，士林,伍菱,東元或同等品
甲.貳.一.1.37.4	產品，漏電斷路器，3P，20AT，50AF，(	只	8.0			M16413542V846，

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 40 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	Icu , 15kA) , (AC , 380V) , (30mA , 0.1s) , Icu≥15KA					士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.37.5	產品，漏電斷路器，3P，15AT，50AF，( Icu , 15kA) , (AC , 380V) , (30mA , 0.1s) , Icu≥15KA	只	16.0			M16413532V846, 士林,伍菱,東元 或同等品
甲.貳.一.1.37.6	產品，低壓配電盤，銅匯流排及固定架， CU BUS BAR 或 PVC WIRE	式	8.0			M16401A0004
甲.貳.一.1.37.7	盤內另料.ABS銘牌.迴路標示及單線圖說	式	8.0			M1632240024
甲.貳.一.1.37.8	裝設技術工，裝配工資	式	8.0			L000005n00004
	小計[甲.貳.一.1.37 S5-1~S8-1&S11-1~ S14-1 PANEL (屋外型不銹鋼製) ]					
甲.貳.一.1.38	能耗管理分析系統					
甲.貳.一.1.38.1	工業級電腦，22" (監控工業電腦(含PC主 機,22"螢幕,office及應用程式與鍵盤滑鼠 等))	套	1.0			L161400000E
甲.貳.一.1.38.2	產品，中央監視主控制設備，系統軟體， 監控系統套裝軟體 (電能管理監控軟體)	套	1.0			M13801C000B
甲.貳.一.1.38.3	電能資料庫建立	式	1.0			M1385110004
甲.貳.一.1.38.4	施工費，電能管理報表	式	1.0			0127180004-26
甲.貳.一.1.38.5	系統連線整合	式	1.0			1430000134
甲.貳.一.1.38.6	配管線	式	1.0			M16120W0004
甲.貳.一.1.38.7	室內配線、配電線路裝修技術工，電線及 電纜安裝工資，結線施工工資	式	1.0			L000005900004- 44
甲.貳.一.1.38.8	零星工料	式	1.0			W0127110004
	小計[甲.貳.一.1.38 能耗管理分析系統]					
甲.貳.一.1.39	低壓變壓器 H級低噪音全密封膠注式 IP20(銅繞組,附外箱)					
甲.貳.一.1.39.1	3φ 3W 380V/ 3φ 4W 115-200V 10KVA TR.( 2AR~2DR.3ER~3FR)	台	6.0			1506000142,大同 、士林、亞力或 同等品

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 41 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.貳.一.1.39.2	3φ 3W 380V/ 3φ 4W 115-200V 5KVA TR.(3GR~3HR)	台	10.0			1508000143,大同、士林、亞力或同等品
甲.貳.一.1.39.3	3φ 3W 380V/ 1φ 3W 110-220V 60KVA (史考特接法) TR. (TR1,TR2)	台	1.0			1615000144,大同、士林、亞力或同等品
	小計[甲.貳.一.1.39 低壓變壓器 H級低噪音全密封膠注式 IP20(銅繞組,附外箱)]					
甲.貳.一.1.40	搬運費，配電盤雜項費用(含吊運費)	式	1.0			W0127140004-3
	小計[甲.貳.一.1 低壓配電盤設備工程]					
甲.貳.一.2	柴油發電機設備					
甲.貳.一.2.1	產品，柴油引擎發電機組，400kW，3φ 4W 380V Pf0.8柴油,室內型(含標準配件,消音器防震軟管,排煙管,蓄電池及架,充電器,主保護開關,散熱裝置,說明書,避震器及其他附件,(含消防會勘簽證)	組	1.0			M1623180008,東元,中興,大同或同等品
甲.貳.一.2.2	全效能低溫除臭排煙淨化器(符合國內最新之相關環保法規規定)	台	1.0			042400000D
甲.貳.一.2.3	排氣風管 (t=2.0mm)	式	1.0			1581000004-1
甲.貳.一.2.4	產品，鍍鋅鋼管(GIP)，標稱100mm，排煙管 4"	式	1.0			M1510530D0004
甲.貳.一.2.5	產品，消防系統排煙設備用防火風管，排煙管出口 4" (附防蟲網)	式	1.0			M1581100004
甲.貳.一.2.6	日用油箱 700L	只	1.0			M1623110006
甲.貳.一.2.7	柴油加油管(1"不銹鋼管、1"不銹鋼閥等五金另料)	式	1.0			151100000004
甲.貳.一.2.8	排風扇 24' 1/2HP (含定時開關)	式	1.0			M1583530004
甲.貳.一.2.9	試車油料 (試車後油箱加滿)	式	1.0			L1464200004
甲.貳.一.2.10	發電機RC基礎台(H=15cm)、油箱RC防溢堤(含殘油坑等)	式	1.0			M1640111004

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 42 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.貳.一.2.11	套管及吊管配件	式	1.0			15107W0004
甲.貳.一.2.12	其他另料	式	1.0			W0127110014
甲.貳.一.2.13	運雜費	式	1.0			W0127130004
甲.貳.一.2.14	安裝費	式	1.0			0127190004
	小計[甲.貳.一.2 柴油發電機設備]					
甲.貳.一.3	照明燈具等設備					
甲.貳.一.3.1	產品，金屬出線盒，吸頂燈出線口	只	46.0			M1613390006,(鐵匣1.6m/m以上)
甲.貳.一.3.2	產品，LED屋內一般照明燈具崁入型，日光-15Wx1 (LDL151-15HVAAD-LB)	盞	34.0			M16551100000A，東亞、旭光、飛利浦或同等品
甲.貳.一.3.3	吸頂圓盤燈 LED-15Wx1 (LCS011-15D)	盞	8.0			M1651082118015
甲.貳.一.3.4	產品，LED屋內一般照明燈具崁入型，15Wx1 (D015AZ8-ALAOPZ)	盞	39.0			M16551100000A1
甲.貳.一.3.5	產品，LED屋內一般照明燈具崁入型，30Wx1 (LDLW322-30AA)	盞	241.0			M16551100000A2
甲.貳.一.3.6	吸頂遮罩式燈 LED-10Wx4 (LTS-24191AA)	盞	14.0			056570000A
甲.貳.一.3.7	產品，LED屋內一般照明燈管，格柵燈-10Wx4 (LTTH2445DAA)	盞	40.0			M16551500000A
甲.貳.一.3.8	產品，LED屋內一般照明燈管，線性燈-20Wx2 (L040BZ8-FCBOPZ)	盞	30.0			M16551500000A1
甲.貳.一.3.9	產品，LED屋內一般照明燈具吸頂型，山型-20Wx2 (LTS-4243XAA)	盞	7.0			M16551200000A
甲.貳.一.3.10	產品，LED屋外投光燈具，投光燈-50Wx1 (LSF035-50AAD)	盞	21.0			M16551A00000A
甲.貳.一.3.11	無聲換氣扇 (大風地748S)	套	15.0			M158350000E,阿拉斯加、順光、高鐵或同等品
甲.貳.一.3.12	產品，給排水及衛生器具，不銹鋼透氣罩	只	15.0			M1541000006

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 43 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	(附防蟲網)					
甲.貳.一.3.13	產品，金屬出線盒，八角出線匣 (2.0mm以上)	式	1.0			M1613390004
甲.貳.一.3.14	安裝配件另料	式	1.0			W0127190014
甲.貳.一.3.15	安裝費	式	1.0			0127190004
	小計[甲.貳.一.3 照明燈具等設備]					
甲.貳.一.4	開關,插座器具等設備					
甲.貳.一.4.1	產品，照明控制開關，單切，暗單切開關(附蓋板)1P-15A-300V	只	154.0			M1658100106,國際、東芝、樹榮或同等品
甲.貳.一.4.2	產品，照明控制開關，三路，暗三路開關(附蓋板)1P-15A-300V	只	16.0			M1658100306,國際、東芝、樹榮或同等品
甲.貳.一.4.3	暗雙插座 (附蓋板)(接地型)2P-15A-125V	只	201.0			1606100006-12,國際、東芝、樹榮或同等品
甲.貳.一.4.4	暗廚房專用插座(附蓋板)(接地型)2P-20A-125V	只	17.0			1606100006-9,國際、東芝、樹榮或同等品
甲.貳.一.4.5	暗廚房專用插座(附蓋板)(接地型)2P-20A-250V	只	8.0			1606100006-11,國際、東芝、樹榮或同等品
甲.貳.一.4.6	產品，金屬出線盒，衛生設備電眼出線口(附蓋板)	只	24.0			M16133900061,國際、東芝、樹榮或同等品
甲.貳.一.4.7	四角開關及八角出線匣 (1.6mm以上)	式	1.0			M16140B0004
甲.貳.一.4.8	產品，接線裝置，開關、插座用彩色蓋板及金具等	式	1.0			M1615000004
甲.貳.一.4.9	安裝配件另料	式	1.0			W0127190014
甲.貳.一.4.10	安裝費	式	1.0			0127190004

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 44 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	小計[甲.貳.一.4 開關,插座器具等設備]					
甲.貳.一.5	電氣鋁製電纜架工程(表面陽極處理t=2.0 m/m)					
甲.貳.一.5.1	產品，鋁製電纜托架，直式，60W*10H(cm) 直式	M	5.0			M1613701000013, 靖聖、喬楠、高 全或同等品
甲.貳.一.5.2	60W*10H(cm) 水平彎90度	只	1.0			1628200186
甲.貳.一.5.3	60W*40W*10H(cm) 異徑三通	只	1.0			M15107W0006
甲.貳.一.5.4	產品，鋁製電纜托架，直式，40W*10H(cm) 直式	M	65.0			M1613701000012
甲.貳.一.5.5	40W*10H(cm) 水平彎90度	只	4.0			0424000186
甲.貳.一.5.6	40W*10H(cm) 水平彎45度	只	4.0			0483000186
甲.貳.一.5.7	產品，鋁製電纜托架，直式，30W*10H(cm) 直式	M	15.0			M1613701000011
甲.貳.一.5.8	30W*10H(cm) 水平彎90度	只	2.0			0565100186
甲.貳.一.5.9	五金另件(連接片、接地銅片、固定勾及馬 車螺栓等)	式	1.0			1606100004
甲.貳.一.5.10	電纜架固定(懸吊能力由承商自行設計)	式	1.0			M1506010044
甲.貳.一.5.11	施工費	式	1.0			0127180004
	小計[甲.貳.一.5 電氣鋁製電纜架工程(表 面陽極處理t=2.0 m/m)]					
甲.貳.一.6	配管部分					
甲.貳.一.6.1	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管 , 標稱65mm, 厚4.1mm	M	125.0			M161323108501, 南亞、大洋、華 夏或同等品
甲.貳.一.6.2	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管 , 標稱41mm, 厚3.6mm	M	110.0			M161323106401, 南亞、大洋、華 夏或同等品
甲.貳.一.6.3	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管 , 標稱35mm, 厚3.6mm	M	250.0			M161323105401, 南亞、大洋、華

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 45 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
						夏或同等品
甲.貳.一.6.4	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm，厚3.1mm	M	1,350.0			M161323104301，南亞、大洋、華夏或同等品
甲.貳.一.6.5	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱16mm，厚1.8mm	M	2,350.0			M161323102101，南亞、大洋、華夏或同等品
甲.貳.一.6.6	產品，導線管，電線用鋼管，無螺紋，稱呼E75	M	22.0			M16132130B001，美亞.鑫陽.高興昌或同等品
甲.貳.一.6.7	產品，導線管，電線用鋼管，無螺紋，稱呼E31	M	12.0			M161321306001，美亞.鑫陽.高興昌或同等品
甲.貳.一.6.8	產品，導線管，電線用鋼管，無螺紋，稱呼E19	M	9.0			M161321303001，美亞.鑫陽.高興昌或同等品
甲.貳.一.6.9	配管線另件	式	1.0			W01271D0004-2
甲.貳.一.6.10	室內配線、配電線路裝修技術工，配管工資	式	1.0			L00000590004-4
	小計[甲.貳.一.6 配管部分]					
甲.貳.一.7	配線部分					
甲.貳.一.7.1	產品，電線及電纜，600V交連聚乙稀絕緣聚氯乙稀被覆電力電纜(XLPE)，1/C，150mm <sup>2</sup>	M	850.0			M1612061M0001，太平洋,大亞,華新或同等品
甲.貳.一.7.2	產品，電線及電纜，600V交連聚乙稀絕緣聚氯乙稀被覆電力電纜(XLPE)，1/C，80mm <sup>2</sup>	M	430.0			M1612061H0001，太平洋,大亞,華新或同等品
甲.貳.一.7.3	產品，電線及電纜，600V交連聚乙稀絕緣聚氯乙稀被覆電力電纜(XLPE)，1/C，60mm <sup>2</sup>	M	360.0			M1612061G0001，太平洋,大亞,華新或同等品

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 46 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.貳.一.7.4	產品，電線及電纜，600V交連聚乙稀絕緣 聚氯乙稀被覆電力電纜(XLPE)，1/C， 22mm <sup>2</sup>	M	140.0			M1612061C0001， 太平洋,大亞,華 新或同等品
甲.貳.一.7.5	產品，電線及電纜，600V聚氯乙稀絕緣電 線，絞線，100mm <sup>2</sup>	M	22.0			M1612012J0001， 太平洋,大亞,華 新或同等品
甲.貳.一.7.6	產品，電線及電纜，600V聚氯乙稀絕緣電 線，絞線，80mm <sup>2</sup>	M	45.0			M1612012H0001， 太平洋,大亞,華 新或同等品
甲.貳.一.7.7	產品，電線及電纜，600V聚氯乙稀絕緣電 線，絞線，60mm <sup>2</sup>	M	135.0			M1612012G0001， 太平洋、華新麗 華、大山或同等 品
甲.貳.一.7.8	產品，電線及電纜，600V聚氯乙稀絕緣電 線，絞線，50mm <sup>2</sup>	M	70.0			M1612012F0001， 太平洋,大亞,華 新或同等品
甲.貳.一.7.9	產品，電線及電纜，600V聚氯乙稀絕緣電 線，絞線，30mm <sup>2</sup>	M	290.0			M1612012C0001， 太平洋,大亞,華 新或同等品
甲.貳.一.7.10	產品，電線及電纜，600V聚氯乙稀絕緣電 線，絞線，22mm <sup>2</sup>	M	330.0			M1612012A0001， 太平洋,大亞,華 新或同等品
甲.貳.一.7.11	產品，電線及電纜，600V聚氯乙稀絕緣電 線，絞線，14mm <sup>2</sup>	M	1,950.0			M161201290001， 太平洋、華新麗 華、大山或同等 品
甲.貳.一.7.12	產品，電線及電纜，600V聚氯乙稀絕緣電 線，絞線，8.0mm <sup>2</sup>	M	1,800.0			M161201280001， 太平洋,大亞,華 新或同等品
甲.貳.一.7.13	產品，電線及電纜，600V聚氯乙稀絕緣電	M	2,500.0			M161201270001，

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 47 頁, 共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	線，絞線，5.5mm <sup>2</sup>					太平洋,大亞,華新或同等品
甲.貳.一.7.14	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，2.0mm <sup>2</sup>	M	7,250.0			M161201050001,太平洋,大亞,華新或同等品
甲.貳.一.7.15	產品，電線及電纜，FR，1/C，150mm <sup>2</sup> ，600V	M	110.0			M16120T1E0001,太平洋,大亞,華新或同等品
甲.貳.一.7.16	產品，電線及電纜，FR，1/C，14mm <sup>2</sup> ，600V	M	25.0			M16120T150001,太平洋,大亞,華新或同等品
甲.貳.一.7.17	產品，電線及電纜，FR，1/C，8.0mm <sup>2</sup> ，600V	M	15.0			M16120T140001,太平洋,大亞,華新或同等品
甲.貳.一.7.18	產品，電線及電纜，FR，1/C，2.0mm <sup>2</sup> ，600V	M	25.0			M16120T110001,太平洋,大亞,華新或同等品
甲.貳.一.7.19	RUBBER CABLE 2.0m m <sup>2</sup> 3/C	M	45.0			0565200221,太平洋,大亞,華新或同等品
甲.貳.一.7.20	RUBBER CABLE 1.25m m <sup>2</sup> 3/C	M	10.0			0565300221,太平洋,大亞,華新或同等品
甲.貳.一.7.21	配管線另件，配線另件	式	1.0			W01271D0004-3
甲.貳.一.7.22	室內配線、配電線路裝修技術工，電線及電纜安裝工資	式	1.0			L00000590004-34
	小計[甲.貳.一.7 配線部分]					
甲.貳.一.8	設備接地(第三種 R<50Ω)責任施工					
甲.貳.一.8.1	接地測試箱	只	1.0			1606100006-7,專業廠

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 48 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.貳.一.8.2	接地銅棒 5/8"	只	1.0			1606100006-8,專業廠
甲.貳.一.8.3	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，60mm <sup>2</sup>	M	25.0			M1612012G0001,太平洋、華新麗華、大山或同等品
甲.貳.一.8.4	接地系統含火泥熔接、套模另料及止水裝置(含鋼筋接地銅片)	式	1.0			1606100004-1
甲.貳.一.8.5	接地埋設施作 R<50Ω責任施工	式	1.0			1606100004-3
	小計[甲.貳.一.8 設備接地(第三種 R<50Ω)責任施工]					
甲.貳.一.9	與原一期電力系統銜接及測試費用	式	1.0			L1595010044
甲.貳.一.10	電纜托架防火填充	式	1.0			M0784010004
甲.貳.一.11	其他另料(含預埋吊子)	式	1.0			W0127110024
甲.貳.一.12	運雜費及損耗	式	1.0			W0127130004-3
甲.貳.一.13	報竣、會勘及檢測簽證費	式	1.0			01450X0014
甲.貳.一.14	施工費，施工工資 打鑿,修補及其他零星工	式	1.0			0127180004-3
	小計[甲.貳.一 電氣設備]					
甲.貳.二	弱電設備					
甲.貳.二.1	電信設備工程					
甲.貳.二.1.1	總電信箱A-1(63W*80H*14D)含電信端子板.銘牌.接地端子.附鎖.通氣面板	只	1.0			1606100006-13,專業廠
甲.貳.二.1.2	主電信箱B-54(56W*45H*10D)含端子板.銘牌.接地端子.附鎖.通氣面板	只	1.0			1606100006-2,專業廠
甲.貳.二.1.3	主電信箱B-33(48W*45H*10D)含端子板.銘牌.接地端子.附鎖.通氣面板	只	4.0			1606100006-1,專業廠
甲.貳.二.1.4	主電信箱B-23(38W*40H*10D)含端子板.銘牌.接地端子.附鎖.通氣面板	只	3.0			1606100006,專業廠
甲.貳.二.1.5	產品，電話插座，W6-41H	只	52.0			M16150B0006,電

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 49 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
						信合格品
甲.貳.二.1.6	UTP Cat.6資訊線(電信)	M	2,000.0			M1671200201,太平洋、華新、華榮或同等品。
甲.貳.二.1.7	產品，電線及電纜，PEX CABLE，10P，0.5mm，通信電纜線，x10P	M	100.0			M16120R00A001,太平洋、華新、越祥或同等品
甲.貳.二.1.8	產品，電線及電纜，PEX CABLE，20P，0.5mm，通信電纜線	M	100.0			M16120R000001,太平洋、華新、華榮或同等品。
甲.貳.二.1.9	產品，電線及電纜，PEX CABLE，30P，0.5mm，通信電纜線	M	100.0			M16120R0000011
甲.貳.二.1.10	產品，電線及電纜，PEX CABLE，100P，0.5mm，通信電纜線	M	30.0			M16120R00V001
甲.貳.二.1.11	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm，厚1.8mm，3/4" φ	M	900.0			M161323103101,南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.二.1.12	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm，厚2.7mm，1" φ	M	370.0			M161323104201,南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.二.1.13	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，厚3.6mm，2" φ	M	50.0			M161323107401,南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.二.1.14	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，14mm <sup>2</sup>	M	330.0			M161201290001,太平洋、華新麗華、大山或同等品
甲.貳.二.1.15	配管線接頭BOX五金另料	式	1.0			M15107W0044
甲.貳.二.1.16	室內配線、配電線路裝修技術工，導線管安裝工資，配管線工資	式	1.0			L00000590004-14

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 50 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.貳.二.1.17	報竣、會勘及檢測簽證費	式	1.0			01450X0014
甲.貳.二.1.18	安裝費，(責任施工)	式	1.0			0127190004-6
	小計[甲.貳.二.1 電信設備工程]					
甲.貳.二.2	資訊系統工程					
甲.貳.二.2.1	產品，數據網路交換處理設備，10U壁掛式 網路機櫃	組	7.0			M1674200008,捷 座、鑑譁、珈鋒 或同等品
甲.貳.二.2.2	產品，數據網路交換處理設備，15U壁掛式 網路機櫃	組	2.0			M16742000081,捷 座、鑑譁、珈鋒 或同等品
甲.貳.二.2.3	產品，金屬出線盒，壁掛式機櫃出線盒	組	9.0			M1613390008,專 業廠
甲.貳.二.2.4	產品，建築物電信光纜，4芯光纖收容盒	台	1.0			M167120000A2, FASTLINK.Asiawi re.Dintek
甲.貳.二.2.5	產品，建築物電信光纜，24芯，機架式光 纖收容箱	台	8.0			M167120400A, FASTLINK.Asiawi re.Dintek
甲.貳.二.2.6	產品，建築物電信光纜，48芯，機架式光 纖收容箱	台	1.0			M167120600A, FASTLINK.Asiawi re.Dintek
甲.貳.二.2.7	8埠跳線面板	只	7.0			M0950000106, FASTLINK.Asiawi re.Dintek
甲.貳.二.2.8	24埠跳線面板	只	1.0			M0950000006, FASTLINK.Asiawi re.Dintek
甲.貳.二.2.9	資訊防火牆	台	1.0			0565400261,詳圖 說規範
甲.貳.二.2.10	產品，建築物電信光纜，24埠10G光纖集線	台	1.0			M167120000A1,詳

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 51 頁, 共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段;鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	器					圖說規範
甲.貳.二.2.11	產品，數據網路交換處理設備，24埠10G網路交換器	台	1.0			M167420000A,詳圖說規範
甲.貳.二.2.12	產品，數據網路交換處理設備，8埠10G網路交換器	台	7.0			M167420000A1,詳圖說規範
甲.貳.二.2.13	網路跳接線CAT6A(1m)	條	58.0			027420000A, FASTLINK.Asiaware.Dintek或同等品
甲.貳.二.2.14	產品，網路資訊插座，壁式(Cat.6A)	只	52.0			M16150D0006,電信合格品
甲.貳.二.2.15	產品，建築物電信光纜，SFP+光纖模組含光纖跳線	只	23.0			M1671200006, FASTLINK.Asiaware.D-LINK或同等品
甲.貳.二.2.16	產品，建築物電信光纜，單模光纖，8C	M	140.0			M16712100011,詳圖說規範
甲.貳.二.2.17	產品，建築物電信光纜，單模光纖，4C	M	160.0			M1671210001,詳圖說規範
甲.貳.二.2.18	UTP Cat.6A資訊線(資訊)	M	2,000.0			M1671200101,詳圖說規範
甲.貳.二.2.19	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm，厚1.8mm，3/4" φ	M	900.0			M161323103101, 南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.二.2.20	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm，厚2.7mm，1" φ	M	360.0			M161323104201, 南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.二.2.21	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，厚3.6mm，2" φ	M	30.0			M161323107401, 南亞、華夏、大洋或同等品

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 52 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.貳.二.2.22	配管線接頭BOX五金另料	式	1.0			M15107W0044
甲.貳.二.2.23	室內配線、配電線路裝修技術工，導線管 安裝工資，配管線工資	式	1.0			L00000590004- 14
甲.貳.二.2.24	產品，建築物電信光纜，光纖熔接	點	80.0			M16712000061
甲.貳.二.2.25	光纖網點測試報告	式	1.0			1671200004
甲.貳.二.2.26	安裝費，(責任施工)	式	1.0			0127190004-6
	小計[甲.貳.二.2 資訊系統工程]					
甲.貳.二.3	有線電視設備工程					
甲.貳.二.3.1	拉線箱(38W*40H*10D)	只	14.0			M1613310036,專 業廠
甲.貳.二.3.2	弱電結線箱(63W*80H*14D)含銘牌.接地端 子.附鎖	只	1.0			1606100006-6,專 業廠
甲.貳.二.3.3	弱電結線箱(56W*45H*10D)含銘牌.接地端 子.附鎖	只	1.0			1606100006-5,專 業廠
甲.貳.二.3.4	弱電結線箱(48W*45H*10D)含銘牌.接地端 子.附鎖	只	4.0			1606100006-4,專 業廠
甲.貳.二.3.5	弱電結線箱(38W*40H*10D)含銘牌.接地端 子.附鎖	只	3.0			1606100006-3,專 業廠
甲.貳.二.3.6	產品，電視機插座，壁內插座	只	19.0			M16150A0006,廣 訊.萬赫.優你視 或同等品
甲.貳.二.3.7	產品，閉路電視設備，放大器，電視全頻	只	1.0			M13704E0006,廣 訊.萬赫.優你視 或同等品
甲.貳.二.3.8	產品，共同天線設備，分歧器，八路，電 視	只	1.0			M1678235006,廣 訊.萬赫.優你視 或同等品
甲.貳.二.3.9	產品，共同天線設備，分歧器，四路，電 視	只	4.0			M1678232006,廣 訊.萬赫.優你視 或同等品

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 53 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.貳.二.3.10	產品，共同天線設備，分配器，二路，電視	只	14.0			M1678251006, 廣訊, 萬赫, 優你視或同等品
甲.貳.二.3.11	產品，共同天線設備，同軸電纜，5C2V5C-FB	M	650.0			M1678271001, 太平洋, 華新, 越祥或同等品。
甲.貳.二.3.12	產品，共同天線設備，同軸電纜，7C2V7C-FB	M	250.0			M1678272001, 太平洋, 華新, 越祥或同等品。
甲.貳.二.3.13	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm，厚2.7mm，1" φ	M	120.0			M161323104201, 南亞, 華夏, 大洋或同等品
甲.貳.二.3.14	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm，厚1.8mm，3/4" φ	M	580.0			M161323103101, 南亞, 華夏, 大洋或同等品
甲.貳.二.3.15	配管線接頭BOX五金另料	式	1.0			M15107W0044
甲.貳.二.3.16	室內配線、配電線路裝修技術工，導線管安裝工資，配管線工資	式	1.0			L000005900004-14
甲.貳.二.3.17	安裝費，(責任施工)	式	1.0			0127190004-6
	小計[甲.貳.二.3 有線電視設備工程]					
甲.貳.二.4	監視系統設備工程					
甲.貳.二.4.1	產品，閉路電視設備，彩色攝影機，高解析紅外線(含支架)	只	23.0			M13704100061, 環名、力巨、馥鴻或同等品
甲.貳.二.4.2	產品，中央監視主控制設備，桌上式個人電腦，32路多工影音伺服錄放影主機(含8TB*4硬碟)	台	1.0			M138014000A, 環名、力巨、馥鴻或同等品
甲.貳.二.4.3	產品，閉路電視設備，彩色攝影機，半球型高解析	只	3.0			M1370410006, 環名、力巨、馥鴻或同等品

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 54 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.貳.二.4.4	產品，中央監視主控制設備，顯示器， 21.5"監看螢幕	台	1.0			M138011000A,詳 圖說規範
甲.貳.二.4.5	19"41U設備機櫃	組	1.0			1235500008,捷座 、鑑譁、珈鋒或 同等品
甲.貳.二.4.6	產品，靜態式不斷電系統，容量3KVA，機 架在線式 ON LINE 不斷電系統	組	1.0			M1624520008,特 優、飛碟、巖立 或同等品
甲.貳.二.4.7	8埠POE集線器	台	5.0			M161331002D,詳 圖說規範
甲.貳.二.4.8	16埠POE集線器	台	1.0			M161331000D,詳 圖說規範
甲.貳.二.4.9	24埠POE集線器	台	2.0			M161331001D,詳 圖說規範
甲.貳.二.4.10	產品，建築物電信光纜，1G-GBIC模組含光 纖跳線	台	8.0			M167120000A,詳 圖說規範
甲.貳.二.4.11	UTP Cat.5e資訊線(監視)	M	1,000.0			M1671200001,太 平洋、華新麗華 、大山或同等品
甲.貳.二.4.12	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管 ，標稱20mm，厚1.8mm，3/4" φ	M	300.0			M161323103101, 南亞、華夏、大 洋或同等品
甲.貳.二.4.13	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管 ，標稱28mm，厚2.7mm，1" φ	M	220.0			M161323104201, 南亞、華夏、大 洋或同等品
甲.貳.二.4.14	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管 ，標稱52mm，厚3.6mm，2" φ	M	180.0			M161323107401, 南亞、華夏、大 洋或同等品
甲.貳.二.4.15	既有電腦等設備配合整合工程	式	1.0			L1614000104
甲.貳.二.4.16	配管接頭BOX五金另料	式	1.0			M15107W0034

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 55 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.貳.二.4.17	室內配線、配電線路裝修技術工，導線管 安裝工資，配管線工資	式	1.0			L000005900004- 14
甲.貳.二.4.18	安裝費，(責任施工)	式	1.0			0127190004-6
	小計[甲.貳.二.4 監視系統設備工程]					
甲.貳.二.5	緊急求救系統設備工程					
甲.貳.二.5.1	門禁管制設備，緊急求救系統，16區緊急 求救主機	台	1.0			137067000A,鎮撼 、喬維、鑫威或 同等品
甲.貳.二.5.2	門禁管制設備，緊急求救系統，緊急求救 按鈕(防潮型)	只	33.0			1370670006,鎮撼 、喬維、鑫威或 同等品
甲.貳.二.5.3	閃光警報喇叭	只	17.0			M1678270006,鎮 撼、喬維、鑫威 或同等品
甲.貳.二.5.4	0.75mm <sup>2</sup> *4C控制線	M	270.0			M1612300001,太 平洋,華新,越祥 或同等品
甲.貳.二.5.5	產品，電線及電纜，PEX CABLE，10P， 0.5mm，通信電纜線，x10P	M	120.0			M16120R00A001， 太平洋,華新,越 祥或同等品
甲.貳.二.5.6	產品，電線及電纜，PEX CABLE，20P， 0.5mm，通信電纜線	M	100.0			M16120R000001， 太平洋、華新、 華榮或同等品。
甲.貳.二.5.7	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管 ，標稱20mm，厚1.8mm，3/4" φ	M	630.0			M161323103101， 南亞、華夏、大 洋或同等品
甲.貳.二.5.8	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管 ，標稱28mm，厚2.7mm，1" φ	M	100.0			M161323104201， 南亞、華夏、大 洋或同等品
甲.貳.二.5.9	配管線接頭BOX五金另料	式	1.0			M15107W0044

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 56 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.貳.二.5.10	室內配線、配電線路裝修技術工，導線管 安裝工資，配管線工資	式	1.0			L000005900004- 14
甲.貳.二.5.11	安裝費，(責任施工)	式	1.0			0127190004-6
	小計[甲.貳.二.5 緊急求救系統設備工程]					
甲.貳.二.6	電暈式避雷針					
甲.貳.二.6.1	避雷針，S4 (水平保護95M)	支	1.0			131001000A, APOLLO,NOVA, HELITA或同等品
甲.貳.二.6.2	避雷針支撐架，避雷針安裝支架 (不鏽鋼 製)	處	1.0			160614000A
甲.貳.二.6.3	鐵架焊接及烤漆	式	1.0			0154010004
甲.貳.二.6.4	產品，金屬接合，固定螺栓，基座等	式	1.0			M050900H004
甲.貳.二.6.5	接地設備 (含管線及接地棒)	式	1.0			1606100004-4
甲.貳.二.6.6	其他配件	式	1.0			W0299990004
甲.貳.二.6.7	避雷針，含安裝，安裝施工	式	1.0			1310010004
	小計[甲.貳.二.6 電暈式避雷針]					
甲.貳.二.7	弱電接地設備工程(含電信資訊等)					
甲.貳.二.7.1	接地測試箱	只	1.0			1606100006-7,專 業廠
甲.貳.二.7.2	接地銅棒 5/8"	只	5.0			1606100006-8,專 業廠
甲.貳.二.7.3	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電 線，絞線，60mm <sup>2</sup>	M	80.0			M1612012G0001, 太平洋、華新麗 華、大山或同等 品
甲.貳.二.7.4	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電 線，絞線，14mm <sup>2</sup>	M	120.0			M161201290001, 太平洋、華新麗 華、大山或同等 品
甲.貳.二.7.5	接地系統含火泥熔接、套模另料及止水裝	式	1.0			1606100004-1

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 57 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	置(含鋼筋接地銅片)					
甲.貳.二.7.6	接地埋設施作 $R < 25\Omega$ 責任施工	式	1.0			1606100004-2
	小計[甲.貳.二.7 弱電接地設備工程(含電信資訊等)]					
甲.貳.二.8	電信鋁製電纜架工程(表面陽極處理 $t=2.0\text{ m/m}$ )					
甲.貳.二.8.1	產品，鋁製電纜托架，直式，30W*10H 直式(附中間隔板)	M	80.0			M161370100001, 靖聖、喬楠、高全或同等品
甲.貳.二.8.2	30W*10H 水平彎90度	只	7.0			0565600316
甲.貳.二.8.3	30W*10H 水平彎45度	只	2.0			0565700316
甲.貳.二.8.4	五金另件(連接片、接地銅片、固定勾及馬車螺栓等)	式	1.0			1606100004
甲.貳.二.8.5	電纜架固定(懸吊能力由承商自行設計)	式	1.0			M1506010044
甲.貳.二.8.6	施工費	式	1.0			0127180004
	小計[甲.貳.二.8 電信鋁製電纜架工程(表面陽極處理 $t=2.0\text{ m/m}$ )]					
甲.貳.二.9	與原一期電信系統銜接及測試費用	式	1.0			L1595010054
甲.貳.二.10	電纜托架防火填充	式	1.0			M0784010004
甲.貳.二.11	運雜費及耗損	式	1.0			W0127130004-2
甲.貳.二.12	施工費，(含打鑿，修補試調整等)	式	1.0			0127180004-1
	小計[甲.貳.二 弱電設備]					
甲.貳.三	給排水衛生設備					
甲.貳.三.1	衛生器材					
甲.貳.三.1.1	產品，坐式馬桶，二段式設備 (SC5532X-T) (配件全)	只	27.0			M1541010006, 和成、電光、隆昌或同等品
甲.貳.三.1.2	產品，坐式馬桶，社福用電沖設備 (SCEH5538XA-I) (配件全)	只	1.0			M15410100061
甲.貳.三.1.3	產品，蹲式馬桶，二段設備 (SC5135-	只	3.0			M1541020006

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 58 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	DT) (配件全)					
甲.貳.三.1.4	便斗電沖設備 (SU4320XP-CP) (配件全)	只	6.0			M1541050016
甲.貳.三.1.5	社福用便斗電沖設備 (SUH4320X-Q) (配件全)	只	1.0			M1541050006
甲.貳.三.1.6	產品，洗面盆設備 (SLE1451X-D) (配件全)	只	10.0			M15410700061
甲.貳.三.1.7	產品，洗面盆，社福用電沖設備 (SLEH1451X-L) (配件全)	只	1.0			M1541070006
甲.貳.三.1.8	人造大理石檯面設備 (SPL1208XC) (不含檯面,檯面需訂製)	組	6.0			0871000008
甲.貳.三.1.9	檯上盆檯面設備120x60x23cm (人造石訂製)	只	2.0			M1541070016
甲.貳.三.1.10	檯上盆檯面設備218x60x23cm (人造石訂製)	只	1.0			M1541070026
甲.貳.三.1.11	檯上盆檯面設備346x60x23cm (人造石訂製)	只	1.0			M1541070036
甲.貳.三.1.12	明鏡 60x90cm (需訂製)	面	11.0			088300000F-3,福華、三重、晶柏林或同等品
甲.貳.三.1.13	明鏡 120x90cm (需訂製)	面	2.0			088300000F
甲.貳.三.1.14	明鏡 218x90cm (需訂製)	面	1.0			088300000F-1
甲.貳.三.1.15	明鏡 346x90cm (需訂製)	面	1.0			088300000F-2
甲.貳.三.1.16	其他另料	式	1.0			W0127110014
甲.貳.三.1.17	安裝費	式	1.0			0127190004
甲.貳.三.1.18	試水調整	式	1.0			L1595010014
甲.貳.三.1.19	廚具設備(含廚房不鏽鋼流理台)	式	1.0			1250180004,詳建築工程
	小計[甲.貳.三.1 衛生器材]					
甲.貳.三.2	給排水設備					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 59 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.貳.三.2.1	GRP組合式水箱(6x3x2.5m)(含基座)	組	1.0			0258400008,強恩、天翊、金日或同等品
甲.貳.三.2.2	瞬熱型電熱水器 (220V 6KW) (E-8111L)	只	7.0			M1544000106,電光、怡心、佳龍或同等品
甲.貳.三.2.3	恆壓機 1/2HP (2A~2G單位使用)	台	7.0			0582100336,鶴見、日立、九如同等品
甲.貳.三.2.4	給水泵組 2-2HP(1-SP) (自動交互運轉)Q=200L/MIN H≥20M	組	1.0			151300000008-3,鶴見、日立、九如同等品
甲.貳.三.2.5	沉水式汙水泵組 2-1HP (自動交互+並列運轉)Q=150L/MIN H≥10M	組	2.0			151300000008-1,鶴見、日立、九如同等品
甲.貳.三.2.6	沉水式抽水泵組 2-1HP (自動交互+並列運轉)Q=160L/MIN H≥5M	組	1.0			151300000008-2,鶴見、日立、九如同等品
甲.貳.三.2.7	沉水式抽水泵組 1/2HP Q=110L/MIN H≥6M	台	1.0			15130000000A,鶴見、日立、九如同等品
甲.貳.三.2.8	沉水式抽水泵組 1/2HP Q=150L/MIN H≥6M	台	1.0			15130000000A-1,鶴見、日立、九如同等品
甲.貳.三.2.9	恆壓機組 2-2HP(1-SP) (自動交互運轉)Q=130L/MIN H≥15M	組	1.0			0565400008,鶴見、日立、九如同等品
甲.貳.三.2.10	產品，給排水及衛生器具，方型清潔口(不鏽鋼) 4"CO (A-5245AS)	只	14.0			M15410000063,電光、和成、隆昌或同等品

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 60 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.貳.三.2.11	產品，給排水及衛生器具，方型清潔口(不鏽鋼) 3"CO (A-5243AS)	只	12.0			M15410000062,電光、和成、隆昌或同等品
甲.貳.三.2.12	產品，給排水及衛生器具，方型無牙地板落水頭(不鏽鋼) 2" (A-3457)	只	85.0			M15410000064,電光、和成、隆昌或同等品
甲.貳.三.2.13	產品，給排水及衛生器具，屋頂落水頭(附網罩)(高籠型) 2" (A-3611SA)	只	3.0			M15410000066,電光、和成、隆昌或同等品
甲.貳.三.2.14	產品，給排水及衛生器具，屋頂落水頭(附網罩)(高籠型) 3" (A-3615SA)	只	24.0			M15410000067,電光、和成、隆昌或同等品
甲.貳.三.2.15	產品，給排水及衛生器具，長柄式龍頭 1/2" (A-2124A)	只	15.0			M15410000065,電光、和成、隆昌或同等品
甲.貳.三.2.16	產品，給排水及衛生器具，廚房混合龍頭 (A-2064)	只	7.0			M15410000068,電光、和成、隆昌或同等品
甲.貳.三.2.17	防臭總存水匯流盒 3"	只	2.0			0584100356,雅麗家、金高電、揚程或同等品
甲.貳.三.2.18	浮球閥 1/2" 10K	只	1.0			151100000006-1,電光、和成、隆昌或同等品
甲.貳.三.2.19	閘門閥 1/2" 10K	只	3.0			151100000006-4,電光、和成、隆昌或同等品
甲.貳.三.2.20	閘門閥 3/4" 10K	只	16.0			151100000006-6,金口、富山、東光或同等品

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 61 頁, 共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.貳.三.2.21	閘門閥 1" 10K	只	4.0			151100000006-3, 金口、富山、東光或同等品
甲.貳.三.2.22	閘門閥 1-1/4" 10K	只	6.0			151100000006-8, 金口、富山、東光或同等品
甲.貳.三.2.23	閘門閥 1-1/2" 10K	只	1.0			151100000006-7, 金口、富山、東光或同等品
甲.貳.三.2.24	閘門閥 2" 10K	只	12.0			151100000006-5, 金口、富山、東光或同等品
甲.貳.三.2.25	閘門閥 2-1/2" 10K	只	3.0			151100000006-9, 金口、富山、東光或同等品
甲.貳.三.2.26	逆止閥 2" 10K	只	4.0			151100000006-2, 金口、富山、東光或同等品
甲.貳.三.2.27	自來水表(分表) 3/4"	只	17.0			0610000366,台水規格
甲.貳.三.2.28	水表盒(鑄鐵) (訂製)	只	4.0			0614900366,台水規格
甲.貳.三.2.29	安裝另料	式	1.0			W0127190004
甲.貳.三.2.30	安裝費	式	1.0			0127190004
	小計[甲.貳.三.2 級排水設備]					
甲.貳.三.3	給水配管部份					
甲.貳.三.3.1	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(自來水用)， 標稱13mm，厚2.7mm，給水	M	300.0			M151074130001, 南亞、大洋、華夏或同等品
甲.貳.三.3.2	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(自來水用)，	M	750.0			M151074330001

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 62 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	標稱20mm，厚2.7mm，給水					
甲.貳.三.3.3	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(自來水用)， 標稱27mm，厚3.2mm，給水	M	90.0			M151074450001
甲.貳.三.3.4	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(自來水用)， 標稱35mm，厚3.2mm，給水	M	30.0			M151074550001
甲.貳.三.3.5	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(自來水用)， 標稱40mm，厚3.7mm，給水	M	15.0			M151074660001
甲.貳.三.3.6	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(自來水用)， 標稱50mm，厚4.1mm，給水	M	135.0			M151074770001
甲.貳.三.3.7	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(自來水用)， 標稱65mm，厚4.1mm，給水	M	25.0			M151074870001
甲.貳.三.3.8	產品，不銹鋼管及管件，直管，1/2"φ， 厚度0.8mm，熱水管，被覆	M	10.0			M15223100011,美 耐，允強，彰源 或同等品
甲.貳.三.3.9	配管線另件	式	1.0			W01271D0004-2
甲.貳.三.10	室內配線、配電線路裝修技術工，配管工 資	式	1.0			L00000590004- 4
	小計[甲.貳.三.3 細水配管部份]					
甲.貳.三.4	污.廢水配管部份					
甲.貳.三.4.1	PVC污水管 橘色管 2"φ*4.1mm	M	65.0			0253000001,南亞 、大洋、華夏或 同等品
甲.貳.三.4.2	PVC污水管 橘色管 3"φ*5.5mm	M	80.0			0253000001-1
甲.貳.三.4.3	PVC污水管 橘色管 4"φ*6.6mm	M	280.0			0253000001-2
甲.貳.三.4.4	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，橘色管，標 稱50mm，厚4.1mm，2"φ，廢水管	M	485.0			M151516175001
甲.貳.三.4.5	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，橘色管，標 稱80mm，厚5.6mm，3"φ，廢水管	M	340.0			M151516197001
甲.貳.三.4.6	PVC雨水管 2"φ*4.1mm	M	55.0			M1510777201
甲.貳.三.4.7	PVC雨水管 3"φ*5.1mm	M	415.0			M1510779201

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 63 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.貳.三.4.8	產品，聚氯乙烯塑膠管及配件，PVC透氣管 2" φ *1.8mm	M	490.0			M151070000001
甲.貳.三.4.9	配管線另件	式	1.0			W01271D0004-2
甲.貳.三.4.10	室內配線、配電線路裝修技術工，配管工資	式	1.0			L00000590004-4
甲.貳.三.4.11	筏基套管	式	1.0			M15107W0054
	小計[甲.貳.三.4 汚.廢水配管部份]					
甲.貳.三.5	污水管線附屬工作，陰井，新設陰井(屬建築工程，配合建築整地施作)	只	1.0			02532N00006,詳建築工程
甲.貳.三.6	與原一期給排水系統銜接及測試費用	式	1.0			L1595010034
甲.貳.三.7	試水調整	式	1.0			L1595010014
甲.貳.三.8	其他另料(含預埋吊子)	式	1.0			W0127110024
甲.貳.三.9	運雜費及耗損	式	1.0			W0127130004-2
甲.貳.三.10	施工費，施工工資 打鑿、修補及其他零星工	式	1.0			0127180004-4
	小計[甲.貳.三 純排水衛生設備]					
甲.貳.四	消防設備					
甲.貳.四.1	滅火設備工程					
甲.貳.四.1.1	手提式ABC乾粉滅火器 10P	支	30.0			139010000C,世明,懋尚,仙暉或同等品
甲.貳.四.1.2	鐵製滅火器放置座(附標示牌)(單入)綜合消防栓箱(第一種裝備)配件如下：	只	30.0			1390100006,世明,懋尚,仙暉或同等品
甲.貳.四.1.3	產品，室內綜合消防栓箱，箱體(0.7m <sup>2</sup> ) 1.6mm	只	2.0			M13975G0006,世明,懋尚,仙暉或同等品
甲.貳.四.1.4	產品，給排水及衛生器具，太平龍頭 10K 1-1/2"	只	2.0			M15410000061,世明,懋尚,仙暉或同等品

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 64 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.貳.四.1.5	水霧直線兩用瞄子 1-1/2"	只	2.0			0713600386,世明 ,懋尚,仙暉或同 等品
甲.貳.四.1.6	消防水帶附接頭 1-1/2" x 15m(雙認證)	條	4.0			15107W002A,世明 ,懋尚,仙暉或同 等品
甲.貳.四.1.7	P(手動發信機).L(火警標示燈LED)(含泵浦 運轉燈)	組	2.0			151300000008,世 明,懋尚,仙暉或 同等品
甲.貳.四.1.8	產品，配管用碳鋼鋼管(SGP)，標稱80mm， 3" φ，CNS6445	M	65.0			M151055080001， 遠東.鑫陽.高興 昌或同等品
甲.貳.四.1.9	產品，配管用碳鋼鋼管(SGP)，標稱40mm， 1-1/2" φ，CNS6445	M	10.0			M151055050001， 遠東.鑫陽.高興 昌或同等品
甲.貳.四.1.10	PVC管 1/2" * 2.0mm	M	65.0			M15107122011,南 亞、大洋、華夏 或同等品
甲.貳.四.1.11	產品，電線及電纜，HR，1.6mm，耐熱	M	130.0			M16120a040001， 華新麗華.太平洋 .華榮或同等品
甲.貳.四.1.12	配管線另件，SGP	式	1.0			W01271D0004-1， 邁克.盾.秀而久 或同等品
甲.貳.四.1.13	配管線另件，PVC	式	1.0			W01271D0004
甲.貳.四.1.14	施工費，管路吊架及管路	式	1.0			0127180004-27
甲.貳.四.1.15	套管預留及放樣	式	1.0			15107W0014
甲.貳.四.1.16	油漆(含補漆)標示(牌)作業	式	1.0			0991000004
甲.貳.四.1.17	管路試壓試水	式	1.0			L15410T1004
甲.貳.四.1.18	零料五金及消耗	式	1.0			M05060D0024

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 65 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.貳.四.1.19	設備安裝及管線配置工資	式	1.0			L1600000004
	小計[甲.貳.四.1 滅火設備工程]					
甲.貳.四.2	自動撒水滅火系統					
甲.貳.四.2.1	金屬製品，2噸不銹鋼水塔1.0m <sup>3</sup> (附腳架)	只	1.0			0550000006,日光 、穎昌、鴻茂或 同等品
甲.貳.四.2.2	自動警報逆止閥(配件全)(附標示牌) 3"	組	1.0			151100000008-1, 消防檢查合格品
甲.貳.四.2.3	水流警報器(電子式)DC24V	只	1.0			13801K0006,消防 檢查合格品
甲.貳.四.2.4	末端查驗閥(限流孔)(含標示牌) 1"	組	1.0			151100000008,消 防檢查合格品
甲.貳.四.2.5	優美型撒水頭 1/2"(90L R:2.6M)(第一種 感度/快速反應型)	只	126.0			M1393100106, SENJU.NOHMI.HOC HIKI
甲.貳.四.2.6	撒水送水口4"*2-1/2"*2-1/2"(優美型)(含 標示牌)	只	1.0			M1393100006,消 防檢查合格品
甲.貳.四.2.7	撒水泵浦(陸上式整套型)3φ 380V 40HP D=4" Q=1080L/MIN,H=70M	台	1.0			15130000000A-2, 九如.至盛.和陞 或同等品
甲.貳.四.2.8	防震設備(彈簧式避震器)	組	1.0			M1391200008,固 安震、兆山辰、 通力或同等品
甲.貳.四.2.9	產品，配管用碳鋼鋼管(SGP)，標稱 100mm，4" φ，CNS6445	M	60.0			M1510550A0001, 遠東.鑫陽.高興 昌或同等品
甲.貳.四.2.10	產品，配管用碳鋼鋼管(SGP)，標稱80mm， 3" φ，CNS6445	M	50.0			M151055080001, 遠東.鑫陽.高興 昌或同等品
甲.貳.四.2.11	產品，配管用碳鋼鋼管(SGP)，標稱65mm，	M	70.0			M151055070001

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 66 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	2-1/2" $\varphi$ , CNS6445					
甲.貳.四.2.12	產品，配管用碳鋼鋼管(SGP)，標稱50mm， 2" $\varphi$ , CNS6445	M	150.0			M151055060001
甲.貳.四.2.13	產品，配管用碳鋼鋼管(SGP)，標稱40mm， 1-1/2" $\varphi$ , CNS6445	M	45.0			M151055050001， 遠東.鑫陽.高興 昌或同等品
甲.貳.四.2.14	產品，配管用碳鋼鋼管(SGP)，標稱32mm， 1-1/4" $\varphi$ , CNS6445	M	55.0			M151055040001
甲.貳.四.2.15	產品，配管用碳鋼鋼管(SGP)，標稱25mm， 1" $\varphi$ , CNS6445	M	250.0			M151055030001
甲.貳.四.2.16	SGP配管另件(2-1/2"以上機械接頭)	式	1.0			M15107W0004,邁 克.盾.秀而久或 同等品
甲.貳.四.2.17	鑄鐵拉柄式底閥(法蘭) 10K 4"	只	1.0			151100000006- 13
甲.貳.四.2.18	鑄鐵閘門閥(法蘭) 10K 4"	只	1.0			151100000006- 16
甲.貳.四.2.19	鑄鐵閘門閥(法蘭) 10K 2"	只	3.0			151100000006- 15
甲.貳.四.2.20	鑄鐵逆止閥(法蘭) 10K 4"	只	3.0			151100000006- 14
甲.貳.四.2.21	鑄鐵Y型過濾器(法蘭) 10K 4"	只	1.0			M1544000006
甲.貳.四.2.22	產品，管材，不銹鋼防震軟管(法蘭) 10K 4"	只	1.0			M151050000006
甲.貳.四.2.23	PVC排水管 2" $\varphi$ *4.0mm	M	30.0			M15107P7201,南 亞.大洋.華夏或 同等品
甲.貳.四.2.24	產品，聚氯乙烯塑膠管及配件，PVC管 1/2" $\varphi$ *2.0mm	M	120.0			M1510700000011, 南亞.大洋.華夏 或同等品

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 67 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.貳.四.2.25	產品，電線及電纜，HR，1.6mm，耐熱	M	240.0			M16120a040001， 華新麗華.太平洋 .華榮或同等品
甲.貳.四.2.26	配管線另件，PVC	式	1.0			W01271D0004
甲.貳.四.2.27	施工費，管路吊架及管路	式	1.0			0127180004-27
甲.貳.四.2.28	油漆(含補漆)標示(牌)作業	式	1.0			0991000004
甲.貳.四.2.29	泵浦基礎座(鐵框收邊)	式	1.0			151300000004
甲.貳.四.2.30	管路試壓試水	式	1.0			L15410T1004
甲.貳.四.2.31	運雜費及零料五金消耗	式	1.0			W0127130004-4
甲.貳.四.2.32	設備安裝及管線配置工資	式	1.0			L1600000004
	小計[甲.貳.四.2 自動撒水滅火系統]					
甲.貳.四.3	火警自動警報設備工程					
甲.貳.四.3.1	產品，火警探測設備，偵煙式，探測器(附確認燈) 局限二種	只	36.0			M1385370006,世 明,懋尚,仙暉或 同等品
甲.貳.四.3.2	產品，火警探測設備，差動式探測器(附確認燈) 局限二種	只	2.0			M13853000061,世 明,懋尚,仙暉或 同等品
甲.貳.四.3.3	產品，火警探測設備，定溫式探測器(附確認燈) 局限一種(防水型)	只	5.0			M1385300006
甲.貳.四.3.4	終端電阻	只	3.0			1430050006
甲.貳.四.3.5	中繼器 監視控制模組	只	10.0			M1385100006
甲.貳.四.3.6	PVC管 1" 3.0mm	M	180.0			M1510724201,南 亞、大洋、華夏 或同等品
甲.貳.四.3.7	PVC管 1/2" 2.0mm	M	650.0			M1510712201,南 亞、大洋、華夏 或同等品
甲.貳.四.3.8	產品，電線及電纜，HR，1.2mm，耐熱	M	1,700.0			M16120a030001， 華新麗華.太平洋

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 68 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
						.華榮或同等品
甲.貳.四.3.9	產品，電線及電纜，HR，1.6mm，耐熱	M	180.0			M16120a040001， 華新麗華.太平洋 .華榮或同等品
甲.貳.四.3.10	配管線另件，PVC	式	1.0			W01271D0004
甲.貳.四.3.11	火警警報設備與原一期R-type受信總機銜接及測試費用	式	1.0			1385100004
甲.貳.四.3.12	運雜費及零料五金消耗	式	1.0			W0127130004-4
甲.貳.四.3.13	設備安裝及管線配置工資	式	1.0			L1600000004
甲.貳.四.3.14	配合空調設備之庫內溫控器各單元設備連結	式	1.0			M15912T0054
甲.貳.四.3.15	庫內溫控器之配管線	式	1.0			M15912T0034
甲.貳.四.3.16	庫溫警報控制系統與R型受訊總機整合	式	1.0			M15912T0044
	小計[甲.貳.四.3 火警自動警報設備工程]					
甲.貳.四.4	緊急廣播設備工程					
甲.貳.四.4.1	產品，緊急廣播設備，緊急廣播主機， 200W/10L (壁掛型)	台	1.0			M167811000A,消 防檢查合格品
甲.貳.四.4.2	廣播喇叭 3W/L級 (崁頂式)	只	19.0			M1678270026
甲.貳.四.4.3	廣播喇叭 3W/L級 (吸頂式)	只	2.0			M1678270016
甲.貳.四.4.4	廣播喇叭 3W/L級 (壁掛式)	只	2.0			M1678270036
甲.貳.四.4.5	PVC管 1" 3.0mm	M	180.0			M1510724201,南 亞、大洋、華夏 或同等品
甲.貳.四.4.6	PVC管 1/2" 2.0mm	M	420.0			M1510712201,南 亞、大洋、華夏 或同等品
甲.貳.四.4.7	產品，電線及電纜，HR，1.6mm，耐熱	M	1,350.0			M16120a040001， 華新麗華.太平洋 .華榮或同等品
甲.貳.四.4.8	配管線另件，PVC	式	1.0			W01271D0004

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 69 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.貳.四.4.9	BOX鍍鋅鐵盒	式	1.0			M1613310004
甲.貳.四.4.10	緊急廣播設備與原一期廣播設備銜接及測試費用	式	1.0			1678100004
甲.貳.四.4.11	運雜費及零料五金消耗	式	1.0			W0127130004-4
甲.貳.四.4.12	設備安裝及管線配置工資	式	1.0			L1600000004
	小計[甲.貳.四.4 緊急廣播設備工程]					
甲.貳.四.5	避難逃生設備工程					
甲.貳.四.5.1	產品，出口標示燈，LED燈，(B級壁掛)(20cd)(3:1)(內置蓄電池)	盞	14.0			M16530440000A,世明,懋尚,仙暉或同等品
甲.貳.四.5.2	產品，避難方向指示燈，LED避難方向標示燈(B級壁掛)(25cd)(3:1)(單面單向)(內置蓄電池)	盞	4.0			M16530200000A,世明,懋尚,仙暉或同等品
甲.貳.四.5.3	產品，避難方向指示燈，LED避難方向標示燈(B級壁掛)(25cd)(3:1)(雙面單向)(內置蓄電池)	盞	1.0			M16530200000A1,世明,懋尚,仙暉或同等品
甲.貳.四.5.4	產品，緊急照明燈，崁頂 PL27Wx1 內置蓄電池	盞	38.0			M16530300000A1,世明,懋尚,仙暉或同等品
甲.貳.四.5.5	產品，緊急照明燈，吸頂 PL27Wx1 內置蓄電池	盞	3.0			M16530300000A,世明,懋尚,仙暉或同等品
甲.貳.四.5.6	產品，緊急照明燈，壁掛 PL27Wx1 內置蓄電池	盞	4.0			M16530300000A2,世明,懋尚,仙暉或同等品
甲.貳.四.5.7	緩降機(附收納盒、操作方法標示牌)	台	3.0			150601000D,世明,懋尚,仙暉或同等品
甲.貳.四.5.8	緩降機不銹鋼落地型固定架	台	3.0			150801001D,世明,懋尚,仙暉或同等品

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 70 頁，共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
						等品
甲.貳.四.5.9	避難器具操作方法標示牌	片	3.0			162822001G
甲.貳.四.5.10	避難器具設置位置標示牌	片	3.0			161502000G
甲.貳.四.5.11	避難器具指標	片	3.0			028910000G
甲.貳.四.5.12	標示設備之專用單插座(含配管線)	式	1.0			02891A0004
甲.貳.四.5.13	運雜費及零料五金消耗	式	1.0			W0127130004-4
甲.貳.四.5.14	安裝費設備安裝	式	1.0			0127190004-3
	小計[甲.貳.四.5 避難逃生設備工程]					
甲.貳.四.6	排煙設備工程					
甲.貳.四.6.1	產品，軸流式風機， $60.0 \leq \text{風壓} < 70.0 \text{Pa}$ ， 軸流直結式排煙機 $Q=400\text{CMM}$ , $Sp=65\text{mmaq}$ , $P=15\text{HP}$ (外殼 $600^\circ\text{C}$ / 48HR耐溫噴砂處理)， 風量= $400\text{CMS}$	台	1.0			M158320700A,高 職.寶昕.高騏或 同等品
甲.貳.四.6.2	產品，軸流式風機， $30.0 \leq \text{風壓} < 40.0 \text{Pa}$ ， $100.00 \leq \text{風量} < 150.00\text{CMS}$ ，軸流直結式排 煙機 $Q=150\text{CMM}$ , $Sp=30\text{mmaq}$ , $P=5\text{HP}$ (外殼 $600^\circ\text{C}$ / 48HR耐溫噴砂處理)	台	2.0			M1583204V0A,高 職.寶昕.高騏或 同等品
甲.貳.四.6.3	避震器	組	2.0			M1391200108
甲.貳.四.6.4	帆布接頭	組	2.0			M15107W0018
甲.貳.四.6.5	風機安裝工資	台	2.0			W012719000D
甲.貳.四.6.6	鍍鋅鐵皮風管	M	55.0			1581000001
甲.貳.四.6.7	吊支架	式	2.0			M1506010004
甲.貳.四.6.8	法蘭接頭	式	2.0			M15107W0024
甲.貳.四.6.9	產品，排煙（進風）閘門，格柵式，排煙 閘門 $60 \times 60 \text{ CM}$	只	5.0			M1582310006,高 職.寶昕.高騏或 同等品
甲.貳.四.6.10	產品，排煙（進風）閘門，格柵式，排煙 閘門 $70 \times 30 \text{ CM}$	只	2.0			M15823100061,高 職.寶昕.高騏或 同等品
甲.貳.四.6.11	產品，排煙（進風）閘門，格柵式，排煙	組	3.0			M1582310008

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 台中果菜運銷股份有限公司

## 詳細價目表[標單]

第 71 頁, 共 71 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段；鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	出口鵝頸					
甲.貳.四.6.12	安裝費，閘門	式	3.0			0127190004-9
甲.貳.四.6.13	電動防火風門 150×50CM	只	1.0			M1581000016,高 鐵.鑄.高騁或 同等品
甲.貳.四.6.14	電動防火風門 100×35CM	只	2.0			M1581000006,高 鐵.鑄.高騁或 同等品
甲.貳.四.6.15	安裝費，風門	式	3.0			0127190004-7
甲.貳.四.6.16	防煙垂壁(鋼絲玻璃 6.0t H=50)	M	4.0			0881000001
甲.貳.四.6.17	排煙手動啟動開關	組	5.0			M16581L0008,消 防檢查合格品
甲.貳.四.6.18	PVC管 1/2" 2.0mm	M	230.0			M15107122012,南 亞、大洋、華夏 或同等品
甲.貳.四.6.19	產品，電線及電纜，HR，1.2mm，耐熱	M	520.0			M16120a030001, 華新麗華.太平洋 .華榮或同等品
甲.貳.四.6.20	配管線另件，PVC	式	1.0			W01271D0004
甲.貳.四.6.21	BOX鍍鋅鐵盒	式	1.0			M1613310004
甲.貳.四.6.22	搬運費，吊運，吊車及運費	式	1.0			W0127140004-4
甲.貳.四.6.23	運雜費及零料五金消耗	式	1.0			W0127130004-4
甲.貳.四.6.24	設備安裝及管線配置工資	式	1.0			L1600000004
	小計[甲.貳.四.6 排煙設備工程]					
甲.貳.四.7	與原一期消防系統銜接及測試費用	式	1.0			L1595010024
甲.貳.四.8	其他另料	式	1.0			W0127110014
甲.貳.四.9	資料送審，施工製造圖，現場施工圖及竣工圖繪製	式	1.0			0133030004
甲.貳.四.10	現場測試費及檢驗手續費	式	1.0			L1595010004
甲.貳.四.11	施工費，施工工資 打鑿、修補及其他零星	式	1.0			0127180004-4
	工					
	小計[甲.貳.四 消防設備]					
	小計[甲.貳 機電消防工程]					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]