

機械、設備、機具、工程及營建車輛 進場申請書

公司名稱:

時間: 年 月 日

工程名稱:

編號:

序號	檢查種類	項次	檢查重點項目	符合(✓) 不符合(x)
1	發電機	1	電氣儀錶是否正確、靈敏及有效動作、清潔?	
		2	連接發電機電纜線是否完整?	
		3	是否妥善接地?	
		4	儲油槽是否完整?	
		5	是否設置滅火器?	
2	電焊機	1	是否裝置自動電擊防止裝置及電壓指示錶?	
		2	連接電焊機電纜線及夾具是否完整?	
		3	電焊把手是否完整?	
		4	是否妥善接地?	
		5	是否設置滅火器?	
		6	107年7月1日以後之交流電焊機用自動電擊防止裝置, 是否有張貼「TS合格標章」?	
3	電氣開關箱	1	漏電斷路器是否為高感度高速度型(30mA, 0.1sec)?	
		2	是否設置防感電之開關箱面板(中隔板)?	
		3	接地設施是否有含設備接地及金屬外殼接地?	
		4	是否有附門鎖, 箱門常保關閉並設警告標語?	
		5	連接電氣開關箱電纜線是否完整?	
		6	箱體外殼是否有張貼初級電氣技術人員以上證照(含單線圖)?	
4	合梯	1	是否具有堅固之構造?	
		2	材質是否有顯著之損傷、腐蝕等?	
		3	梯腳與地面之角度應是否在七十五度以內, 且兩梯腳間是否有金屬等硬質繫材扣牢?	
		4	是否有安全之防滑梯面?	
		5	腳部是否有防滑絕緣腳座套?	
5	移動式起重機	1	移動式起重機合格證是否在有效期限內?	
		2	操作人員合格證是否在有效期限內?	
		3	吊掛人員合格證是否在有效期限內?	
		4	防滑舌片是否功能正常?	
		5	蜂鳴器、警示燈是否功能正常?	
6	高空工作車	1	操作人員合格證是否在有效期限內?	
7	堆高機	1	操作人員合格證是否在有效期限內?	
		2	警示燈是否功能正常?駕駛座是否有安全帶?	
8	挖土機	1	非為原廠吊掛用途之掛勾是否有切除或封閉?	
9	工程車輛 營建車輛	1	登記車號: _____	

※ 1~8項檢查項目須均符合, 始可核發「檢查合格標識」, 有效期限最多為一年。

承攬商:

職安人員:

工地主任:

綜合施工處:

檢查人:

站長/課長: