

	防水毯及瀝青底油	詳圖說規範A__-__	V	V	V	V	防水毯_抗拉強度,耐熱性能,搭接強度 瀝青底油_抗拉強度,撕裂時伸長率,撕裂強度,加熱劣化	抽驗一次	
	水和凝固型防水材	詳圖說規範A__-__	V	V	V	V	抗拉強度,斷裂時伸長率,撕裂長度	使用面積超過1,000m ² 以上抽驗一次	
	矽酸質系防水材	詳圖說規範A__-__	V	V	V	V	抗化學性	使用面積超過1,000m ² 以上抽驗一次	
	聚胺酯PU防水材	詳圖說規範A__-__	V	V	V	V	抗拉強度,撕裂強度,伸長率	使用面積超過1,000m ² 以上抽驗一次	
	壓克力樹脂底漆	詳圖說規範A__-__	V	V	V	V	抗拉強度,斷裂時伸長率,撕裂長度	使用面積超過1,000m ² 以上抽驗一次	
	水泥防水劑	詳圖說規範A__-__, CNS 3763	V	V	V	V	依圖說	抽驗一次	
	三球型止水帶	CNS 3895	V	V		V			
	鋁窗	詳圖說規範A__-__及施工規範第08520章	V	V	V	V/x	抗風壓:360kgf/m ² 水密性CNS11528: 每平方米小時>50公斤之水壓不得有滲水 氣密性CNS11527: 符合2等級	按不同開窗型式各抽驗1樞(例如:橫拉窗1樞,固定窗1樞,推開窗1樞)	
	金屬玻璃帷幕牆	詳圖說規範A__-__及施工規範第08910章	V	V	V	V/x	抗風壓:360kgf/m ² 抗風壓試驗,氣密試驗,水密試驗,現場漏水試驗	抽驗一處(抽驗位置由建築師指定)	
	鋁框熱固性樹脂板門	詳圖說規範A__-__	V	V	V	V/x			
	防火門	符合CNS11227-1(防火時效依圖說規定)	V	V(防火時效證明)	V	x			
	防火鐵捲門	符合CNS11227-1	V	V(防火時效證明)	V	x			
	金屬鐵捲門	葉片厚度1.2mm以上符合CNS 4212 葉片厚度1.0mm以下符合CNS 4166	V		V	x			
	防焰窗簾	CNS10285 防焰二級	V	V(防焰證明)	V	V/x			
	輕隔間骨架	20GA C-stud CNS1244 G3027 鍍鋅量120g/cm ² 、抗拉強度270N/m-m ² ,降伏點200N/m-m ²	V	V/x	V	V	鍍鋅量,抗拉強度,降伏點	抽驗一次。(材料進場時,檢具有效期內之證明文件免試驗)	
	天花板骨架	詳圖說規範A__-__	V		V	V	依圖說	抽驗一次。(材料進場時,檢具有效期內之證明文件免試驗)	
	格柵吸音板	板材:詳圖說規範A__-__	V	V(耐燃級數證明)	V/x	V	依圖說,NRC試驗	抽驗一次。(材料進場時,檢具有效期內之證明文件免試驗)	具有有效綠建材標章
	吸音材	詳圖說規範A__-__	V	V	V	V	依圖說	抽驗一次。(材料進場時,檢具有效期內之證明文件免試驗)	
	強化石膏板	板材:詳圖說規範A__-__	V	V(耐燃級數證明)	V/x	V	依圖說	抽驗一次。(材料進場時,檢具有效期內之證明文件免試驗)	具有有效綠建材標章
	防潮石膏板	板材:詳圖說規範A__-__	V	V(耐燃級數證明)	V/x	V	依圖說	抽驗一次。(材料進場時,檢具有效期內之證明文件免試驗)	具有有效綠建材標章
	矽酸鈣板	板材:詳圖說規範A__-__	V	V(耐燃級數證明)	V/x	V	依圖說	抽驗一次。(材料進場時,檢具有效期內之證明文件免試驗)	具有有效綠建材標章
	木絲水泥板	板材:詳圖說規範A__-__	V	V(耐燃級數證明)	V/x	V	依圖說	抽驗一次。(材料進場時,檢具有效期內之證明文件免試驗)	具有有效綠建材標章
	纖維水泥板	板材:詳圖說規範A__-__	V	V(耐燃級數證明)	V/x	V	依圖說	抽驗一次。(材料進場時,檢具有效期內之證明文件免試驗)	具有有效綠建材標章
	木作裝修用防火漆	詳圖說規範A__-__	V	V(耐燃級數證明)	V	V/x	依圖說		
	導擺隔間	符合CNS 11366, CNS 11367	V	V	V/x	V	抗彎強度,表面耐磨性	抽驗一次。(材料進場時,檢具有效期內之證明文件免試驗)	
	高壓混凝土磚	CNS 13295 A級 抗壓強度32Mpa(320kgf/cm ²)以上	V	V	V/x	V	抗壓強度 抗彎強度(長、寬-40mm/厚度)任一比值≥3,必須進行試驗。	<8,000個,取樣6個 8,001~100,000,取樣12個 超過100,000個,取樣18個	檢具有有效綠建材證書
	預鑄混凝土磚石	符合CNS 3930	V	V	V/x	V	抗彎破壞載重,抗壓強度	以1,000個為一批,每批抽2個,不足1,000個以1,000個計。	
	植草磚(固定器型)	CNS 13295 A級 抗壓強度32Mpa(320kgf/cm ²)以上	V	V	V/x	V	抗壓強度 抗彎強度(長、寬-40mm/厚度)任一比值≥3,必須進行試驗。	<8,000個,取樣6個 8,001~100,000,取樣12個 超過100,000個,取樣18個	
	花崗石板	符合CNS 6300[硬石,一級品]	V	V	x	V/x	抗壓強度>500kg/cm ²	抽驗一次	
	磨石子地磚	符合CNS 3803	V	V	V/x	V	露石率50%以上,抗彎強度 6 Mpa以上。	每批進料取樣1組(3塊),具正字標記者免驗。	
	亞麻仁油地板	厚度2.0mm以上,防焰一級 取得綠建材標章,TVOC逸散率符合E2等級 黏膠須具綠建材標章	V	V	V/x	V	TVOC逸散率	亞麻仁油地板及黏膠各抽驗一次。	
	牆面磁磚	詳施工規範第09310章	V	V	V/x	V	壁磚拉拔試驗	每500m ² 試驗1組,不足500m ² 以500m ² 計。	

may MAYU architects

張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所
e: info@malone.com.tw
w: www.mayuarchitects.com

高雄
高雄市苓雅區四維四路10號3F-1
07-3389098

台北
台北市中山區松江路76號6F
070-1000-0019

工程名稱

香山綜合休閒運動館新建工程

圖名

材料規範表(二)

簽章

 張瑪龍
 陳玉霖

核准 設計
張瑪龍 陳玉霖 陳玉霖 劉哲綱

校核 繪圖
劉哲綱 李庭諳 呂威穎

日期 陳伊柔 薛亦珊
陳鈞

110/03/29

張號 圖號

A0-12