

吊隱式室內冷暖風機(FAN COIL UNIT)正方形送、回風口及保溫軟風管配置規格表

項次	設備編號	送風口及保溫軟風管配置規格														網洞式回風花板[RAP600] (間接回風用)			備註或參考廠牌
		一只				二只				三只				四只					
		方型風口尺寸 (mm) X (mm)	圓型風口尺寸 \$ mm	軟風管管徑 \$ mm	方型風口尺寸 (mm) X (mm)	圓型風口尺寸 \$ mm	軟風管管徑 \$ mm	方型風口尺寸 (mm) X (mm)	圓型風口尺寸 \$ mm	軟風管管徑 \$ mm	方型風口尺寸 (mm) X (mm)	圓型風口尺寸 \$ mm	軟風管管徑 \$ mm	方型風口尺寸 (mm) X (mm)	數量	軟風管管徑 \$ mm			
1	FC-12	550 X 550	N/A	400	400 X 400	350	300	300 X 300	350	250	300 X 300	350	250	600 X 600	2	N/A			
2	FC-6	400 X 400	350	300	300 X 300	350	250	250 X 250	300	200	250 X 250	300	200	600 X 600	1	N/A			
備 註	1・每一組[室內機]配置之送風或回風口型式及數量詳平面配置圖。																		
	2・每一組[室內機]配置之送風或回風口超過一只者,且每一風口風量分配不相等時,軟風管接管管徑以平面配置圖標示為準。																		
	3・本表未表列之[室內機],其風管及風口配置均以平面配置圖標示為準。																		
	4・安裝於600mmX600mm(2'X2') T-BAR平頂天花之風口,須為具有2'X2'延伸板之型式。																		
	5・表格內標示之"風口尺寸"均為頸部尺寸。																		
	6・回風採直接式回風者,回風口及保溫軟風管規格參照"送風口配置數量及軟風管接管管徑"欄標示選用。																		
	7・無天花區以保溫軟風管或保溫硬質螺旋圓風管或保溫方型管銜接依配置平面圖標示,管徑尺寸參照本表軟風管管徑及風口頸部尺寸施作。																		

分離式空調吊隱式室內機(INDOOR UNIT)正方形送、回風口及保溫軟風管配置規格表

項次	設備編號	送風口及保溫軟風管配置規格														網洞式回風花板[RAP600] (間接回風用)			備註或參考廠牌		
		一只				二只				三只				四只							
		方型風口尺寸 (mm) X (mm)	圓型風口尺寸 \$ mm	軟風管管徑 \$ mm		方型風口尺寸 (mm) X (mm)	圓型風口尺寸 \$ mm	軟風管管徑 \$ mm		方型風口尺寸 (mm) X (mm)	圓型風口尺寸 \$ mm	軟風管管徑 \$ mm		方型風口尺寸 (mm) X (mm)	圓型風口尺寸 \$ mm	軟風管管徑 \$ mm		方型風口尺寸 (mm) X (mm)		數量	軟風管管徑 \$ mm
1	IU-90	450 X 450	N/A	350		400 X 400	350	300		300 X 300	350	250		250 X 250	300	200		600 X 600	1	N/A	
2	IU-71 , IUC2-71	400 X 400	350	300		300 X 300	350	250		250 X 250	300	200		250 X 250	300	200		600 X 600	1	N/A	
3	IU-22	300 X 300	350	250		250 X 250	300	200		200 X 200	250	150		200 X 200	250	150		600 X 600	1	N/A	
備註	1・每一組【室內機】配置之送風或回風口型式及數量詳平面配置圖。																				
	2・每一組【室內機】配置之送風或回風口超過一只者,且每一風口風量分配不相等時,軟風管接管管徑以平面配置圖標示為準。																				
	3・本表未表列之【室內機】,其風管及風口配置均以平面配置圖標示為準。																				
	4・安裝於600mmX600mm(2'X2') T-BAR平頂天花之風口,須為具有2'X2'延伸板之型式。																				
	5・表格內標示之"風口尺寸"均為頸部尺寸。																				
	6・回風採直接式回風者,回風口及保溫軟風管規格參照"送風口配置數量及軟風管接管管徑"欄標示選用。																				
	7・無天花區以保溫軟風管或保溫硬質螺旋圓風管或保溫方型管銜接依配置平面圖標示,管徑尺寸參照本表軟風管管徑及風口頸部尺寸施作。																				

機電、空調工程
屬後擴工程



振瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所
e: info@malone.com.tw
w: www.mayuarchitects.com

高雄
高雄市苓雅區四維四路10號3F-1
07-3389098
台北
台北市中山區松江路76號6F

070-1000-0019

工程名稱

香山綜合休閒運動館新建工程

圖名

設備規格表(五)

工程顧問有限公司

簽章

鄭錫譚

核准

設計

鄭錫譚

林聰煜

校核

繪圖

林聰煜

薛明璋

日期

110/03/29

張號

圖號

--

AC-205