




R1F	使 用 區 分	各 層 電 纜 對 數 計 算	主 幹 電 纜 對 數 計 算	採用主幹 電纜對數	
2F	運動休閒場所	947.21 m²x0.006 =6P	6Px5/3=10P	10P-內線	註: CABLE TRAY 30x10CM 弱電線架: 電信, 資訊, 電視, 監視, 求救, 監控
1F	運動休閒場所 (游泳池)	1795.81m² x0.006 =11P	11Px5/3=19P	20P-內線 10P-外線 (PBX) 10P-外線	
B1F	停車空間	1923.24m² x0.002 =4P	4Px5/3=7P	10P-外線	
	合 計	21P	36P	30P-內線 30P-外線	
	總配線箱	63x80x14CM(A-1)			
	引進電纜對數	21Px4/3=28P			
	引進管	4D-52ØPVC PIPE			

電信配管系統昇位圖

