

鋁合金線槽

固定型線槽 (DUCT) 施工說明：

- 1.本工程固定型線槽(DUCT)施工,除另有註明外,均應依照用戶用電設備裝置規則第249條至第253條有關線槽裝置規定辦理.
  - 2.固定型線槽線槽之裝置,除圖上另有註明者外,若與其他管路衝突時,均需依據現場工程師指示施工且其穿牆及穿樓板之處所,均需配合現場情況,並依據建築師或現場工程師之指示及其所核准之施工圖施工.
  - 3.固定型線槽以整節鋁合金板3000mm長度裝配為原則,不足時以接合處切短而接合之,但切割處必須與邊垂直並成直線.
  - 4.各節固定型線槽相互連接,或與固定型線槽接頭連接時,應使用連接片以螺絲接合.
  - 5.固定型線槽及線槽之水平支持架或垂直吊架,其間隔1500mm為原則,且在每個轉彎處皆須加以固定.
- 固定型線槽製作說明：
- 1.除另有註明外,所有尺寸均以公釐(mm)為單位.
  - 2.固定型線槽應為鋁合金底板厚度為2.0mm,蓋板厚度為2.0mm.陽極處理

