

機電、空調工程
屬後擴工程

圖 例			說 明			參 考 廠 牌		
			二段沖水座式馬桶,含原廠給排水銅器配件(省水標章)					
			二段沖水座式兒童馬桶,含原廠給排水銅器配件(省水標章)					
			無障礙用馬桶,含原廠給排水銅器配件及不銹鋼殘障扶手(折疊式及L型)(省水標章)					
			人造大理石台面洗臉盆+自動感應龍頭,含原廠排水銅器配件(省水標章)					
			無障礙用洗臉盆,含給排水銅器配件及不銹鋼殘障扶手(省水標章)					
			掛牆式自動感應小便斗,含給排水銅器配件(省水標章)					
			無障礙用掛牆式自動感應小便斗,排水銅器配件及不銹鋼殘障扶手(省水標章)					
			拖布盆,含原廠給排水銅器配件					
			1/2" 淋浴用單把手混合龍頭(省水標章)					
			1/2" 廚房用單把手混合龍頭(省水標章)					
			1/2" 軸動龍頭(精密陶瓷轉軸)					
			1/2" 附鎖龍頭					
			2"不銹鋼方型地坪落水頭(PVC 存水彎)					
			2"不銹鋼方型地坪落水頭					
			2"不銹鋼方型防臭地坪落水頭					
			2"不銹鋼高籠型落水頭,管徑與口徑同					
			2"不銹鋼高籠型落水頭附不銹鋼披覆濾網,管徑與口徑同					
			4"不銹鋼高籠型落水頭,管徑與口徑同					
			2"不銹鋼軟管插接落水頭(PVC 存水彎)					
			冰溫熱程控殺菌飲水機(預留給排水位置設備不屬本期工程)					
			不銹鋼高壓防震軟管,口徑與管徑同, 10KG 級 2" 以下(含)採螺紋式, 2 1/2" 以上(含)採法蘭式					
			不銹鋼方型地坪式清潔口,口徑與管徑同					
			PVC 管端式清潔口,口徑與管徑同					
			球塞凡而及CI BOX含鑄鐵蓋					
			逆止凡而及CI BOX含鑄鐵蓋					
			球塞凡而,逆止凡而及CI BOX含鑄鐵蓋					
			球塞凡而,智慧水表(私表)及CI BOX 含鑄鐵蓋					
			1 1/2" 立式水表組,依水廠規格					
			2" 立式水表組+不銹鋼持壓閥,依水廠規格					
			不銹鋼水錘吸收器,口徑與管徑同,工作壓力14KG(含)以上, 2" 以下採不銹鋼製(螺紋式), 2 1/2" 以上採不銹鋼製(法蘭式)含原廠裝配壓力錶及充氣嘴					
			不銹鋼 SUS 304 定水位閥(含不銹鋼子閥),口徑與管徑同,10KG級採法蘭式					
			不銹鋼製透氣罩,(附不銹鋼防蟲濾網),口徑與管徑同					
			球型凡而,口徑與管徑同, 10KG 級 2"φ 以下採鉋金銅製(螺紋式), 2 1/2"φ 以上採鑄鐵製(法蘭式)					
			閘門凡而,口徑與管徑同, 10KG 級 2"φ 以下採鉋金銅製(螺紋式), 2 1/2"φ 以上採鑄鐵(法蘭式),CNS 認證					
			鑄鐵製偏心式制水閥, 10KG 級,口徑與管徑同,採法蘭式					
			逆止凡而,口徑與管徑同, 10KG 級 2"φ 以下採鉋金銅製(螺紋式), 2 1/2"φ 以上採鑄鐵(法蘭式)					
			鑄鐵製彈性板逆止閥, 10KG 級,口徑與管徑同,採法蘭式					
			緩衝式逆止凡而,口徑與管徑同, 10KG 級 2"φ 以下採鉋金銅製(螺紋式), 2 1/2"φ 以上採鑄鐵(法蘭式)					
			Y型過濾器,口徑與管徑同, 10KG 級 2" 以下採鉋金銅製(螺紋式), 2 1/2" 以上採鑄鐵(法蘭式)					
			電動球塞凡而,口徑與管徑同, 10KG 級,採不銹鋼 SUS 304 製 2" 以下採螺紋式, 2 1/2" 以上採法蘭式					
			高壓浮球凡而,口徑與管徑同					
			鉋金銅製壓力平衡式浮球凡而, 10KG 級,口徑與管徑同					
			陸上型泵浦組,規格詳圖註					
			陸上型恆壓變頻泵浦規格詳圖註					
			沉水式全不銹鋼泵浦組,規格詳圖註					
			沉水式污廢水泵浦組規格詳圖註					
			自來水管採 SUS 304 不銹鋼,符合 CNS 13392 或 CNS 6331,厚度詳管徑厚度對照表,另件 2" 以下(含)					

[illegible]

註:1.本工程冷熱水採上配管方式,垂直管配於管道間或隔間牆內,水平管配於天花板內(機房除外),註明者除外。
2.殘障用廁所需符合最新建築物殘障設施設計規範施作。

表位數量統計表

專用表	口徑 (mm) 數量 (只)	1 1/2"	1	只
泳池專用表	口徑 (mm) 數量 (只)	2"	1	只

mayu MAYU architects	
張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	
e: info@malone.com.tw	
w: www.mayuarchitects.com	
高雄	
高雄市苓雅區四維四路 10 號 3F-1	
07-3389098	
台北	
台北市中山區松江路 76 號 6F	
070-1000-0019	
隸鼎工程顧問有限公司	
林政樑技師	
工程名稱	
香山綜合休閒運動館新建工程	
圖名	
給排水圖例說明	
簽章	
核准	設計
校核	繪圖
日期	
110/03/29	
張號	圖號
——	WP-01

WP-01