

疑義單

工程名稱：臺中市大肚區文中二地下停車場新建工程		編號	
		日期	113 年 11 月 25 日
主 旨	關於「臺中市大肚區文中二地下停車場新建工程」圖說疑義相關事宜，請 查照。		
說 明	一、 依本案防水工程詳圖(圖號 A3-8)之地下室外牆防水施工詳圖所示，地下室外牆防水工法係採鋼板樁面貼自黏式預鋪防水膜，考量相關工序之實際執行，日後拔除鋼板樁時，恐有造成防水膜破損之疑慮，影響地下室外牆防水層之完整性。 二、 依本案圖說(圖號 A0-8)所示，本案工區之配置規劃已趨完善，惟考量本案之暫置土方量較大，故臨時堆置區之空間恐不足暫置。		
附			
此致 臺中市政府交通局 簽收人：_____ 簽收日期：_____			

承辦人：