

[illegible]

備註：

- 梯廳在柱線A-D(延伸至茶水間牆面轉折陽角處)範圍1:3水泥砂漿面貼60x60cm拋光石英地磚；
柱線D(茶水間牆面轉折陽角處起)-E範圍1:3水泥砂漿面貼花崗石材(含防護及滾邊設計)。
- 為使將來空間使用無障礙及便利，在不同裝修材完成面應相互齊平，不得有高低差。營造廠在放樣及鋼構製造圖應落實執行。
- 管道間A、B及D從地下一層至屋頂突出物一層處，設置熱浸鍍鋅格柵板工作道(含扶手及固定鍍鋅鐵件等)，位置緊鄰維修門側，工作道寬度(含扶手)原則在60cm內，並配合管線佈置調整。
- 地坪之異質裝修材相接處須施作厚度2mm不銹鋼扁鐵(含固定鐵件等)作為介面處理。
- 連接到通道之花崗石材(含防護及滾邊設計)進入無障礙廁所之具止滑釉面內裝地磚交接處，其裝修施作完成面須齊平。
- 無障礙廁所洩水坡度往內側落水頭處，門口處不得為低點。
- 一層廠房、管道間C&D及機房之樓層板與鋁帷幕牆內側面交接處，設置矮牆：15cm RC Wall 高度100cm，表面1:3水泥粉光刷水性水泥漆(綠建材標章)。
- 二層至九層廠房、安全梯A&B、廁所及機房之樓層板與鋁帷幕牆及玻璃帷幕牆內側面交接處，設置止水墩座：15cm RC Wall 高度20cm，表面1:3水泥粉光+其牆面裝修材。
- 四層、六層、八層及十層之辦公區、餐廳、員工福利設施、梯廳、梯廳B及十層機房之樓層板與該層挑空處，設置止水墩座：15cm RC Wall 高度20cm，表面1:3水泥粉光+其牆面裝修材。其上再施作雙面砂酸鈣板隔間牆。
- 屋頂突出一層至二層之電梯機房、安全梯A&B、機房鄰CW12東北側之樓層板與鋁帷幕牆及玻璃帷幕牆內側面交接處，設置止水墩座：15cm RC Wall 高度20cm。
- 地下二層至十層在梯廳(A)之NO.1及NO.2客梯牆面(從1F~10F茶水間(B2儲藏室B1中控室)牆面陰角處接到無障礙安全梯A牆面陰角處)施作花崗石材(乾式)及踢腳。
- 凡任何空間(各類廁所除外)設有砂酸鈣板隔間牆及水泥纖維板灌漿隔間牆，其牆體表面鄰接室內空間者施作批土刷水性水泥漆(綠建材標章)；其牆體表面為管道間內面者僅施作批土。
- 地下一層往一層之斜面車道牆面施作1:3水泥粉刷面貼45*45cm牆面外裝小口壁磚。
- 凡刷水性水泥漆(綠建材標章)部分皆須達到一底二度。
- 凡男女廁所之大便區設置之求助鈴，其按鍵中心距地板面高15cm至25cm範圍內。無障礙廁所另依詳圖規定設置。
- 凡明挖處地下區域外牆防水層，鋪設需高過外部鋪面、地埕等。
- 鋼樑梯繪製施工圖時，應注意裝修厚度及無障礙樓梯之級高限制。
- 一層除風室、一層安全梯B旁之室外斜坡道、二層至十層吊裝平台、三樓陽台及十層露台之牆面及平頂皆為鋁帷幕外牆系統。
- 本案應取得綠建築標章因素，下列材料應選用綠建材標章之產品：環氧樹脂地坪、環氧樹脂漆、水性水泥漆及天花板裝修材料。
- 外牆系統之內側面裝修說明，詳見A4-1。
- 廠房區在鋁帷幕外牆內側面，後續新增之封面隔間牆系統，為配合本案應取得綠建築標章因素，應選用綠建材標章之產品。

張 號		SHEET NO.	
			
工程名稱		PROJECT NAME	
竹北生醫園區廠房新建工程 樂迦再生科技股份有限公司			
圖 名		INDEX	
粉刷表(二)			
彭 定 吉 建築師事務所 T.C.PENG ARCHITECT & ASSOCIATES 新竹市東大路三段453號 TEL: 5364542 FAX: 5362681 本圖說應配合其它施工說明及契約條件共為工程契約之一部份，有未一致之處，營造廠應遵從較嚴格規定或依建築師會同業主指定辦理，如有未盡事宜或未理解圖說之情形，營造廠應先徵詢建築師再行施工，施工時應注意所持有圖說應為最新修正之資料而據以施工，施工前所有尺寸應做現場核對。			
圖 號		張 號	
DRAWING NO.		SHEET NO.	
A1-13			
繪 圖			
DRAWN BY			
設 計			
DESIGNED BY			
建築師			
ARCHITECT			
日 期		111.09	
DATE			
比 例		A1 S:1/150 A3 S:1/300	
SCALE			
修 正		REVISION	
NO.	DATE	REVISION	
△			
△			
△			
業務號			
JOB NO.			
簽			
證			