


樂迦再生科技股份有限公司
竹北生醫園區廠房新建工程

彭 定 吉
建 築 師 事 務 所
T.C.PENG
ARCHITECT & ASSOCIATES
新竹市東大路三段453號
TEL: 5364542
FAX: 5362681

本圖說應配合其它施工說明及契約條件共為工程契約之一部份，有未一致之處，營造廠應遵從較嚴格規定或依建築師會同業主決定辦理，如有未盡事宜或未理解圖說之情形，營造廠應先徵詢建築師再行施工，施工時應注意所持有圖說應為最新修正之資料而據以施工，施工前所有尺寸應做現場核對。

A6-4



繪圖
DRAWN BY

DESIGNED BY

建築師 ARCHITECT	
------------------	--

日期 DATE	111.08
------------	--------

比例	A1 S:1/100
SCALE	A2 S:1/200

SCALE	15 5117 255
修正	REVISION

NO.	DATE	REVISION
-----	------	----------

業務號	
-----	--

JOB NO.	

簽

[illegible]

證

1. 單位，除另有註明者外均為公釐(mm)。
2. 本工程捲門使用不銹鋼門板。
3. 電動捲門機包括馬達離合器，減速器及原廠支架。
4. 馬達電源為單相220V。
5. 溫度保護裝置：
馬達本體中附有熱感偵測器保護馬達在任何情況下永不被燒毀，超過95℃即能自動停止馬達之運轉，等溫度降馬達本體中附有熱感偵測器保護馬達在任何情況下永不
至70℃時自動還原。
6. 自動下降裝置：
停電時拉自動下降裝置拉桿可使捲門自動下降，自動
下降須具有等速煞車裝置以防自動下降時因自由落體
加速過快損毀捲門。
7. 捲箱板厚0.6mm不銹鋼板以上。
8. 限制開關為檔式作：
上下限自動停止置後利用微動開關在旋轉控兩端控制。

1. 本工程鋁門窗採氟碳烤漆處理，達高水密之效果。
2. 本工程玻璃除特別註明外，皆以8mm微反射強化玻璃。
3. 結構柱及假柱旁之門窗尺寸為門窗尺寸，差異值±4cm。
4. 承包商施工前需繪製門窗施工大樣圖送業主審核，經核可後方可製造施工。
5. 鋁門窗性能：
 - a. 水密性：防水性突破50kgf/m²(500Pa)以上。(CNS11528)
 - b. 氣密性：通氣量在2m³/h.m²(2等級)以下。(CNS 11527)
 - c. 強度性：抗風壓達300kgf/m²(3000Pa)以上。(CNS11526)
6. 鋁擠型料之製造廠須具備經濟部商品檢驗局核可CNS12681品質保證制度之原廠製造，不得委外加工，以確保品質。
7. 門窗框樑料寬度≥10mm，並檢附外廠門窗成品出廠證明書。
8. 鋁料厚度平均須達1.1mm以上，鋁材表面處理採用氟碳烤漆膜厚35μ。

1. 本工程門烤漆採用粉體烤漆處理。

