

		張 號 SHEET NO.	
工程名稱 PROJECT NAME		樂迦再生科技股份有限公司 竹北生醫園廠房新建工程	
圖 名 INDEX			
鋼筋混凝土標準圖(六)			
圖 號 DRAWING NO.		張 號 SHEET NO.	
S0-6			
繪 圖 DRAWN BY			
設 計 DESIGNED BY			
建 築 師 ARCHITECT			
日 期 DATE		111.08.02	
比 例 SCALE			
修 正 REVISION			
NO. DATE		REVISION	
△			
△			
△			
業務號 JOB NO.			
簽			
證			

CASE (A)	CASE (B)	CASE (C)																																																			
樓版角隅補強標準圖																																																					
CASE (A)	CASE (B)	CASE (A)	CASE (B)																																																		
樓版開口補強標準圖(開口週邊有牆載重,不適用本標準圖)																																																					
<table><tr><th>牆編號</th><th>牆厚(公分)</th><th></th><th>單排</th><th>雙排</th></tr><tr><td>W10</td><td>10</td><td>VERT</td><td>D13@15</td><td></td></tr><tr><td>W12</td><td>12</td><td>HORL</td><td>D13@20</td><td></td></tr><tr><td>W15</td><td>15</td><td>VERT</td><td></td><td>D13@20 雙面</td></tr><tr><td>W16</td><td>16</td><td>HORL</td><td></td><td>D13@20 雙面</td></tr><tr><td>W18</td><td>18</td><td>VERT</td><td></td><td>D13@20 雙面</td></tr><tr><td>W20</td><td>20</td><td>HORL</td><td></td><td>D13@20 雙面</td></tr><tr><td>W25</td><td>25</td><td>VERT</td><td></td><td>D13@15 雙面</td></tr><tr><td>W30</td><td>30</td><td>HORL</td><td></td><td>D13@20 雙面</td></tr><tr><td></td><td></td><td>VERT</td><td></td><td>D13@15 雙面</td></tr></table> 附註: 1.固定筋之水平間距為垂直筋間距之5倍,垂直間距為水平筋間距之4倍。 2.牆垂直筋與水平筋端部均須埋入梁或柱內至少Ld之長度。 3.牆厚15cm(含)以上之牆,若位於筏基頂版上時,應延伸入筏基版內。	牆編號	牆厚(公分)		單排	雙排	W10	10	VERT	D13@15		W12	12	HORL	D13@20		W15	15	VERT		D13@20 雙面	W16	16	HORL		D13@20 雙面	W18	18	VERT		D13@20 雙面	W20	20	HORL		D13@20 雙面	W25	25	VERT		D13@15 雙面	W30	30	HORL		D13@20 雙面			VERT		D13@15 雙面	附註: 牆主筋為單排時,補強筋亦為單排,將 2-D16改為 1-D16而置於牆中央 牆主筋為雙排時,補強筋亦為雙排,如圖所示	非結構牆開口補強配筋標準圖	
牆編號	牆厚(公分)		單排	雙排																																																	
W10	10	VERT	D13@15																																																		
W12	12	HORL	D13@20																																																		
W15	15	VERT		D13@20 雙面																																																	
W16	16	HORL		D13@20 雙面																																																	
W18	18	VERT		D13@20 雙面																																																	
W20	20	HORL		D13@20 雙面																																																	
W25	25	VERT		D13@15 雙面																																																	
W30	30	HORL		D13@20 雙面																																																	
		VERT		D13@15 雙面																																																	

非結構牆配筋標準圖（擋土牆,剪力牆,蓄水池及地下室之外牆不適用本表配筋）		非結構牆開口補強配筋標準圖	
--------------------------------------	--	---------------	--

張 號 SHEET NO.	
工程名稱 PROJECT NAME	
樂迦再生科技股份有限公司 竹北生醫園區廠房新建工程	
圖 名 INDEX	
鋼筋混凝土標準圖(六)	
彭 定 吉 建 築 師 事 務 所 T.C.PENG ARCHITECT & ASSOCIATES 新竹市東大路三段453號 TEL: 5364542 FAX: 5362681 本圖說應配合其它施工說明及合約條件共為工程合約之一部份,有未一致之處,營造廠應從較嚴格規定或依建築師會同業主指定辦理,如有未盡事宜或未理解圖說之情形,營造廠應先徵詢建築師再行施工,施工時應注意所持用圖說應為最新修正之資料而據以施工,施工前所有尺寸應做現場核對。	
圖 號 DRAWING NO.	張 號 SHEET NO.
S0-6	
繪 圖 DRAWN BY	
設 計 DESIGNED BY	
建 築 師 ARCHITECT	
日 期 DATE	111.08.02
比 例 SCALE	
修 正 REVISION	
NO.	DATE REVISION
△	
△	
△	
業務號 JOB NO.	
簽	
證	