

編號	SD10 200*330	W7 425*295+285*295		SL1 60*80	SL2 85*220	SW1 75*75
圖例						
品名	不銹鋼電動花格透空捲門	粉體塗裝鋁窗		管道間維修門(F60A)	鋁框蜂巢板門	防火風門(F60B)
材料		鋁框(色另選)		凹形取手*1+輔助鎖*1+不銹鋼隱藏絞鍊*2	鋁門框(色另選), 蜂巢芯門扇面貼黏固性樹脂板(色另選)	鍍鉻鋼(色另選)
五金	安全防護感應 (障礙感知器或紅外線感知器)	合金把手附窗鉤			凹形取手*1+輔助鎖*1+不銹鋼隱藏絞鍊*3	
玻璃		8mm強化清玻璃				
備註				具遮煙性		防蟲網
位置	2F~3F 戊梯管制門	3F辦公室		1F~4F 廁所管道間	1F~4F 廁所儲藏間	1F 台電配電室
編號	SW2 75*75	SW3 60*60	SW4 150*95	SW5 141*95	SW6 136*95	WD1 430*120
圖例						
品名	粉體塗裝鋁百葉窗	防塵型鋁百葉	防塵鋁百葉窗	防塵鋁百葉窗	防塵鋁百葉窗	
材料	鋁料(色另選)	鋁料(色另選)	鋁框(色另選)	鋁框(色另選)	鋁框(色另選)	
五金						
玻璃						
備註	防蟲網	防蟲網	附不銹鋼防蟲網	附不銹鋼防蟲網	附不銹鋼防蟲網	
位置	1F 電器室	電梯機房溫頂	1F 進排氣口	1F 進排氣口	1F 進排氣口	
編號						
圖例	鋁門窗工程材料及施工規範 1.一般規定 a.承製廠應依設計圖說,繪製施工詳圖送交監造單位審定核准後,方能進行施工。 b.本工程鋁窗須附原廠鋁門窗出廠證明書。 c.鋁料使用6063-T5耐熱鋁合金擠型(CNS標準規格)。 d.五金符合CNS 3092、A 2044規定。 e.鋁門窗工程鋁擠型:氣密窗≥10cm,氣密窗門≥10cm,橫拉窗下框軌道厚度不得小於1.5mm,其餘厚度不得小於1.1mm,內扇立料均採空心料,以確保抗壓強度。 f.送審資料: g.施工大樣圖。 h.原廠型錄(包含顏色卡)。 i.驗收時需檢附原廠出廠證明。 j.為確保生產品質,本工程鋁門窗從鋁擠型料之生產由同一生產廠製造,生產廠商本身須具備風雨實驗室及風雨測試能力。 2.功能特性 1.外框附有止風防盜槽,可由室內控制拆卸內扇。 2.外扇下橫料裝配防盜槽。 3.紗窗採高彈性塑膠導塊。 4.窗框外扇要有一體成型防水蓋板,使內外扇連接一起,外扇不易脫落,防水及安全性更佳。 5.紗窗要有裝設自動防脫落安全扣。 6.內外框四周接縫採用高級SATOPRENE膠條。 7.內外框四周接縫採用高級SATOPRENE膠條。 8.使用可調式培林輪軸,玻璃厚度超過8mm之落地門窗,則配備雙子重型培林輪軸組。 9.不鏽鋼輪座,35mm雙輪軸提握組,須耐拉五萬次以上。 10.外框下橫料採上下階梯式設計,排水佳,大雨不積水。 11.全內壓設計,氣密,水密功能佳。 12.內扇橫料,直料皆採空心及雙空心設計。 13.推窗內扇採三點式連動式把手,當窗扇關閉時,使內扇和外框互相迫緊,增加強度,隔音,水密,氣密功能效果。 14.等壓設計。 15.外框與內框之組合採多重空間設計。 3.性能基準 (TAF實驗室報告書) (1)抗風壓強度:360kgf/m²以上。 (2)氣密性 :2m³/hm²以下。 (3)水密性 :50kgf/m²以上。 (4)隔音等級須符合TS-30等級。 4.鋁擠型直料試驗 (1)抗拉強度 :110 N/mm²以上(含)。 (2)抗拉強度 :150 N/mm²以上(含)。 (3)伸長率G.L.:50mm以上(含)。 5.本工程圖面所標門窗尺寸均為MO結構開口尺寸。 6.表面處理 (1)使用粉體塗料。 (2)表面處理厚度達到40以上。					
品名	鋁百葉窗與RC固定示意圖					
材料	單位:mm					
五金						
玻璃						
備註						
位置						
品名	鋁窗與RC固定示意圖					
材料	單位:mm					
五金						
玻璃						
備註						
位置						
品名	鋁窗與RC固定示意圖					
材料	單位:mm					
五金						
玻璃						
備註						
位置						
品名	鋁固定窗與固定窗示意圖					
材料	單位:mm					
五金						
玻璃						
備註						
位置						



吳嘉祐建築師事務所
ARCHITECTURE & IMAGE
臺中市北區五權路190號10樓之1
TEL:04-23602098 FAX:04-23602298

備註說明

- ※起造人・承造人注意事項
- 一・承造人應會同主任技師詳閱圖說、核算數量及安全性、實地勘察。
 - 二・開工前,承造人應會同起造人申請邊界,按指定界線依圖說放樣,經主任技師核對無誤後施工;若有不符請告知建築師辦理變更設計,否則如有糾紛由起造人及承造人自行負責。
 - 三・承造人應負責向主管建築機關報請開工、勘驗、竣工、展期及申請使用執照,一切手續與費用。
 - 四・圖說若有疑問,應以建築師解釋為準;如需辦理變更設計,應待核准後再行施工,不得擅自更改。
 - 五・承造人不得使用下列材料:
1.海砂 2.含氯量之鋼筋
 - 六・模板製作前,應由承造人先行繪置模板支撐結構及大樑圖,並經主任技師核算無誤後,方得施工。
 - 七・若屬於增建工程,各部份尺寸應配合原有高度及寬度施工。

日期

簽名

修改內容

工程名稱

PROJECT

臺中市立南興國民中學
第一期校舍新建工程

圖名 DRAWING NAME

門窗圖(四)・
門窗詳圖

簽章

SIGNATURE

設計 W.C.
繪圖 X.U.
校核 W.C.
比例 1/20
單位 mm
業務章
日期 12年07月
張數 1/1 圖號

A6-4