

DEHUMIDIFYING HEAT PUMP UNIT SCHEDULE：除濕熱泵主機規格表																																									
項次	編號 TAG	按裝位置 Location	數量 Q'ty	供應區域 Serves	壓縮機 COMPRESSOR							送風車規格 FAN SECTION							排風車規格 FAN SECTION							夏季除濕側 DEHUMI.						空氣側散熱器 CONDENSOR				過濾網 FILTER		避振裝置 VIBRAT. ISORAT.			備註
					型式	數量	冷媒	消耗功率	輸入功率	電源	變頻器	葉片型式	送風量	外氣風量	機外靜壓	轉速	消耗功率	變頻器	電源	葉片型式	送風量	機外靜壓	消耗功率	變頻器	電源	除濕量	冷卻容量	進風條件		離風條件		散熱風量	消耗功率	數量	電源	初級	中級	型式	淨繞度	基座	
					TYPE	Q'ty	Refrigerant	kW/RT	kW	Ph/V/Hz	VFD	Type	LPS	LPS	Pa	RPM	kW	VFD	Ph/V/Hz	Type	LPS	Pa	kW	VFD	Ph/V/Hz	Capacity	kW	℃CDB	℃CWB	℃CDB	℃CWB	(LPS)	kW	Q'ty	Ph/V/Hz	MERV	MERV	SPEC	mm		
1	DHP-1	1F空調機房	1	綜合球場	螺旋式	1	R134a	1.30	≤ 82.9	3/380/60	⊙	FC	≥ 7,350	≥ 1,470	500	1,450	≤ 18.5		3/380/60	FC	≥ 7,350	500	≤ 18.5		3/380/60	≥ 162	≥ 224.3	31.2	25.5	19.0	18.5	1,000	1.5	4	3/380/60			Restrained Spring Isolator		⊙	
2	DHP-1	1F空調機房	1	綜合球場	螺旋式	1	R134a	1.30	≤ 82.9	3/380/60	⊙	FC	≥ 7,350	≥ 1,470	500	1,450	≤ 18.5		3/380/60	FC	≥ 7,350	500	≤ 18.5		3/380/60	≥ 162	≥ 224.3	31.2	25.5	19.0	18.5	1,000	1.5	4	3/380/60			Restrained Spring Isolator		⊙	

SUPPLY AND EXHAUST FAN SCHEDULE：風機規格表																		
項次	編號 TAG	按裝位置 Location	數量 Q'ty	供應區域 Serves	安裝方式 Installation	風車規格 FAN SECTION					馬達規格 MOTOR SECTION				避振裝置 VIBRAT. ISORAT.			備註
						型式	驅動	風量	機外靜壓	轉速	型式	消耗功率	變頻器	電源	型式	淨繞度	基座	
						Type	DRIVE	LPS	Pa	RPM	Type	kW	VFD	Ph/V/Hz	SPEC	mm		
1	EF-01-01	1F 廁所	1	女生淋浴間	吊掛安裝	前曲式	皮帶傳動	180	300	1,450	全密外扇式	0.19		3/380/60	Spring			
2	EF-01-02	1F 廁所	1	男生淋浴間	吊掛安裝	前曲式	皮帶傳動	240	300	1,450	全密外扇式	0.25		3/380/60	Spring			
3	EF-01-03	2F 廁所	1	1F 廁所	吊掛安裝	前曲式	皮帶傳動	550	300	1,450	全密外扇式	0.58		3/380/60	Spring			
1 詳細說明詳施工規範。 2 風車選用應採用同系列效率最高者。 3 箱型風機內貼鉛纖維消音板。																		

MULTI-SPLIT AIR CONDITIONING SYSTEM：分離式冷氣規格表															
項次	編號 TAG	安裝位置 Location	台數 Q'ty	供應區域 Serves	冷房能力 Capacity (kW)	CSPF	消耗 功率 kW		電源 Ph/V/Hz	冷媒 Refrigerant	室內機能力				備註
											編號	台數	冷房能力	型式	
											TAG	Q'ty	kW	Type	
1	DO-90 (DI-4)	1F戶外	1	1F 中控室	≥ 8.6	≥5.52	≤ 1.97		1/220/60	環保冷媒	DI 4	2	≥ 4.0	隱蔽式 (附回風箱及濾網)	
1	DO-60 (DI-2)	1F戶外	2	1F 職員室 1F 中控室	≥ 6.4	≥5.63	≤ 1.37		1/220/60	環保冷媒	DI 2	2	≥ 2.8	隱蔽式 (附回風箱及濾網)	
1 斷電後送電需有自動啟動功能。 2 符合經濟部能源效率第1級。															

注意事項:

1. 本工程與一期工程有延續之介面，承包商須於投標前自行前往工地勘查，並了解施工之難易度，工期，進度，日後不得藉詞要求加價或延長工期。
2. 一期所留設之套管及幹管，如有與本期工程銜接有所不妥之處，必須改善，移位，補強填塞，防水處理，銑孔等項目，均屬本工程範圍內。
3. 本工程得標並經議價後之承包總價，得依預算總價比例調整各項單價，作為合約單價之依據。
4. 工程增減工程—— 承包者不得推諉塞責，如有增減之變更設計等情事，須經業主或工程師通知核定後方得進行。